

ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses nøye.

Programmeringsmanual PC1616/1832/1864

DSC[®]

PowerSeries[™]



SIKKERHETSSYSTEM

Versjon 4.2

INNHOLDSFORTEGNELSE

ANLEGG SOPPLYSNINGER	3
BETJENINGSPANELPROGRAMMERING	4
SYSTEMPROGRAMMERING	5
AVANSERT SYSTEMPROGRAMMERING	11
[181] – [188] AUTOMATISK TILKOBLINGSSKJEMA FOR OMRÅDE 1 – 8.	16
FORVARSLING FØR TILKOBLING ”TILSTEDETIMER” FOR OMRÅDE 1 – 8.	17
OMRÅDETILHØRIGHET FOR SEKSJON 1 TIL 32	18
OMRÅDETILHØRIGHET FOR SEKSJON 33 TIL 64.....	19
OPPRINGER - PROGRAMMERING	21
PROGRAMMERING AV FJERNSERVICE	37
OMRÅDETILHØRIGHET FOR PGM - UTGANGENE	39
[681] – [688] AUTOMATISK FRAKOBLINGSSKJEMA FOR OMRÅDE 1 – 8.	42
INTERNASJONAL PROGRAMMERING	45
MODULPROGRAMMERING	46
SPEIELLE INSTALLATØRFUNKSJONER.....	46
RAPPORTERINGKODER	48
TESTING OG FEILSØKING	50
PROGRAMMERING AV LCD-BETJENINGSPANEL V1.XX.....	54

Anleggsopplysninger

Kunde: _____

Adresse: _____

Telefon: _____ Dato for installasjon: _____

Installatørkode: _____

Produktnavn	Beskrivelse	Plassering
PC1616/1832/1864	Hovedkort	_____
PC5108	Seksjonskort 1	_____
PC5108	Seksjonskort 2	_____
PC5108	Seksjonskort 3	_____
PC5108	Seksjonskort 4	_____
PC5108	Seksjonskort 5	_____
PC5108	Seksjonskort 6	_____
PC5108	Seksjonskort 7	_____
PC5100	AML - kort	_____
RF5132	Radiomottager 1	_____
RF5132	Radiomottager 2	_____
RF5132	Radiomottager 3	_____
RF5132	Radiomottager 4	_____
PC5204	Strømforsyningskort	_____
PC5208	Transistorkort	_____
GSM1000	GSM-oppringer	_____
PC5400	Skrivermodul	_____

Betjeningspanel	Type	Plassering
Panel 1	_____	_____
Panel 2	_____	_____
Panel 3	_____	_____
Panel 4	_____	_____
Panel 5	_____	_____
Panel 6	_____	_____
Panel 7	_____	_____
Panel 8	_____	_____

Betjeningspanelprogrammering

Standard = Fabrikkprogrammering

OBS! Alle tallene må testes inn i en programmeringsseksjon før en endring vil være gyldig.

[000] Betjeningspanelprogrammering (Avsnitt 2.7 "Adressering av betjeningspanel" på side 13)

OBS! Denne programmeringen må gjøres på hvert enkelt betjeningspanel

[0] Programmering av adresse

Det 1. tallet

Tast inn: [1]-[8] (programmering av område)

Det 2. tallet

Tast inn: Et siffer (1-8) for riktig adressenummer på betjeningspanelet

[1] Funksjonstast 1

Alternativ 00 – 32, i følge tabellen nedenfor

[2] Funksjonstast 2

Alternativ 00 – 32, i følge tabellen nedenfor

[3] Funksjonstast 3

Alternativ 00 – 32, i følge tabellen nedenfor

[4] Funksjonstast 4

Alternativ 00 – 32, i følge tabellen nedenfor

[5] Funksjonstast 5

Alternativ 00 – 32, i følge tabellen nedenfor

00	Funksjonstasten benyttes ikke	17	[*][1] Tilbakekoble romsikring/skallsikring
01	Valg av område 1	18	Global heltilkobling
02	Valg av område 2	19	[*][7][3] Manuell utgang pgm3
03	Tilkoble delsikring	20	Benyttes ikke, for fremtidig funksjon
04	Heltilkobling (område)	21	[*][7][4] Manuell utgang pgm4
05	[*][9] Tilkobling uten inngangstid	22	Global frakobling
06	[*][4] Dørklokke, inn/utkobling	23	Gjenta siste forbikobling
07	[*][6][---][4] Systemtest	24	Aktivere forbikoblingsgruppe
08	[*][1] Forbikobling av seksjoner	25	Benyttes ikke, for fremtidig funksjon
09	[*][2] Avlese feil i systemet	26	Tid og dato kontroll
10	[*][3] Avles alarmminnet	27	Valg av område 3
11	[*][5] Programmering av Brukerkoder	28	Valg av område 4
12	[*][6] Bruker programmering	29	Valg av område 5
13	[*][7][1] Manuell utgang pgm1	30	Valg av område 6
14	[*][7][2] Manuell utgang pgm2	31	Valg av område 7
15	Global deltilkobling	32	Valg av område 8
16	[*][0] Hurtigutgang	33	Lokal PGM utgang aktivert

	Adresse	Funksjons- tast 1	Funksjons- tast 2	Funksjons- tast 3	Funksjons- tast 4	Funksjons- tast 5
LED standardverdier	11	03	04	06	14	16
LCD standardverdier	18	03	04	06	14	16
Betjeningspanel 1						
Betjeningspanel 2						
Betjeningspanel 3						
Betjeningspanel 4						
Betjeningspanel 5						
Betjeningspanel 6						
Betjeningspanel 7						
Betjeningspanel 8						

Systemprogrammering

Standard = Fabrikkprogrammering

Seksjonstyper (Avsnitt 5.2 "Programmering av seksjoner" på side 27)		
00 Seksjonen benyttes ikke	12 24-timers overfall	25 Betinget forsinket rom- /skallsikring
01 Forsinket seksjon type 1	13 24-timers gass	26 24-timers IKKE ALARM
02 Forsinket seksjon type 2	14 24-timers varme	27 For fremtidig bruk
03 Direktealarmerende seksjon	15 24-timers medisinsk	28 For fremtidig bruk
04 Tidsforsinket-/direktealarmerende.	16 24-timers panikk	29 Auto-verifisert brannseksjon
05 Direktealarmerende Rom- / Skallsikringsseksjon	17 24-timers nød (ikke medisinsk)	30 Brannovervåkningsseksjon
06 Forsinket Rom- / Skallsikrings seksjon	18 24-timers sprinkler	31 Dagseksjon
07 Brann 24-timers, med forsinket oppringer (kablet)	19 24-timers vann	32 Dir. del / heltilkoblingsseksjon
08 Brann 24-timers (kablet)	20 24-timers frys	33 Aktiv utgangsseksjon
09 24-timers overvåking for LINKS (Ikke i bruk i norge)	21 24-timers vedvarende sab	34 Avsluttende utgangsseksjon
10 24-timers sabotasje med summer	22 Puls av/påslag, nøkkelbryter	35 24 timer sirene/summer
11 24-timers innbrudd	23 Vekslende av/påslag, nøkkelbryter	36 24-timers auto-reset sabotasjeseksjon
	24 For fremtidig bruk	37 Nattseksjon
		87 Fors. 24timers brann (trådløs/addr.)
		88 Std. 24-timers brann (trådløs/addr.)

OBS! Om 24-timer summerseksjoner er i bruk må betjeningspanel installeres.

[001] Funksjon på seksjon 1-16 (Avsnitt 5.2 "Programmering av seksjoner" på side 27)

Standard

Standard

01 ☐ Seksjon 1
04 ☐ Seksjon 2
03 ☐ Seksjon 3
03 ☐ Seksjon 4
03 ☐ Seksjon 5
03 ☐ Seksjon 6
03 ☐ Seksjon 7
03 ☐ Seksjon 8

03 ☐ Seksjon 9
03 ☐ Seksjon 10
03 ☐ Seksjon 11
03 ☐ Seksjon 12
03 ☐ Seksjon 13
03 ☐ Seksjon 14
03 ☐ Seksjon 15
03 ☐ Seksjon 16

OBS! Gjelder PC 1616, 1832 og 1864

[002] Funksjon på seksjon 17-32 (Avsnitt 5.2 "Programmering av seksjoner" på side 27)

Standard

Standard

03 ☐ Seksjon 17
03 ☐ Seksjon 18
03 ☐ Seksjon 19
03 ☐ Seksjon 20
03 ☐ Seksjon 21
03 ☐ Seksjon 22
03 ☐ Seksjon 23
03 ☐ Seksjon 24

03 ☐ Seksjon 25
03 ☐ Seksjon 26
03 ☐ Seksjon 27
03 ☐ Seksjon 28
03 ☐ Seksjon 29
03 ☐ Seksjon 30
03 ☐ Seksjon 31
03 ☐ Seksjon 32

OBS! Gjelder PC 1832 og 1864

[003] Funksjon på seksjon 33-48 (Avsnitt 5.2 "Programmering av seksjoner" på side 27)

Standard

03	_ _	Seksjon 33
03	_ _	Seksjon 34
03	_ _	Seksjon 35
03	_ _	Seksjon 36
03	_ _	Seksjon 37
03	_ _	Seksjon 38
03	_ _	Seksjon 39
03	_ _	Seksjon 40

Standard

03	_ _	Seksjon 41
03	_ _	Seksjon 42
03	_ _	Seksjon 43
03	_ _	Seksjon 44
03	_ _	Seksjon 45
03	_ _	Seksjon 46
03	_ _	Seksjon 47
03	_ _	Seksjon 48

OBS! Gjelder kun 1864

[004] Funksjon på seksjon 49-64 (Avsnitt 5.2 "Programmering av seksjoner" på side 27)

Standard

03	_ _	Seksjon 49
03	_ _	Seksjon 50
03	_ _	Seksjon 51
03	_ _	Seksjon 52
03	_ _	Seksjon 53
03	_ _	Seksjon 54
03	_ _	Seksjon 55
03	_ _	Seksjon 56

Standard

03	_ _	Seksjon 57
03	_ _	Seksjon 58
03	_ _	Seksjon 59
03	_ _	Seksjon 60
03	_ _	Seksjon 61
03	_ _	Seksjon 62
03	_ _	Seksjon 63
03	_ _	Seksjon 64

OBS! Gjelder kun 1864

OBS! Betjeningspanelseksjoner adresseres i sekvens [020]. Seksjonsegenskaper stilles i sekvens [101] - [108]. Seksjoner kan kobles inn og ut av systemet i sekvens [202].

[005] Systemtider [01] - [08] (Avsnitt 5.2 "Inn- og utgangsforsinkelse" og sirene på side 29)

Systemtider for område 1 til 8 (Område 1 til 2 for PC 1616, Område 1 til 4 for PC1832, Område 1 til 8 for PC1864)

	Standard	Omr.1	Omr.2	Omr.3	Omr.4	Omr.5	Omr.6	Omr.7	Omr.8	Alternativ:
Inng.forsink.1	0 3 0	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	001 – 255 sek.
Inng.forsink. 2	0 4 5	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	001 – 255 sek.
Utgang.forsink.	1 2 0	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	001 – 255 sek.
Sirenetid	0 0 4									001 – 255 min.

[006] Installatørkode (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 30)

Standard

5555 |_|_|_|

[007] Masterkode (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 30)

Standard

1234 |_|_|_|

[008] Vekterkode (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 30)

Standard

AAAA |_|_|_| Tast AAAA eller AAAA00 for å deaktivere

Funksjonsalternativ for PGM-utgangene (Avsnitt 5.2 på side 30)

01	Utgangen følger sireneutgang	20	Manuell utgang 2 [*][7][2]
02	For fremtidig bruk	21	Manuell utgang 3 [*][7][3]
03	Nullstilling av detektor, [*][7][2]	22	Manuell utgang 4 [*][7][4]
04	2 – tråds røykmeldere (kun PGM 2)	23	24-timers lydløs (kun PGM-2)
05	Statusutgang. Aktiviseres ved tilkobling	24	24-timers hørbar (kun PGM-2)
06	Følger driftsklar på betjeningspanel (følger område).	25	Forsinket brann og innbruddsutgang
07	Følger betjeningspanelets summer (følger område).	26	Varsler ved batteritest (kun PGM-1)
08	Følger inn- og utgangstiden + 2 minutter	27	Dobbeldetekterings utgang
09	Utgang for systemfeil (feiltyper velges i egenskaper)	28	Overfallsutgang
10	Utgang for alarmhendelser (alarmtyper velges i egenskaper)	29	Følger seksjon 1-8
11	Utgang for systemsabotasje (alle kilder ...seksjoner, betjeningspaneler, moduler)	30	Områdestatus. Aktiveres ved tilkobling
12	Telefonlinjefeil i kombinasjon med alarm aktiverer utgang	31	Alternativ oppringer
13	Kvitteringsutgang. Gir 2 sekunders puls ved kvittering fra alarmsentral.	32	Åpen etter alarm
14	Pausestart (Gir 2 sek. Pause).	33	Sirenestatus og programmeringsstatus
15	Fjernserviceutgang (DLS-3 støtte).	34	Heltilkoblet og ingen seksjoner forbikoblet
16	For fremtidig bruk	35	Følger seksjon 9-16
17	Følger heltilkobling	36	Følger seksjon 17-24
18	Følger deltilkobling	37	Følger seksjon 25-32
19	Manuell utgang 1 [*][7][1]	38	Følger seksjon 33-40
		39	Følger seksjon 41-48
		40	Følger seksjon 49-56
		41	Følger seksjon 57-64

OBS! Alternativene [03], [04] og [20] kan IKKE benyttes samtidig på et system.

[009] PGM-utganger (PGM 1 og 2) Hovedkort PC 1616,1832, 1864 (Avsnitt 5.2 "Alt. for PGM-utganger" på s. 30)

Standard

30	□□□□	PGM 1
03	□□□□	PGM 2

OBS! Programmer funksjonsalternativenes egenskaper i sekvens [501] - [574] og områdevalg i [551] – [564]

[010] PGM-utganger 3 – 10 transistorkort PC 5208 / PGM – utganger 3 – 4 på hovedkort PC 1864

Standard

01	□□□□	PGM 3 / PGM 3*
01	□□□□	PGM 4 / PGM 4*
01	□□□□	PGM 5
01	□□□□	PGM 6
01	□□□□	PGM 7
01	□□□□	PGM 8
01	□□□□	PGM 9
01	□□□□	PGM 10

OBS! * Programmeringen av transistorkortes to første utganger, i sekvens [010] er lik med hovedkortes PGM – utganger 3 og 4 på PC 1864

[011] PGM – utganger 11 – 14 Strømforsyningskort PC 5204

Standard

01	□□□□	PGM 11
01	□□□□	PGM 12
01	□□□□	PGM 13
01	□□□□	PGM 14

[012] Tastatursperre (Avsnitt 5.2 "Tastatursperre" på side 33)

Standard

000	□□□□□	Antall ugyldige forsøk før tastatursperre trer i kraft	(Alternativ: 001 – 255 forsøk) (Alt: 000 = Sperren utkoblet)
000	□□□□□	Tid tastatursperren er aktivert	(Alternativ: 000 – 255 minutter)

OBS! Hvis tastatursperren er aktivert kan betjeningspanelet IKKE frakobles ved hjelp av en nøkkelbryter.

[013] Systemopsjoner, del 1 (Seksjonsinnstillinger) (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 33-34)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Ubalanserte seksjoner (Normalt lukkede)	Balanserte seksjoner
På <input type="checkbox"/>	2	Dobbeltbalanserte seksjoner	Enkeltbalanserte seksjoner
Av <input type="checkbox"/>	3	Alle feil vises når tilkoblet	Kun brannfeil vises når tilkoblet
På <input type="checkbox"/>	4	Sabotasje/Feil vises ikke som åpen seksjon	Sabotasje/Feil vises som åpen seksjon
Av <input type="checkbox"/>	5	Autotilkoblingsskjema via *6 eller *8	Autotilkoblingsskjema kun fra *8 meny
Av <input type="checkbox"/>	6	Sirenelyd ved utgangsfeil	Ingen sirenelyd ved utgangsfeil
På <input type="checkbox"/>	7	Hendelsesminnet følger opprinningsbegr.	Hendelsesminnet logger alt
Av <input type="checkbox"/>	8	Amerikansk brannsignal (3 x pause)	Standard pulserende brannsignal

[014] Systemopsjoner, del 2 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 34-35)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Sirenevarsling ved til-/frakobling	Ingen sirenevarsling ved til-/frakobling
Av <input type="checkbox"/>	2	Sirenevarsling under auto-tilkobling	Ingen sirenevarsling under auto-tilkobling
Av <input type="checkbox"/>	3	Sirenevarsling under utgangsforsinkelse	Ingen sirenevarsling
Av <input type="checkbox"/>	4	Sirenevarsling under inngangsforsinkelse	Ingen sirenevarsling
Av <input type="checkbox"/>	5	Sirenevarsling ved feil	Ingen sirenevarsling ved feil
På <input type="checkbox"/>	6	Summer ved forsinket inn og utpassering	Summer bare ved inngangsforsinkelse
Av <input type="checkbox"/>	7	Avsluttende utgangsforsinkelse	Normal utgangsforsinkelse
Av <input type="checkbox"/>	8	Vedvarende brannsirene	Brannsirene følger sirenetid i [005]

[015] Systemopsjoner, del 3 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 35-36)

Standard	Opsjon	På	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Brannknappen innkoblet	Brannknappen utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Panikktast gir summer / sirene	Panikktasten gir lydløs alarm
På <input type="checkbox"/>	3	Hurtigutgang innkoblet	Hurtigutgang utkoblet
På <input type="checkbox"/>	4	Hurtigtilkobling innkoblet	Hurtigtilkobling. utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Forbikobling krever kode	Forbikobling kan skje uten kode
Av <input type="checkbox"/>	6	Masterkoden kan ikke endres i [*][5]	Masterkoden kan endres i [*][5]
På <input type="checkbox"/>	7	Telelinjekontroll innkoblet	Telelinjekontroll utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	Sirenevarsling ved telelinjefeil når tilkoblet	Summer ved telelinjefeil når tilkoblet

OBS! Opsjon 4 må være På hvis man bruker PC5132 med lavere versjonsnummer enn 3.00.

[016] Systemopsjoner, del 4 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 37)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
På <input type="checkbox"/>	1	Nettfeil gir feilalarm	Nettfeil vises IKKE
Av <input type="checkbox"/>	2	Feillampen blinker ved nettfeil	Feillampen blinker IKKE ved nettfeil
Av <input type="checkbox"/>	3	"Betjeningspanelslukker" innkoblet	"Betjeningspanelslukker" utkoblet (alltid aktiv)
På <input type="checkbox"/>	4	"Betjeningspanelslukker" med kode	"Betjeningspanelslukker" uten kode
På <input type="checkbox"/>	5	Bakgrunnsbelysning innkoblet	Bakgrunnsbelysning utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	Batterisparefunksjon innkoblet	Batterisparefunksjon utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	Forbikoblingsstatus vises når tilkoblet	Forbikoblingsstatus vises IKKE når tilkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	Sabotasje på betjeningspanel innkoblet	Sabotasje på betjeningspanel utkoblet

[017] Systemopsjoner, del 5 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 38)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
På <input type="checkbox"/>	1	Trådløs håndsender uten kode	Trådløshåndsender krever kode
På <input type="checkbox"/>	2	5 min. radiostøy før feilalarm	30 sek. radiostøy før feilalarm
Av <input type="checkbox"/>	3	Summer ved radiostøyfeil	Lydløs alarm ved radiostøyfeil
Av <input type="checkbox"/>	4	Dobbeltdetektering fra en seksj. innkoblet	Dobbeltdetektering utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Utsett autotilkobling innkoblet	Utsett autotilkobling utkoblet utkoblet
På <input type="checkbox"/>	6	Sommer / vintertid justeres automatisk	Sommer / vintertid justeres manuelt
Av <input type="checkbox"/>	7	Periodisk test av kamera innkoblet	Periodisk test av kamera utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	Sirenepuls bare ved fulltilkobling*	Sirenepuls ved alle til-/frakoblinger

OBS! Sekvens *[014] opsjon 1 må også være tent ved benyttelse av denne funksjonen.

[018] Systemopsjoner, del 6 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 39-40)

Standard	Opsjon	På	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Periodisk sending av testkode innkoblet	Periodisk sending av testkode utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Lydkort ved sirene innkoblet	Lydkort ved sirene utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	Lydkort ved alarm innkoblet	Lydkort ved alarm utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	Summer ved vannalarm kan stilnes	Summer ved vannalarm følger alarm
Av <input type="checkbox"/>	5	Summer i betj.panel følger sireneutgang	Summer i betjeningspanel er normal
Av <input type="checkbox"/>	6	Dobbeltdetektering ulike seksj. innkoblet	Dobbeltdetektering ulike seksj. utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	Omstart av utgangsforsinkelse	Utgangsforsinkelse er normal
Av <input type="checkbox"/>	8	Betjeningspanel varsler ved nettfel	Betjeningspanel varsler ikke ved nettfel

[019] Systemopsjoner, del 7 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 40-41)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Gir sirene ved feil på trådløs seksjon	Ingen sirene ved feil på trådløs seksjon
Av <input type="checkbox"/>	2	Feil må kvitteres [*][2] og [#]	Feil kvitteres automatisk når den er rettet
Av <input type="checkbox"/>	3	Bare første seksjon vises ved alarm	Alle seksjoner rullerer ved alarm
På <input type="checkbox"/>	4	R –knapp funksjons innkoblet	R –knapp funksjons utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Sirenevarsling ved kommbus feil innkoblet	Sirenevarsling ved kommbus feil utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	Betj.panel grønn diode indikerer spenning	Betj.panel grønn diode "Klar for tilkobling"
Av <input type="checkbox"/>	7	[*][6] tilgang for alle brukere	*6 tilgang kun for masterkode
Av <input type="checkbox"/>	8	Krever reset kode etter 2 x dobbeltdetekt.	Krever reset kode etter 1 x dobbeltdetekt.

[020] Betjeningspanel tilknyttes seksjon (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 41)

Standard	
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 1) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 2) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 3) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 4) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 5) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 6) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 7) seksjon
00 <input type="checkbox"/>	Betjeningspanel (adresse 8) seksjon

(Gyldige valg er seksjon 01 - 08)
(00 = seksjonen benyttes ikke)

OBS! Kun et betjeningspanel per seksjon!!!

[021] Systemopsjoner, del 8 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 41-42-43)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Brukerkode sperret under inngangstid	Brukerkode ikke sperret under inngangstid
Av <input type="checkbox"/>	2	EN - inngangstid	Standard inngangstid
Av <input type="checkbox"/>	3	5 sekunders panelslukker	30 sekunders panelslukker
Av <input type="checkbox"/>	4	Fjernnullstillingskode innkoblet	Fjernnullstilling utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Installatør nullstilling innkoblet	Installatør nullstilling utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	Frakobling med HS kun under inng.tid	Frakobling med håndsender er uavhengig
Av <input type="checkbox"/>	7	Fjernservice må aktiviseres med [*][6]	Åpen for fjernservice hele tiden
Av <input type="checkbox"/>	8	Tilkobling ved feil ikke tillatt	Tilkobling ved feil tillatt

[022] Systemopsjoner, del 9 (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 43)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Kode kreves for [*][1], [*][2] og [*][3]	Ingen kode kreves [*][1], [*][2] og [*][3]
Av <input type="checkbox"/>	2	Betjeningspanelslukker etter tilkobling	Betjeningspanelslukker følger timer [021][3]
På <input type="checkbox"/>	3	Auto-tilkobling uansett med åpne seksj.	Auto-tilkobling tilkobler lukkede og tvang seksj.
Av <input type="checkbox"/>	4	Kun masterkode kan forbikoble overfall	Alle koder kan forbikoble overfallsseksj.
Av <input type="checkbox"/>	5	Tidsbegrensning av PGM 05, 06, 17, 18	Ikke tidsbegrensning for PGM 05, 06, 17, 18
Av <input type="checkbox"/>	6	RF Seksjonsovervåking 15 min innkoblet	RF Seksjonsovervåking 15 min utkoblet
På <input type="checkbox"/>	7	Åpne seksjoner avbryter tilkoblingen	Tilkobling med åpne seksjoner
Av <input type="checkbox"/>	8	Hørbar utgangstid ved deltilkobling	Lydløs deltilkobling

[023] Systemopsjoner, del 10(Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 44)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Branntast gir kun summer	Branntast gir sirene og summer
Av <input type="checkbox"/>	2	200 baud identifisering PÅ	200 baud identifisering AV
Av <input type="checkbox"/>	3	Testoverføring kun når tilkoblet	Testoverføring etter skjema
Av <input type="checkbox"/>	4	Testsending programmert etter timer	Testsending programmert etter dager
Av <input type="checkbox"/>	5	IKKE tillate veksling fra hel til deltilkobling	Tillate veksling fra hel til deltilkobling
Av <input type="checkbox"/>	6	To veis tale vil IKKE brytes ved en ny alarm	To veis tale vil brytes ved en ny alarm
Av <input type="checkbox"/>	7	Lydløs varsling av feil	Varsling av feil med pip hvert 10 sek.
Av <input type="checkbox"/>	8		For fremtidig bruk

[030] Seksjonens sløyferespons (Avsnitt 5.2 "Systemprogrammering" på side 44)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Seksjon 1 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 1 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	2	Seksjon 2 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 2 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	3	Seksjon 3 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 3 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	4	Seksjon 4 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 4 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	5	Seksjon 5 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 5 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	6	Seksjon 6 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 6 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	7	Seksjon 7 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 7 har normal sløyferespons
Av <input type="checkbox"/>	8	Seksjon 8 har rask sløyferespons 36 ms.	Seksjon 8 har normal sløyferespons

Avansert systemprogrammering

Standard = Fabrikkprogrammering

Tabell over de fabrikkprogrammerte egenskapene for alle seksjonstypene.

(Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 44-45)

Opsjon	1	2	3	4	5	6	7	8
På	Hørbar	Kontinu- erlig	Dør- klokke	Forbi- kobling		Oppring.- begrens.	Oppring.- forsinkelse	Trådløst utstyr
Av	Lydløs	Pulser- ende	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Seksjonstype								
00 Seksjonen benyttes ikke.	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
01 Forsinket seksjon type 1	På	På	På	På	Av	På	Av	Av
02 Forsinket seksjon type 2	På	På	På	På	Av	På	Av	Av
03 Direktealarmerende seksjon	På	På	På	På	Av	På	Av	Av
04 Tidsforsinket- / Direktealarmerende.	På	På	Av	På	Av	På	Av	Av
05 Direktealarmerende Rom- / Skallsikringsseksjon	På	På	Av	På	På	På	Av	Av
06 Forsinket Rom- / Skallsikringsseksjon	På	På	Av	På	På	På	Av	Av
07 Brann 24-timers forsinket oppringer (kablet)	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
08 Brann24-timers (kablet)	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
09 24-timers overv. for LINKS	Av	På	Av	Av	På	Av	Av	Av
10 Sabotasje 24-timers med summer	Av	På	Av	På	Av	Av	Av	Av
11 24-timers innbrudd	På	På	Av	På	Av	Av	Av	Av
12 24-timers overfall	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
13 24-timers gass	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
14 24-timers varme	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
15 24-timers medisinsk	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
16 24-timers panikk	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
17 24-timers nød (ikke medisinsk)	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
18 24-timers sprinkler	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
19 24-timers vann	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
20 24-timers frys	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
21 24-timers vedvarende sabotasje	På	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av
22 Puls av/påslag nøkkelbryter	Av	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av
23 Vekslede av/påslag nøkkelbryter	Av	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av
24 For fremtidig bruk	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
25 Betinget forsinket- / direktealarmerende	På	På	Av	På	Av	På	Av	Av
26 24-timers IKKE ALARM	Av	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av
27 24-t forsinket overforsvøm.	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
28 24-t direkte overforsvøm.	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
29 Direkte rom-/skallsikring	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
30 Brannovervåkingsseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
31 Dagseksjon	På	På	Av	På	Av	Av	Av	Av
32 Dir. del / heltilkoblingsseksjon	På	På	Av	På	Av	Av	Av	Av
33 Aktiv utgangsseksjon	Av	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av
34 Avsluttende utgangsseksjon	På	På	På	På	Av	På	På	Av
35 24 timer sirene/summer	På	På	Av	På	Av	På	Av	Av
36 24-timers auto-reset sabotasjeseksjon	Av	På	Av	Av	Av	På	Av	Av
37 Nattseksjon	På	På	Av	På	På	På	Av	Av
87 Forsinket 24-timers brann (trådløs/adresse)	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	På
88 Standard 24-timers brann (trådløs/adresse)	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	På

Tabell over de fabrikkprogrammerte egenskapene for alle seksjonstypene.

(Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 44-45)

Opsjon	9	10	11	12	13	14	15	16
På	Dobbelt deteksjon	Ikke i bruk	Ikke i bruk	Ikke i bruk	Ikke i bruk	Normalt lukket	Enkelt balansert	Dobbelt balansert
Av	Nei					Konfig	Konfig	Konfig
Seksjonstype								
00 Seksjonen benyttes ikke.	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
01 Forsinket seksjon type 1	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
02 Forsinket seksjon type 2	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
03 Direktealarmerende seksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
04 Tidsforsinket- / Direktealarmerende.	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
05 Direktealarmerende Rom- / Skallsikringsseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
06 Forsinket Rom- / Skallsikringsseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
07 Brann 24-timers forsinket oppringer (kablet)	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
08 Brann24-timers (kablet)	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
09 24-timers overv. for LINKS	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
10 Sabotasje 24-timers med summer	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
11 24-timers innbrudd	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
12 24-timers overfall	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
13 24-timers gass	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
14 24-timers varme	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
15 24-timers medisinsk	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
16 24-timers panikk	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
17 24-timers nød (ikke medisinsk)	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
18 24-timers sprinkler	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
19 24-timers vann	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
20 24-timers frys	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
21 24-timers vedvarende sabotasje	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
22 Puls av/påslag nøkkelbryter	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
23 Vekslede av/påslag nøkkelbryter	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
24 For fremtidig bruk	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
25 Betinget forsinket- / direktealarmerende	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
26 24-timers IKKE ALARM	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
27 24-t forsinket overforsvøm.	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
28 24-t direkte overforsvøm.	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
29 Direkte rom-/skallsikring	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
30 Brannovervåkingsseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
31 Dagseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
32 Dir. del / heltilkoblingsseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
33 Aktiv utgangseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
34 Avsluttende utgangseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
35 24 timer sirene/summer	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
36 24-timers auto-reset sabotasjeseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
37 Nattseksjon	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
87 Forsinket 24-timers brann (trådløs/adresse)	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
88 Standard 24-timers brann (trådløs/adresse)	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av

Egenskaper for seksjonene 1-32 (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 44-45)

Opsjon		1	2	3	4	5	6	7	8	9
På/Tent		Hørbar	Fast sirene	Dør-klokke funksjon	Forbi-kobling	Tvangs-tilkobling	Oppring.-begrens.	Oppring.-forsink.	Trådløst utstyr To tråds	Dobbel detekt.
Av		Lydløs	Pulserende sirene	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
[101]	Seksjon 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	Seksjon 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	Seksjon 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	Seksjon 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	Seksjon 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	Seksjon 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	Seksjon 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	Seksjon 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	Seksjon 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	Seksjon 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	Seksjon 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	Seksjon 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	Seksjon 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	Seksjon 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	Seksjon 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	Seksjon 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[117]	Seksjon 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	Seksjon 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	Seksjon 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	Seksjon 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	Seksjon 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	Seksjon 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	Seksjon 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	Seksjon 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	Seksjon 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	Seksjon 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	Seksjon 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	Seksjon 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	Seksjon 29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	Seksjon 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	Seksjon 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	Seksjon 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS! Kun seksjon 01 – 32 kan programmeres til trådløst utstyr!!!!

Egenskaper for seksjonene 33-64 (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 44-45)

Opsjon		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tent		Hørbar	Kontinu- erlig	Dør- klokke	Forbi- kobling	Tvangs- tilkobling	Oppring.- begrens.	Oppring.- forsink.	Trådløst utstyr	Dobbelt deteks.
Av		Lydløs	Pulser- ende	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
[133]	Seksjon 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	Seksjon 34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	Seksjon 35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	Seksjon 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	Seksjon 37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	Seksjon 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	Seksjon 39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	Seksjon 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	Seksjon 41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	Seksjon 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	Seksjon 43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	Seksjon 44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	Seksjon 45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	Seksjon 46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	Seksjon 47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	Seksjon 48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	Seksjon 49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	Seksjon 50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	Seksjon 51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	Seksjon 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	Seksjon 53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	Seksjon 54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	Seksjon 55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	Seksjon 56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	Seksjon 57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	Seksjon 58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	Seksjon 59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	Seksjon 60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	Seksjon 61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	Seksjon 62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	Seksjon 63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	Seksjon 64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS! Kun seksjon 01 – 32 kan programmeres til trådløst utstyr!!!!

Egenskaper for seksjonene 1-8 (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 44-45)

Opsjon		10	11	12	13	14	15	16
På/Tent		Ikke i bruk	Ikke i bruk	Ikke i bruk	Ikke i bruk	Normalt lukket	Enkelt balansert	Dobbelt balansert
Av						Konfig	Konfig	Konfig
[101]	Seksjon 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	Seksjon 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	Seksjon 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	Seksjon 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	Seksjon 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	Seksjon 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	Seksjon 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	Seksjon 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS! Seksjonopsjoner 10 – 16 gjelder kun for seksjon 01 – 08

[165] Maks antall oppringningsforsøk (hvert telefonnummer) (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 45)

Standard

005 ☐☐☐☐☐ (Alternativ: 001 – 015 forsøk)

[166] Maks ventetid på Handshake (alle format) (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 45)

Standard

040 ☐☐☐☐☐ (Alternativ: 001 – 255 sekunder)

[167] T-Link kommunikasjon venter på kvitteringsforsinkelse (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 45)

Standard

020 ☐☐☐☐☐ (Alternativ: 001 – 255 sekunder)

[168] Sommertid (1 – 2 timer frem) (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 45)

Standard

004 ☐☐☐☐☐ (**Måned:** 001 – 012)

001 ☐☐☐☐☐ (**Uke:** 001 – 005)

000 ☐☐☐☐☐ (**Dag:** 001 – 031)

001 ☐☐☐☐☐ (**Time:** 000 – 023)

001 ☐☐☐☐☐ (**Intervall:** 001 – 002)

[169] Vintertid (1 – 2 timer bakover) (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 45)

Standard

010 ☐☐☐☐☐ (**Måned:** 001 – 012)

005 ☐☐☐☐☐ (**Uke:** 001 – 005)

000 ☐☐☐☐☐ (**Dag:** 001 – 031)

001 ☐☐☐☐☐ (**Time:** 000 – 023)

001 ☐☐☐☐☐ (**Intervall:** 001 – 002)

[170] PGM utgangens varighet (timer) (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)

Standard

005 ☐☐☐☐☐ (Alternativ: 001 – 255 sekunder)

[171] **Sabotasjeutgangstimèr (PGM)** (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)

Standard

004 (Alternativ: 001 – 255 minutter, 000=PGM følger sabotasje)

[173] **Sireneforsinkelsestimèr** (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)

Standard

000 (Alternativ: 001 – 255 sekunder)

[175] **Utsettelse av automatisk tilkobling "kjøpe tid"** (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)

Standard

120 (Alternativ: 001 – 255 minutter)

[176] **A – alarmstimer** (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)

Standard

255 (Alternativ: 001 – 255 minutter/sekunder)

[181] – [188] **Automatisk tilkoblingsskjema for område 1 – 8.** (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46 - 47)

Det er muligheter for "en" automatisk tilkoblingstid for hver dag i uken (00.00 – 23.59).

Hvert område har sitt eget skjema. Fra fabrikk er alle tidene satt til 9999 dvs. Utkoblet.

Funksjonen finnes også tilgjengelig for programmering med masterkode via [*][6] kommandoen.

Denne funksjonen kan sperres fra [*][6] meny i sekvens [013] opsjon 5.

[181] **Tilkoblingstid for område 1**
(Gjelder PC 1616, 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Mandag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tirsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Onsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Torsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Lørdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

[185] **Tilkoblingstid for område 5**
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Mandag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tirsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Onsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Torsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Lørdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

[182] **Tilkoblingstid for område 2**
(Gjelder PC 1616, 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Mandag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tirsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Onsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Torsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Lørdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

[186] **Tilkoblingstid for område 6**
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Mandag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tirsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Onsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Torsdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Lørdag	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

[183] Tilkoblingstid for område 3
(Gjelder PC 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[187] Tilkoblingstid for område 7
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[184] Tilkoblingstid for område 4
(Gjelder PC 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[188] Tilkoblingstid for område 8
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[190] Forvarslingstid før tilkobling alle områder "Tilstedetimer". (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)
Standard

005 |_|_|_|_| (Alternativ: 001 – 255 minutter, 000=ingen forvarsling)

Forvarsling før tilkobling "Tilstedetimer" for område 1 – 8. (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 46)

Det er muligheter for "en" forvarslingstid for hvert område (000 – 255 minutter).

Hvert område har sin egen forvarslingstimer. Fra fabrikk er alle tidene satt 000 dvs. Utkoblet.

Funksjonen gjør at anlegget tilkobles om ingen seksjon påvirkes under den innstilte tiden.

Denne funksjonen kan programmere en forvarslingstid innen tilkoblingen skjer. (sekvens [190]).

[191] Tilstedetimer for område 1
(Gjelder PC 1616, 1832, 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[195] Tilstedetimer for område 5
(Gjelder kun PC 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[192] Tilstedetimer for område 2
(Gjelder PC 1616, 1832, 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[196] Tilstedetimer for område 6
(Gjelder kun PC 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[193] Tilstedetimer for område 3
(Gjelder PC 1832, 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[197] Tilstedetimer for område 7
(Gjelder kun PC 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[194] Tilstedetimer for område 4
(Gjelder PC 1832, 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[198] Tilstedetimer for område 8
(Gjelder kun PC 1864)

Standard

000 |_|_|_|_|

[199] **Forvarslingstid før tilkobling ihht. autotilkoblingsskjema.** (Avsnitt 5.3 "Avansert programmering" på side 47)

Standard

005 (Alternativ: 001 – 255 minutter)

[201] **Innkobling av områder** (Avsnitt 5.4 "Områdeinndeling" på side 47)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
På <input type="text"/>	1	Område 1 er aktivert	Område 1 er utkoblet
Av <input type="text"/>	2	Område 2 er aktivert	Område 2 er utkoblet
Av <input type="text"/>	3	Område 3 er aktivert	Område 3 er utkoblet
Av <input type="text"/>	4	Område 4 er aktivert	Område 4 er utkoblet
Av <input type="text"/>	5	Område 5 er aktivert	Område 5 er utkoblet
Av <input type="text"/>	6	Område 6 er aktivert	Område 6 er utkoblet
Av <input type="text"/>	7	Område 7 er aktivert	Område 7 er utkoblet
Av <input type="text"/>	8	Område 8 er aktivert	Område 8 er utkoblet

Områdetilhørighet for seksjon 1 til 32

Alle seksjoner er fabrikkprogrammert til område 1. For å endre områdetilhørigheten slukkes eller tennes respektive opsjon for valgt område. Seksjonen inngår i område når respektive opsjon er tent. En seksjon kan tilhøre flere områder.

Område								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Seksjon	Sekvens [202]	Sekvens [210]	Sekvens [218]	Sekvens [226]	Sekvens [234]	Sekvens [242]	Sekvens [250]	Sekvens [258]
1	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
2	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
3	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
4	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
5	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
6	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
7	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
8	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>
Seksjon	Sekvens [203]	Sekvens [211]	Sekvens [219]	Sekvens [227]	Sekvens [235]	Sekvens [243]	Sekvens [251]	Sekvens [259]
9	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
10	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
11	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
12	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
13	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
14	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
15	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
16	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>

Seksjon	Sekvens [204]	Sekvens [212]	Sekvens [220]	Sekvens [228]	Sekvens [236]	Sekvens [244]	Sekvens [252]	Sekvens [260]
17	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
18	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
19	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
20	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
21	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
22	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
23	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
24	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>

Seksjon	Sekvens [205]	Sekvens [213]	Sekvens [221]	Sekvens [229]	Sekvens [237]	Sekvens [245]	Sekvens [253]	Sekvens [261]
25	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
26	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
27	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
28	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
29	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
30	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
31	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
32	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>

Områdetilhørighet for seksjon 33 til 64

Alle seksjoner er fabrikkprogrammert til område 1. For å endre områdetilhørigheten slukkes eller tennes respektive opsjon for valgt område. Seksjonen inngår i område når respektive opsjon er tent. En seksjon kan tilhøre flere områder.

Område								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Seksjon	Sekvens [206]	Sekvens [214]	Sekvens [222]	Sekvens [230]	Sekvens [238]	Sekvens [246]	Sekvens [254]	Sekvens [262]
33	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
34	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
35	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
36	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
37	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
38	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
39	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
40	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
Seksjon	Sekvens [207]	Sekvens [215]	Sekvens [223]	Sekvens [231]	Sekvens [239]	Sekvens [247]	Sekvens [255]	Sekvens [263]
41	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
42	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
43	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
44	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
45	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
46	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
47	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
48	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>

Seksjon	Sekvens [208]	Sekvens [216]	Sekvens [224]	Sekvens [232]	Sekvens [240]	Sekvens [248]	Sekvens [256]	Sekvens [264]
49	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
50	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
51	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
52	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
53	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
54	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
55	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
56	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>

Seksjon	Sekvens [209]	Sekvens [217]	Sekvens [225]	Sekvens [233]	Sekvens [241]	Sekvens [249]	Sekvens [257]	Sekvens [265]
57	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
58	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
59	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
60	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
61	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
62	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
63	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
64	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>

Oppringer - programmering

Standard = Fabrikkprogrammering

* Alle sekvenser fra [301] til [348] er fabrikkprogrammert med verdien [F], hvis annet ikke er spesifisert.

[301] Det første telefonnummeret (maks 32 siffer) (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 47)

[illegible]

[302] Det andre telefonnummeret (maks 32 siffer) (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 47)

[303] Det tredje telefonnummeret (maks 32 siffer) (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 47)

NB! Tast 'B' for '*' Tast 'C' for '#' Tast 'D' for å vente på summetone Tast 'E' for en 2 sekunders pause
Ved benyttelse av T-Link TCP/IP modul, skal telefonnummeret programmeres som DCAA

[304] Samtale venter kansellering (6 siffer) (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 47)

A horizontal number line with 6 equally spaced vertical tick marks. No numbers are written on the line.

[310] Abonnementkode for hele systemet (System ID 6 siffer)(Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48)

NB! Ved bruk av SIA format er det bare "System ID" som benyttes som abonnentkode.

[311] Abbonentkode for område 1 (4 siffer) (Gjelder PC 1616, 1832, 1864) (Avsnitt 5.5 "Oppringer " på side 48)

[312] **Abonnentkode for område 2 (4 siffer) (*Gjelder PC 1616, 1832, 1864*)** (Avsnitt 5.5 "Oppringer " på side 48)

[313] Abonnementkode for område 3 (4 siffer) (*Gjelder PC 1832, 1864*) (Avsnitt 5.5 "Oppringer " på side 48)

[314] **Abonnentkode for område 4 (4 siffer) (Gjelder PC 1832, 1864)** (Avsnitt 5.5 "Oppringer " på side 48)

[315] Abonnementkode for område 5 (4 siffer) (Gjelder kun PC 1864) (Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 48)

[316] Abbonentkode for område 6 (4 siffer) (*Gjelder kun PC 1864*) (Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 48)

--	--	--	--	--

[317] **Abonnentkode for område 7 (4 siffer) (Gjelder kun PC 1864)** (Avsnitt 5.5 "Oppringer " på side 48)

[318] Abonnementkode for område 8 (4 siffer) (*Gjelder kun PC 1864*) (Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 48)

[320] Alarmkoder for seksjonene 1-16 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 1	_ _	Seksjon 9
_ _	Seksjon 2	_ _	Seksjon 10
_ _	Seksjon 3	_ _	Seksjon 11
_ _	Seksjon 4	_ _	Seksjon 12
_ _	Seksjon 5	_ _	Seksjon 13
_ _	Seksjon 6	_ _	Seksjon 14
_ _	Seksjon 7	_ _	Seksjon 15
_ _	Seksjon 8	_ _	Seksjon 16

[321] Alarmkoder for seksjonene 17-32 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 17	_ _	Seksjon 25
_ _	Seksjon 18	_ _	Seksjon 26
_ _	Seksjon 19	_ _	Seksjon 27
_ _	Seksjon 20	_ _	Seksjon 28
_ _	Seksjon 21	_ _	Seksjon 29
_ _	Seksjon 22	_ _	Seksjon 30
_ _	Seksjon 23	_ _	Seksjon 31
_ _	Seksjon 24	_ _	Seksjon 32

[322] Alarmkoder for seksjonene 33-48 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 33	_ _	Seksjon 41
_ _	Seksjon 34	_ _	Seksjon 42
_ _	Seksjon 35	_ _	Seksjon 43
_ _	Seksjon 36	_ _	Seksjon 44
_ _	Seksjon 37	_ _	Seksjon 45
_ _	Seksjon 38	_ _	Seksjon 46
_ _	Seksjon 39	_ _	Seksjon 47
_ _	Seksjon 40	_ _	Seksjon 48
_ _	Seksjon 49	_ _	Seksjon 57

[323] Alarmkoder for seksjonene 49-64 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 49	_ _	Seksjon 57
_ _	Seksjon 50	_ _	Seksjon 58
_ _	Seksjon 51	_ _	Seksjon 59
_ _	Seksjon 52	_ _	Seksjon 60
_ _	Seksjon 53	_ _	Seksjon 61
_ _	Seksjon 54	_ _	Seksjon 62
_ _	Seksjon 55	_ _	Seksjon 63
_ _	Seksjon 56	_ _	Seksjon 64

[324] Nullstillingskoder for 1-16 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 1	<input type="text"/>	Seksjon 9
<input type="text"/>	Seksjon 2	<input type="text"/>	Seksjon 10
<input type="text"/>	Seksjon 3	<input type="text"/>	Seksjon 11
<input type="text"/>	Seksjon 4	<input type="text"/>	Seksjon 12
<input type="text"/>	Seksjon 5	<input type="text"/>	Seksjon 13
<input type="text"/>	Seksjon 6	<input type="text"/>	Seksjon 14
<input type="text"/>	Seksjon 7	<input type="text"/>	Seksjon 15
<input type="text"/>	Seksjon 8	<input type="text"/>	Seksjon 16

[325] Nullstillingskoder for seksjonene 17-32 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 17	<input type="text"/>	Seksjon 25
<input type="text"/>	Seksjon 18	<input type="text"/>	Seksjon 26
<input type="text"/>	Seksjon 19	<input type="text"/>	Seksjon 27
<input type="text"/>	Seksjon 20	<input type="text"/>	Seksjon 28
<input type="text"/>	Seksjon 21	<input type="text"/>	Seksjon 29
<input type="text"/>	Seksjon 22	<input type="text"/>	Seksjon 30
<input type="text"/>	Seksjon 23	<input type="text"/>	Seksjon 31
<input type="text"/>	Seksjon 24	<input type="text"/>	Seksjon 32

[326] Nullstillingskoder for seksjonene 33-48 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 33	<input type="text"/>	Seksjon 41
<input type="text"/>	Seksjon 34	<input type="text"/>	Seksjon 42
<input type="text"/>	Seksjon 35	<input type="text"/>	Seksjon 43
<input type="text"/>	Seksjon 36	<input type="text"/>	Seksjon 44
<input type="text"/>	Seksjon 37	<input type="text"/>	Seksjon 45
<input type="text"/>	Seksjon 38	<input type="text"/>	Seksjon 46
<input type="text"/>	Seksjon 39	<input type="text"/>	Seksjon 47
<input type="text"/>	Seksjon 40	<input type="text"/>	Seksjon 48

[327] Nullstillingskoder for seksjonene 49-64 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 49	<input type="text"/>	Seksjon 57
<input type="text"/>	Seksjon 50	<input type="text"/>	Seksjon 58
<input type="text"/>	Seksjon 51	<input type="text"/>	Seksjon 59
<input type="text"/>	Seksjon 52	<input type="text"/>	Seksjon 60
<input type="text"/>	Seksjon 53	<input type="text"/>	Seksjon 61
<input type="text"/>	Seksjon 54	<input type="text"/>	Seksjon 62
<input type="text"/>	Seksjon 55	<input type="text"/>	Seksjon 63
<input type="text"/>	Seksjon 56	<input type="text"/>	Seksjon 64

[328] Spesielle alarmkoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

<input type="text"/>	Trusselkode	<input type="text"/>	Nullstilling av overvåkningsalarm
<input type="text"/>	Frakobling etter alarm	<input type="text"/>	Dobbeltdeteksjon alarmskode
<input type="text"/>	Systemet nylig tilkoblet	<input type="text"/>	Innbrudd ikke verifisert
<input type="text"/>	Overvåkningsalarm utvid. kort	<input type="text"/>	Alarm kansellert

[329] Prioriterte alarm- og nullstillingskoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Branntast på betjeningspanel	_ _	Nullstilling av brannkast på betj.p
_ _	AUX tast på betjeningspanel	_ _	Nullstilling av AUX tast på betj.p
_ _	Panikktast på betjeningspanel	_ _	Nullstilling av panikktast på betj.p
_ _	PGM2 2-tråds alarm	_ _	Nullstilling av PGM2 2-tråds seksjon

[330] Sabotasjekoder for seksjonene 1-16 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 1	_ _	Seksjon 9
_ _	Seksjon 2	_ _	Seksjon 10
_ _	Seksjon 3	_ _	Seksjon 11
_ _	Seksjon 4	_ _	Seksjon 12
_ _	Seksjon 5	_ _	Seksjon 13
_ _	Seksjon 6	_ _	Seksjon 14
_ _	Seksjon 7	_ _	Seksjon 15
_ _	Seksjon 8	_ _	Seksjon 16

[331] Sabotasjekoder for seksjonene 17-32 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 17	_ _	Seksjon 25
_ _	Seksjon 18	_ _	Seksjon 26
_ _	Seksjon 19	_ _	Seksjon 27
_ _	Seksjon 20	_ _	Seksjon 28
_ _	Seksjon 21	_ _	Seksjon 29
_ _	Seksjon 22	_ _	Seksjon 30
_ _	Seksjon 23	_ _	Seksjon 31
_ _	Seksjon 24	_ _	Seksjon 32

[332] Sabotasjekoder for seksjonene 33-48 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 33	_ _	Seksjon 41
_ _	Seksjon 34	_ _	Seksjon 42
_ _	Seksjon 35	_ _	Seksjon 43
_ _	Seksjon 36	_ _	Seksjon 44
_ _	Seksjon 37	_ _	Seksjon 45
_ _	Seksjon 38	_ _	Seksjon 46
_ _	Seksjon 39	_ _	Seksjon 47
_ _	Seksjon 40	_ _	Seksjon 48

[333] Sabotasjekoder for seksjonene 49-64 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 48 og tillegg A)

_ _	Seksjon 49	_ _	Seksjon 57
_ _	Seksjon 50	_ _	Seksjon 58
_ _	Seksjon 51	_ _	Seksjon 59
_ _	Seksjon 52	_ _	Seksjon 60
_ _	Seksjon 53	_ _	Seksjon 61
_ _	Seksjon 54	_ _	Seksjon 62
_ _	Seksjon 55	_ _	Seksjon 63
_ _	Seksjon 56	_ _	Seksjon 64

[334] Nullstillingskoder for sabotasje for seksjonene 1-16 (Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 1	<input type="text"/>	Seksjon 9
<input type="text"/>	Seksjon 2	<input type="text"/>	Seksjon 10
<input type="text"/>	Seksjon 3	<input type="text"/>	Seksjon 11
<input type="text"/>	Seksjon 4	<input type="text"/>	Seksjon 12
<input type="text"/>	Seksjon 5	<input type="text"/>	Seksjon 13
<input type="text"/>	Seksjon 6	<input type="text"/>	Seksjon 14
<input type="text"/>	Seksjon 7	<input type="text"/>	Seksjon 15
<input type="text"/>	Seksjon 8	<input type="text"/>	Seksjon 16

[335] Nullstillingskoder for sabotasje for seksjonene 17-32 (Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 17	<input type="text"/>	Seksjon 25
<input type="text"/>	Seksjon 18	<input type="text"/>	Seksjon 26
<input type="text"/>	Seksjon 19	<input type="text"/>	Seksjon 27
<input type="text"/>	Seksjon 20	<input type="text"/>	Seksjon 28
<input type="text"/>	Seksjon 21	<input type="text"/>	Seksjon 29
<input type="text"/>	Seksjon 22	<input type="text"/>	Seksjon 30
<input type="text"/>	Seksjon 23	<input type="text"/>	Seksjon 31
<input type="text"/>	Seksjon 24	<input type="text"/>	Seksjon 32

[336] Nullstillingskoder for sabotasje for seksjonene 33-(Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 33	<input type="text"/>	Seksjon 41
<input type="text"/>	Seksjon 34	<input type="text"/>	Seksjon 42
<input type="text"/>	Seksjon 35	<input type="text"/>	Seksjon 43
<input type="text"/>	Seksjon 36	<input type="text"/>	Seksjon 44
<input type="text"/>	Seksjon 37	<input type="text"/>	Seksjon 45
<input type="text"/>	Seksjon 38	<input type="text"/>	Seksjon 46
<input type="text"/>	Seksjon 39	<input type="text"/>	Seksjon 47
<input type="text"/>	Seksjon 40	<input type="text"/>	Seksjon 48

[337] Nullstillingskoder for sabotasje for seksjonene 49-(Avsnitt 5.5 "Oppringer" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Seksjon 49	<input type="text"/>	Seksjon 57
<input type="text"/>	Seksjon 50	<input type="text"/>	Seksjon 58
<input type="text"/>	Seksjon 51	<input type="text"/>	Seksjon 59
<input type="text"/>	Seksjon 52	<input type="text"/>	Seksjon 60
<input type="text"/>	Seksjon 53	<input type="text"/>	Seksjon 61
<input type="text"/>	Seksjon 54	<input type="text"/>	Seksjon 62
<input type="text"/>	Seksjon 55	<input type="text"/>	Seksjon 63
<input type="text"/>	Seksjon 56	<input type="text"/>	Seksjon 64

[338] Spesielle sabotasjekoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Generell systemsabotasje	<input type="text"/>	Betjeningspanelsperre
<input type="text"/>	Nullstilling av generell sys.sab.		

[339] Tilkoblingskoder for brukerkoder 1-16 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 1	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 9
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 2	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 10
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 3	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 11
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 4	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 12
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 5	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 13
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 6	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 14
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 7	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 15
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 8	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 16

[340] Tilkoblingskoder for brukerkoder 17-32 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 17	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 25
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 18	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 26
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 19	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 27
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 20	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 28
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 21	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 29
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 22	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 30
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 23	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 31
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 24	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 32

[341] Spesielle tilkoblingskoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	For fremtidig bruk	<input type="text"/>	Tilkobling med deltilkobling
<input type="text"/>	For fremtidig bruk	<input type="text"/>	Tilkobling med spesiell tilkobling
<input type="text"/>	For fremtidig bruk	<input type="text"/>	For sen lukking
<input type="text"/>	For fremtidig bruk	<input type="text"/>	Utgangsfeil
<input type="text"/>	Auto. forbikobling av seksjoner		

[342] Frakoblingskoder for brukerkoder 1-16 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 1	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 9
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 2	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 10
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 3	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 11
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 4	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 12
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 5	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 13
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 6	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 14
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 7	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 15
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 8	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 16

[343] Frakoblingskoder for brukerkoder 17-32 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 17	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 25
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 18	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 26
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 19	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 27
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 20	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 28
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 21	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 29
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 22	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 30
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 23	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 31
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 24	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 32

[344] Spesielle frakoblingskoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

_ _	For fremtidig bruk	_ _	Autotilkobling kanselert
_ _	For fremtidig bruk	_ _	Frakobling med spesiell tilkobling
_ _	For fremtidig bruk		
_ _	For fremtidig bruk		
_ _	For fremtidig bruk		

[345] Feilalarmkoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

_ _	Batterifeil	_ _	Feil på AUX-utgangen
_ _	Nettfeil	_ _	Telelinjefeil (via GSM1000)
_ _	Sirenekretsfeil	_ _	Systemfeil (feil på PC5400)
_ _	Feil på brannalarmseksjon	_ _	DATAKOM-feil

[346] Nullstillingskoder for feilalarmer (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 49 og tillegg A)

_ _	Nullstilling av batterifeil	_ _	Nullstilling av feil på AUX-utgangen
_ _	Nullstilling av nettfeil	_ _	Nullst. av telelinjefeil (via GSM1000)
_ _	Nullstilling av sirenekretsfeil	_ _	Nullstilling av systemfeil
_ _	Nullst. feil på brannalarmseksj.	_ _	Nullstilling av DATAKOM-feil

[347] Spesielle alarmkoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 50 og tillegg A)

_ _	Tlf. 1 og 3 komm. feil nullstilt	_ _	Generell seksjonsfeil nullstilt
_ _	Tlf. 2 komm. feil nullstilt	_ _	Forsømmelsesalarm
_ _	Hendelsesminnet 75% fullt	_ _	Batterifeil trådløst utstyr
_ _	Fjernservice startet	_ _	Batterifeil på trådløst utstyr nullstilt
_ _	Fjernservice avsluttet	_ _	Installatørmodus startet [*][8]
_ _	Generell seksjonsfeil	_ _	Installatørmodus avsluttet

[348] Testoverføringskoder (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 50 og tillegg A)

_ _	Gangtest avsluttet	_ _	Periodisk testsending
_ _	Gangtest startet	_ _	Systemtest
_ _	Periodisk testsending m/ feil		

[350] Alarmformat for oppringer (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 50 – 52)

01	20 BPS, 1400 Hz handshake
02	20 BPS, 2300 Hz handshake
03	DTMF Contact ID (POINT ID)
04	SIA FSK
05	Personsøker
06	Fast linje- gir kun et pip
07	10 BPS, 1400 Hz handshake
08	10 BPS, 2300 Hz handshake
09	Privattelefon / Mobiltelefon, piper seksjonsnr
10	Scantronics 4-8-1 Fast slot
11	For fremtidig bruk
12	Robofon
13	200 Baud FSK (CESA)

OBS! Telefonnummer 3 har samme format som telefonnummer 1.

Standard

04	<input type="text"/>	Telefonnummer 1 og 3
04	<input type="text"/>	Telefonnummer 2

[351] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 1

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
<i>På</i>	<input type="text"/>	1 Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	2 Telefonnummer 2	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	3 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	4 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>På</i>	<input type="text"/>	5 Alternativ oppringer	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	6 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	7 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	8 For fremtidig bruk	Utkoblet

[352] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 2

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
<i>På</i>	<input type="text"/>	1 Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	2 Telefonnummer 2	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	3 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	4 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>På</i>	<input type="text"/>	5 Alternativ oppringer	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	6 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	7 For fremtidig bruk	Utkoblet
<i>Av</i>	<input type="text"/>	8 For fremtidig bruk	Utkoblet

[353] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 3

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[354] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 4

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[355] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 5

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[356] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 6

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[357] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 7

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[358] Anvisninger for oppringer, alarm og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 8

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[359] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 1

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[360] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 2

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[361] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 3

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[362] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 4

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[363] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 5

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[364] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 6

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[365] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 7

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[366] Anvisninger for oppringer, sabotasje og nullstillinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 8

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[367] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 1

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[368] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 2

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[369] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 3

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[370] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 4

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[371] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 5

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[372] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 6

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[373] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 7

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[374] Anvisninger for oppringer, til- og frakoblinger (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Område 8

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
Av <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[375] Anvisninger for oppringer, systemfeil-alarm og nullst. (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Felles for alle 8 områdene

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[376] Anvisninger for oppringer, systemtest-overføringer (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53)
Felles for alle 8 områdene

<i>Standard</i>	<i>Opsjon</i>	<i>Tent</i>	<i>Slukket</i>
På <input type="checkbox"/>	1	Telefonnummer 1 og 3	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	2	Telefonnummer 2	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	3	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	For fremtidig bruk	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	5	Alternativ oppringer	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	Utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	8	For fremtidig bruk	Utkoblet

[377] Innstillinger for oppringeren (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 53-54)

Standard			Alternativ
003	_ _ _	Oppringningsbegrensning (alarmer)	(001-014 overføringer, 000=deaktiv.)
003	_ _ _	Oppringningsbegrensning (sabotasje)	(001-014 overføringer, 000=deaktiv.)
003	_ _ _	Oppringningsbegrensning (feilalarmer)	(001-014 overføringer, 000=deaktiv.)
000	_ _ _	Forsinkelse av oppringeren	(000-255 minutter)
030	_ _ _	Forsinkelse av sending av nettfeil	(000-255 minutter/timer)
003	_ _ _	Forsinkelse av sending av telelinjefeil	003-255 x 10 sekunder)
030	_ _ _	Periodisk testkodeoverføring (PSTN)	(000-255 dager/minutter)
030	_ _ _	Periodisk testkodeoverføring (LINKS)	(000-255 dager)
007	_ _ _	Forsinkelse av lavt batteri for trådløst	(000-255 dager)
000	_ _ _	Forsømmelsesalarm	(000-255 dager/timer)
000	_ _ _	Kommunikasjon avbrutt	((000-255 minutter)

[378] Tidspunkt på døgnet for testoverføringer (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 54)

Standard

9999 |_|_|_|_| (Alternativ: 0000 – 2359, 9999 for å deaktivere)

NB!! Hvis "Periodiske testoverføringer (fastlinje)" er programmert i minutter (Sekvens [702], Opsjon [3]), vil denne sekvensen ikke påvirke "Periodiske testoverføringer (fastlinje)".

[379] Periodisk fjernservicetest (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 54)

Standard

9999 |_|_|_|_| (Alternativ: 0000 – 2359, 9999 for å deaktivere)

[380] Kommunikasjonsopsjoner, del 1 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 55)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
På _ _	1	Oppringeren innkoblet	Oppringeren utkoblet
Av _ _	2	Nullstilling etter sireneslutt	Nullstilling følger seksjoner
Av _ _	3	Pulssignalering innkoblet	DTMF signalering innkoblet
Av _ _	4	Velg puls etter 4 DTMF forsøk	Kun DTMF signalering
På _ _	5	Tredje telefonnummer innkoblet	Tredje telefonnummer utkoblet
På _ _	6	Vekslede oppringning (1 og 3)	Ring 1. nummer først og så 3. nummer
Av _ _	7	Ringe både på LINKS og fastlinje	LINKS er backup for fastlinje
Av _ _	8	Forsømm.alarm nullstilles av seksj. (i timer)	Forsømm.alarm følger tilkobl. (dager)

[381] Kommunikasjonsopsjoner, del 2 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 56)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av _ _	1	Bekreftelsessummer 8 pip etter sending av tilkobling etter utløst alarm til alarmstasjon	Ingen bekreftelse i summer på sending av tilkobling etter utløst alarm
Av _ _	2	Bekreftelsessirene 8 squak etter sending av påslag etter utløst alarm til alarmstasjon	Ingen bekreftelse i sirene på sending av påslag etter utløst alarm
Av _ _	3	SIA bruker programmerte koder	SIA bruker automatiske koder
Av _ _	4	Bekreftelsessummer 8 pip etter sending av tilkobling med brukerkode i til alarmstasjon.	Ingen bekreftelse på sendte alarmkoder for tilkobling av alarmer.
Av _ _	5	Medhør PC5900 på nummer 1/3 innkoblet	Medhør PC5900 på nummer 1/3 utkoblet
Av _ _	6	Medhør PC5900 på nummer 2 innkoblet	Medhør PC5900 nummer 2 utkoblet
Av _ _	7	Contact ID bruker programmerte koder	Contact ID bruker automatiske koder
Av _ _	8	Lokal modus innkoblet	Lokal modus utkoblet

[382] Kommunikasjonsopsjoner, del 3 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 56-57)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Deltilkobling ID = 5 (Contact ID)	Deltilkobling ID = 4 (Contact ID)
Av <input type="checkbox"/>	2	Gangtest alarmoverføring PÅ	Gangtest alarmoverføring AV
Av <input type="checkbox"/>	3	Tekst "Oppringing stoppet" vises	Ingen tekst vises
Av <input type="checkbox"/>	4	Samtal-venter kansellering innkoblet	Samtale-venter kansellering utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	5	T-Link interface innkoblet	T-Link interface utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	6	Forsinkelse av nettfail angis i timer	Forsinkelse av nettfail angis i minutter
Av <input type="checkbox"/>	7	Antall oppringsforsøk privat er 1	Oppringsforsøk følger timer
Av <input type="checkbox"/>	8	Ingen sabotasjealarm sendes ved frakobling	Sabotasjealarmer sendes alltid

[383] Kommunikasjonsopsjoner, del 4 (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 57-58)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Abbonentkode følger telefonnummer	Abbonentkode følger område
Av <input type="checkbox"/>	2	Fremtidig bruk	
Av <input type="checkbox"/>	3	Fremtidig bruk	
Av <input type="checkbox"/>	4	Fremtidig bruk	
Av <input type="checkbox"/>	5	Fremtidig bruk	
Av <input type="checkbox"/>	6	Fremtidig bruk	
Av <input type="checkbox"/>	7	Fremtidig bruk	
Av <input type="checkbox"/>	8	Fremtidig bruk	

[389] T-Link feilsjekk timér (Avsnitt 5.5 "Oppringer - programmering" på side 54)

Standard

007 (Alternativ: 001 – 255 sekunder)

Programmering av fjernservice

Standard = Fabrikkprogrammering

[401] **Fjernserviceopsjoner** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 58)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket
Av <input type="checkbox"/>	1	Svarer alltid på dobbeltoppringning	Svarer etter timer [406]
Av <input type="checkbox"/>	2	Bruker må åpne for fjernservice [*6]	Fjernservice er åpen
Av <input type="checkbox"/>	3	Tilbakering innkoblet	Tilbakering utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	4	Brukeren kan ringe fjernservice [*6]	Brukeren kan IKKE ringe fjernservice
Av <input type="checkbox"/>	5	Automatisk overføring av hendelsesminne	Overfører ikke hendelsesminne automatisk
Av <input type="checkbox"/>	6		For fremtidig bruk
Av <input type="checkbox"/>	7		For fremtidig bruk
Av <input type="checkbox"/>	8		For fremtidig bruk

[402] **Telefonnummer til fjernservicedatamaskinen (maks 32 siffer)** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 59)

D

[403] **Tilgangskode ved fjernservice** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 59)

Standard

161600

183200

186400

(Skriv inn 6 heksadesimale siffer)

[404] **Identifiseringskode ved fjernservice** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 59)

Standard

161600

183200

186400

(Skriv inn 6 heksadesimale siffer)

[405] **Telefonsvarer / dobbeltoppringnings timer** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 59)

Standard

060

(Alternativ: 001-255 sekunder)

[406] **Svar etter antall ring** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 59)

Standard

000

(Alternativ: 000-255 ring)

[499] **Initiering av PC-Link** (Avsnitt 5.6 "Fjernservice" på side 59)

Tast [499] + [Installatørkoden] + [499]

Egenskaper for PGM-utgangene. (Avsnitt 5.7 "Programmering av PGM-utganger" på side 59-60)

PGM Funksj.-alternativ	Egenskap	1	2	3	4	5	6	7	8
Oppgavetype									
01	Utgangen følger sireneutgang	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
02	For fremtidig bruk.	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
03	Nullstill sensor. (*[7] [2]).	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
04	To tråds røykdetektor (kun PGM 2)	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
05	Statusutgang. Aktiveres ved tilkobling.	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
06	Følger driftsklar på betjeningspanel (følger område).	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
07	Følger betjeningspanelets summer (følger område).	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
08	Følger inn- og utgangstiden + 2 minutter	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
09	Utgang for systemfeil (med feilopsjoner).	På	På	På	På	På	På	På	På
10	Utgang for systemhendelser (med hendelsesopsjoner).	På	På	På	På	På	På	På	Av
11	Utgang for systemsabotasje (alle kilder).	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
12	Telefonlinjefeil i kombinasjon med alarm aktiverer utgang	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
13	Utgang gir 2 sek puls etter vellykket overføring.	Av	Av	På	På	Av	Av	Av	Av
14	Utgang gir 2 sek puls før overføring	Av	Av	På	På	Av	Av	Av	Av
15	Fjernservice (DLS-3 støtte).	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
16	GSM1000 støtte (bare PGM-1).	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
17	Følger heltilkobling	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
18	Følger deltilkobling	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
19	Manuell utgang 1 (*71).	Av	Av	På	På	På	Av	Av	Av
20	Manuell utgang 2 (*72).	Av	Av	På	På	Av	Av	Av	Av
21	Manuell utgang 3 (*73)	Av	Av	På	På	Av	Av	Av	Av
22	Manuell utgang 4 (*74)	Av	Av	På	På	Av	Av	Av	Av
23	24-timers lydløs (kun PGM-2)	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
24	24-timers hørbar (kun PGM-2)	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
25	Forsinket brann og innbruddsutgang	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
26	Varsler ved batteritest (kun PGM-1)	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
27	Dobbeldetektørings utgang	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
28	Overfallsutgang	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
29	Følger valgt seksjon. (kun seksjon 1 – 8)	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
30	Områdestatus. Aktiveres ved tilkobling av område	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
31	Alternativ oppringer	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
32	Åpen etter alarm	På	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
33	Sirenestatus og programmeringsstatus	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av
34	Heltilkoblet og ingen seksjoner forbikoblet	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av

	- Angir en egenskap som ikke er i bruk; en endring av Standard-verdien vil ikke påvirke utgangen.
	- Angir en egenskap hvor Standard-verdien er satt til På; en endring av Standard-verdien vil påvirke utgangen.
	- Angir en egenskap hvor Standard-verdien er satt til Av; en endring av Standard-verdien vil påvirke utgangen.

Lokalisering	PGM-funksjonsalternativer 01, 03, 05-08, 11-22,26-28	PGM-funksjonsalternativ 09 (Systemfeil med valg)	PGM-funksjonsalternativ 10 (Alarm Hendelser med valg)	PGM-funksjonsalt. 29, 35-41 (Følger valgt seksjon)
--------------	---	---	--	---

	På	Av	På	Av	På	Av	På	Av
Egenskap								
1	Utgang aktivert	Utkoblet	Service kreves	Utkoblet	Innbrudd	Utkoblet	Fremtidig bruk	Utkoblet
2	Benyttes ikke		Nettfeil	Utkoblet	Brann	Utkoblet	Fremtidig bruk	Utkoblet
3	Sann utgang	Invertert utgang	Telelinjefeil	Utkoblet	Panikk	Utkoblet	Sann utgang	Invertert utgang
4	Pulserende	Vekslende På / Av	Kommunikasjonsfeil	Utkoblet	Medisinsk	Utkoblet	Fremtidig bruk	Utkoblet
5	Krever kode	Uten kode	Seksjonsfeil	Utkoblet	Overv.24-t [10] [19] [20]	Utkoblet	Fremtidig bruk	Utkoblet
6	For fremtidig bruk		Sabotasje på seksjon	Utkoblet	Prioritert 24t [13][14][18][21]	Utkoblet	Fremtidig bruk	Utkoblet
7	For fremtidig bruk		Lavt batteri på trådløst	Utkoblet	Overfall	Utkoblet	Fremtidig bruk	Utkoblet
8	For fremtidig bruk		Klokken går feil	Utkoblet	Utgang følger timer [170]	Vedvarende, Inst. nullst.	Alle seksjoner	En seksjon

OBS! Hvis en PGM-utgang med funksjonsalternativ 10 (systemhendelse) programmeres til å følge timeren, må alle egenskapene aktiveres.

PGM-egenskaper

Egenskap	1	2	3	4	5	6	7	8
Hovedkort								
[501] PGM 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502] PGM 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM-egenskaper

Egenskap	1	2	3	4	5	6	7	8
Transistorkort PC5208								
[503] PGM 3/3*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504] PGM 4/4*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[505] PGM 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506] PGM 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507] PGM 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508] PGM 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509] PGM 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510] PGM 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS! *Programmering av transistorkortes to første utganger, sekvens [503] og [504], er de samme som hovedkortets PGM - utgang 3 og 4 på PC 1864.

PGM-egenskaper Strømforsynings- kort PC 5204

Egenskap	1	2	3	4	5	6	7	8
[511] PGM 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512] PGM 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513] PGM 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514] PGM 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Områdetilhørighet for PGM - utgangene Hovedkort PC5020**PGM-egenskaper**

Område	1	2	3	4	5	6	7	8
[551] PGM 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552] PGM 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Områdetilhørighet for PGM - utgangene Transistorkort PC5208**PGM-egenskaper**

Område	1	2	3	4	5	6	7	8
[553] PGM 3/3*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554] PGM 4/4*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[555] PGM 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556] PGM 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557] PGM 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558] PGM 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559] PGM 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560] PGM 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS! Områdetilhørigheten for transistorkortets to første utganger, sekvens [553] og [554], er de samme som hovedkortets PGM utgang 3 og 4 på PC 1864.

Områdetilhørighet for PGM - utgangene Strømforsyningskort PC 5204
PGM-egenskaper

	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
[561]	PGM 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	PGM 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	PGM 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	PGM 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM utganger programmert for følger seksjon

Hvis en PGM utgang er programert som type 29, 35-41 vil PGM utgangen følge valgte seksjoner i henhold til tabellen under.

Opsjon	1	2	3	4	5	6	7	8
29 Seksjon følger (1-8)	Sek. 1	Sek. 2	Sek. 3	Sek. 4	Sek. 5	Sek. 6	Sek. 7	Sek. 8
35 Seksjon følger (9-16)	Sek. 9	Sek. 10	Sek. 11	Sek. 12	Sek. 13	Sek. 14	Sek. 15	Sek. 16
36 Seksjon følger (17-24)	Sek. 17	Sek. 18	Sek. 19	Sek. 20	Sek. 21	Sek. 22	Sek. 23	Sek. 24
37 Seksjon følger (25-32)	Sek. 25	Sek. 26	Sek. 27	Sek. 28	Sek. 29	Sek. 30	Sek. 31	Sek. 32
38 Seksjon følger (33-40)	Sek. 33	Sek. 34	Sek. 35	Sek. 36	Sek. 37	Sek. 38	Sek. 39	Sek. 40
39 Seksjon følger (41-48)	Sek. 41	Sek. 42	Sek. 43	Sek. 44	Sek. 45	Sek. 46	Sek. 47	Sek. 48
40 Seksjon følger (49-56)	Sek. 49	Sek. 50	Sek. 51	Sek. 52	Sek. 53	Sek. 54	Sek. 55	Sek. 56
41 Seksjon følger (57-64)	Sek. 57	Sek. 58	Sek. 59	Sek. 60	Sek. 61	Sek. 62	Sek. 63	Sek. 64

Utvidede rapporteringskoder

[601] Tilkoblingskoder for brukerkoder 33-48 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 33	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 41
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 34	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 42
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 35	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 43
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 36	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 44
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 37	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 45
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 38	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 46
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 39	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 47
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 40	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 48

[602] Tilkoblingskoder for brukerkoder 49-64 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 49	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 57
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 50	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 58
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 51	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 59
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 52	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 60
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 53	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 61
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 54	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 62
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 55	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 63
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 56	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 64

[603] Tilkoblingskoder for brukerkoder 65-80 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 65	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 73
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 66	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 74
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 67	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 75
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 68	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 76
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 69	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 77
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 70	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 78
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 71	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 79
<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 72	<input type="checkbox"/>	Tilkobling med brukerkode 80

[604] Tilkoblingskoder for brukerkoder 81-95 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 81	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 89
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 82	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 90
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 83	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 91
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 84	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 92
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 85	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 93
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 86	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 94
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 87	<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 95
<input type="text"/>	Tilkobling med brukerkode 88		

[605] Frakoblingskoder for brukerkoder 33-48 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 33	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 41
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 34	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 42
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 35	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 43
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 36	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 44
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 37	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 45
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 38	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 46
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 39	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 47
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 40	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 48

[606] Frakoblingskoder for brukerkoder 49-64 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 49	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 57
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 50	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 58
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 51	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 59
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 52	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 60
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 53	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 61
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 54	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 62
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 55	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 63
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 56	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 64

[607] Frakoblingskoder for brukerkoder 65-80 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 65	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 73
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 66	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 74
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 67	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 75
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 68	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 76
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 69	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 77
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 70	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 78
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 71	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 79
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 72	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 80

[608] Frakoblingskoder for brukerkoder 81-95 (Avsnitt 5.8 "Oppringer - programmering" på side 61)

<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 81	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 89
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 82	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 90
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 83	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 91
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 84	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 92
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 85	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 93
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 86	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 94
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 87	<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 95
<input type="text"/>	Frakobling med brukerkode 88		

[681] – [688] Automatisk frakoblingsskjema for område 1 – 8. (Avsnitt 5.9 "Avansert programmering" på side 61)

Det er muligheter for "en" automatisk frakoblingstid for hver dag i uken (00.00 – 23.59).

Hvert område har sitt eget skjema. Fra fabrikk er alle tidene satt til 9999 dvs. Utkoblet.

Funksjonen finnes også tilgjengelig for programmering med masterkode via [*][6] kommandoen.

Denne funksjonen kan sperres fra [*][6] meny i sekvens [013] opsjon 5.

[681] Frakoblingstid for område 1
(Gjelder PC 1616, 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[685] Frakoblingstid for område 5
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[682] Frakoblingstid for område 2
(Gjelder PC 1616, 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[686] Frakoblingstid for område 6
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[683] Frakoblingstid for område 3
(Gjelder PC 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[687] Frakoblingstid for område 7
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[684] Frakoblingstid for område 4
(Gjelder PC 1832, 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[688] Frakoblingstid for område 8
(Gjelder kun PC 1864)

Ukedag	Tidspunkt
Søndag	_ _ _ _
Mandag	_ _ _ _
Tirsdag	_ _ _ _
Onsdag	_ _ _ _
Torsdag	_ _ _ _
Fredag	_ _ _ _
Lørdag	_ _ _ _

[691] – [698] Automatisk helligdagsskjema for område 1 – 8. (Avsnitt 5.10 "Avansert programmering" på side 61)

[691] Auto frakobling helligdagsskjema område 1
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[692] Auto frakobling helligdagsskjema område 2
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[693] Auto frakobling helligdagsskjema område 3
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[694] Auto frakobling helligdagsskjema område 4
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Helligdag 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[695] Auto frakobling helligdagskjema område 5
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="text"/>
Helligdag 2	<input type="text"/>
Helligdag 3	<input type="text"/>
Helligdag 4	<input type="text"/>
Helligdag 5	<input type="text"/>
Helligdag 6	<input type="text"/>
Helligdag 7	<input type="text"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="text"/>
Helligdag 9	<input type="text"/>
Helligdag 10	<input type="text"/>
Helligdag 11	<input type="text"/>
Helligdag 12	<input type="text"/>
Helligdag 13	<input type="text"/>
Helligdag 14	<input type="text"/>

[696] Auto frakobling helligdagskjema område 6
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="text"/>
Helligdag 2	<input type="text"/>
Helligdag 3	<input type="text"/>
Helligdag 4	<input type="text"/>
Helligdag 5	<input type="text"/>
Helligdag 6	<input type="text"/>
Helligdag 7	<input type="text"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="text"/>
Helligdag 9	<input type="text"/>
Helligdag 10	<input type="text"/>
Helligdag 11	<input type="text"/>
Helligdag 12	<input type="text"/>
Helligdag 13	<input type="text"/>
Helligdag 14	<input type="text"/>

[697] Auto frakobling helligdagskjema område 7
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="text"/>
Helligdag 2	<input type="text"/>
Helligdag 3	<input type="text"/>
Helligdag 4	<input type="text"/>
Helligdag 5	<input type="text"/>
Helligdag 6	<input type="text"/>
Helligdag 7	<input type="text"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="text"/>
Helligdag 9	<input type="text"/>
Helligdag 10	<input type="text"/>
Helligdag 11	<input type="text"/>
Helligdag 12	<input type="text"/>
Helligdag 13	<input type="text"/>
Helligdag 14	<input type="text"/>

[698] Auto frakobling helligdagskjema område 8
(Gjelder PC 1832, 1864)

	Tidspunkt
Helligdag 1	<input type="text"/>
Helligdag 2	<input type="text"/>
Helligdag 3	<input type="text"/>
Helligdag 4	<input type="text"/>
Helligdag 5	<input type="text"/>
Helligdag 6	<input type="text"/>
Helligdag 7	<input type="text"/>

	Tidspunkt
Helligdag 8	<input type="text"/>
Helligdag 9	<input type="text"/>
Helligdag 10	<input type="text"/>
Helligdag 11	<input type="text"/>
Helligdag 12	<input type="text"/>
Helligdag 13	<input type="text"/>
Helligdag 14	<input type="text"/>

Internasjonal programmering

Standard = Fabrikkprogrammering

[700] **Automatisk justering av klokken** (Avsnitt 5.11 " Internasjonal programmering" på side 62)

Standard

60

|_|_|

(Alternativ: 01-99 sekunder)

[701] **Internasjonale opsjoner, del 1** (Avsnitt 5.11 " Internasjonal programmering" på side 62)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket	Avsnitt	Side
På _	1	Nettfrekvens 50Hz	Nettfrekvens 60Hz		
Av _	2	Klokken følger intern krystalloscillator (kvarts)	Klokken følger nettfrekvensen	5.29	28
Av _	3	Spenningsfeil hindrer tilkobling	Spenningsfeil hindrer IKKE tilkobling	5.17	25
Av _	4	Systemsab. krever nullstilling med *8	Systemsab. Krever IKKE nullstilling med *8		
Av _	5	6-sifrede koder aktivert	4-sifrede koder aktivert	5.1	16
Av _	6	Opptattdeteksjon innkoblet	Opptattdeteksjon utkoblet	5.5	18
Av _	7	Kraftig batteriladning 700mA	Normal batteriladning 400mA		
På _	8	Alarmhendelser har prioritet	Alt unntatt testhendelser har prioritet		

[702] **Internasjonale opsjoner, del 2** (Avsnitt 5.11 " Internasjonal programmering" på side 63)

Standard	Opsjon	Tent	Slukket	Avsnitt	Side
Av _	1	Pulssignalering 33/67	Pulssignalering 40/60		
På _	2	Tvunget oppringning aktivert	Tvunget oppringning utkoblet		
Av _	3	Periodisk testsending i minutter	Periodisk testsending i dager	5.14	24
Av _	4	1600 HZ Handshake	Standard handshake		
Av _	5	ID-tone innkoblet	ID-tone utkoblet		
Av _	6	2100 Hz ID-tone	1300 Hz ID-tone		
Av _	7	Fjernservice åpen i 1 time [*][6] meny	Fjernservice åpen i 6 timer [*][6] meny	5.10	21
Av _	8	Kommunikasjonsfeil med sirene når tilkoblet	Kommunikasjonsfeil med sum. når tilkoblet		

[703] **Forsinkelse mellom oppringningsforsøk** (Avsnitt 5.11 " Internasjonal programmering" på side 63)

Standard

003

|_|_|

(Alternativ: 000-099 sekunder)

Modulprogrammering

Standard = Fabrikkprogrammering

* Se respektive manualer som følger modulene
(Avsnitt 5.13 " Modulprogrammering" på side 63)

[801] PC5400 Serielt RS232 grensesnitt For mer informasjon se egen manual
Gir mulighet for å tilkoble en seriell skriver til systemet for utskrift av for eksempel alarmhendelser, til og frakoblinger, feil og lignende

[802] PC5900 Audio verifiseringsmodul For mer informasjon se egen manual
Gir mulighet for medhør og for audio verifisering av alarmer. Inntil 4 mikrofoner og 2 høytalere kan tilknyttes modulen. Ved å tilkoble en seriell skriver til systemet kan man få utskrift av for eksempel alarmhendelser, til og frakoblinger, feil og lignende

[803] Alternativ oppringer For mer informasjon se egen manual

[804] PC5132 Trådløs seksjonsutvider For mer informasjon se egen manual
Gir mulighet for tilkobling trådløse detektorer, magnetkontakter og lignende

[805] 2 tråds adressemodul for AML enheter For mer informasjon se egen manual
Gir mulighet for tilkobling av AML – enheter som detektorer, magnetkontakter og lignende

Spesielle installatørfunksjoner

Standard = Fabrikkprogrammering

(Avsnitt 5.13 " Spesielle installatørfunksjoner" på side 63)

[899] Forhåndsprogrammering
Installatør har mulighet for en rask forhåndsprogrammering av de mest nødvendige sekvensen.

[900] Systemversjon
Sekvensen viser systemversjonen

[901] Gangtest (Installatør) Aktiver/Deaktiver (Avsnitt 5.13 " Spesielle installatørfunksjoner" på side 64)
Merknader: Gangtest kan bare tilkobles når alle seksjonene er stengt ([*][8][Installatørkode][901]).
Brannalarmfeil støttes IKKE i gangtestmodus.
Betjeningspanelslukker må fjernes før gangtest kan deaktiveres.
Opsjonen "Kontinuerlig brann sirene" bør ikke brukes under gangtest.

[902] Koble inn og oppdatere adresseovervåkning (Avsnitt 5.13 " Spesielle installatørfunksjoner" på side 64)

[903] Lese av adresserte moduler (Avsnitt 5.13 " Spesielle installatørfunksjoner" på side 64)

[904] Kontroll av trådløst utstyrs plassering (Avsnitt 5.13 " Spesielle installatørfunksjoner" på side 64)

Velg modul / sender (Seksjon 01-08).
Tast [#] for å avslutte.

	<i>LED betjeningspanel</i>	<i>LCD betjeningspanel</i>	<i>Sirene / summer</i>
Bra plassering	Lysdiode 1 På	BRA	1 pip / sirenestøt
OK plassering	Lysdiode 2 På	OK	2 pip / sirenestøt
Dårlig plassering	Lysdiode 3 På	DÅRLIG	3 pip / sirenestøt
Ikke programmert	---	---	Feilsignal / ---

[906] For fremtidig bruk

[989] Standard masterkode (Avsnitt 5.13 "Spesielle installatørfunksjoner" på side 64)

Tast [989] [Installatørkoden] Lar installatør gjennomrette standard masterkode

[990] Installatørsperre aktivert (Avsnitt 5.13 "Spesielle installatørfunksjoner" på side 65)

Tast [990] [Installatørkoden] [990]

[991] Installatørsperre utkoblet (Avsnitt 5.13 "Spesielle installatørfunksjoner" på side 65)

Tast [991] [Installatørkoden] [991]

[996] Nullstilling av PC5132 til fabrikkprogrammering (Avsnitt 5.13 "Spesielle installatørfunksjoner" på side 65)

Tast [996] [Installatørkoden] [996]

[997] Nullstilling av PC5400 til fabrikkprogrammering (Avsnitt 5.13 "Spesielle installatørfunksjoner" på side 65)

Tast [997] [Installatørkoden] [997]

[999] Nullstilling av PC5020 til fabrikkprogrammering (Avsnitt 5.13 "Spesielle installatørfunksjoner" på side 65)

Tast [999] [Installatørkoden] [999]

Rapporteringkoder

Standard = Fabrikkprogrammering

(Tillegg A på side 69-71)

Tabellene nedenfor inneholder Contact ID og automatiske SIA-format alarmkoder for rapportering til alarmsentralen.

Contact ID

Det første sifferet (i parentes) sendes automatisk. De neste to sifrene er programmert til å gi mer informasjon om signalet. For eksempel, om seksjon 1 er en inngang/utgang, kan hendelseskoden programmeres til [34]. Alarmsentralen vil da få følgende beskjed:

"INNBRUDD – INN-/UTGANG – 1" der "1" angir seksjon der alarmen ble utløst.

SIA-format Nivå 2

SIA-kommunikasjonsformatet i dette produktet er i tråd med Nivå 2-spesifikasjonene slik de fremgår av SIA Digital Communication Standard – januar 1996. Dette formatet vil sende en abonnentkode sammen med dataoverføringen. Sendingen vil for mottakeren se ut som dette:

N Ri01 BA 01

N = Ny hendelse; Ri01 = Områdeindikator; BA = Innbruddsalarm; 01 = Seksjon 1

Tabell 1 – Rapporteringskoder og beskrivelser

Sekv.	Rapportkoder	Koden sendes når...	Ring- prosedyre *	Contact ID koder	SIA-format koder **
[320]	Alarm i seksjon	Seksjon går i alarm	A/N	Se tabell 2	Se tabell 3
[324]	Nullstill seksjon	Seksjonen er nullstilt	A/N		
[330] [334]	Sabotasje på seksjon/Nullstill	Seksjon avgir sabotasjealarm / Sabotasjealarm nullstilt	S/N	(1) 44	TA-ZZ/TR-ZZ
[328]	Trusselalarm	Trusselkode er tastet in på betjeningspanel	A/N	(1) 21	HA-00
[328]	Frakobling etter alarm	Systemet er frakoblet med alarm i minnet	A/N	(4) A6	OR-00
[328]	Systemet nylig tilkoblet	Alarm utløses mindre enn to minutter etter tilkobling	A/N	(4) 59	CR-00
[328]	Overvåkningsalarm på seksjonsutvidelseskort / Nullstill	Hovedkort mister/gjenoppretter kontakt over DATAKOM med trådløs enhet eller betjeningspanelseksjon	A/N	(1) 43	UA-00/UH-00
[328]	Dobbeldetektering på tvers av seksjonene	To seksjoner avgir alarm i en tilkoblingsperiode	A/N	(1) 4A	BV-00
[329]	Alarm fra brannknapp/ Nullstill	Brannknappen er trykket inn på et betjeningspanel (Alarm og nullstillingskoder sendes sammen)	A/N	(1) 15	FA-00/FH-00
[329]	Alarm fra nødknapp/ Nullstill	Nødknappen er trykket inn på et betjeningspanel (Alarm og nullstillingskoder sendes sammen)	A/N	(1) AA	MA-00/MH-00
[329]	Alarm fra overfalls- knapp/Nullstill	Overfallsknappen er trykket inn på et betjeningspanel (Alarm og nullstillingskoder sendes sammen)	A/N	(1) 2A	PA-00/PH-00
[329]	PGM-2 alarm/Nullstill	En overfallsknapp koblet til PGM-2 er trykket inn/brukerkode er tastet inn (PGM_2 er programmert som alternativ [23] eller [24])	A/N	(1) 4A	UA-00/UH-00
[338]	Generell system- sabotasje/Nullstill	Modul med sabotasjeinngang(er) gir sabotasjealarm/Alle sabotasjealarmer er nullstilt	S/N	(1) 45	TA-00/TR-00
[338]	Betjeningspanelsperre	Det maksimale antall ugyldige brukerkoder har blitt tastet inn på et betjeningspanel	S/N	(4) 21	JA-00
[339- 343]	Tilkoblinger	Systemet er tilkoblet (bruker 01-34, 40-42 indikeres)	T/F	(4) A2	CL-UU
[343]	Ufullstendig tilkobling	En eller flere seksjoner er forbikoblet når systemet er tilkoblet	T/F	(4) 7A	CG-ZZ
[343]	Spesiell tilkobling	Tilkobling skjer på en av følgende måter: Hurtig, Automatisk, Nøkkelbryter, Funksjonsknapp, Vekterkode eller Fjernservice	T/F	(4) AA	CL-00
[344- 348]	Frakoblinger	Systemet er frakoblet (bruker 01-34, 40-42 indikeres)	T/F	(4) A2	OP-UU
[348]	Kansellering av autotilkobling	Kansellering av autotilkobling	T/F	(4) A5	CE-00
[348]	Spesiell frakobling	Frakobling skjer på en av følgende måter: Nøkkelbryter, Vekterkode eller Fjernservice	T/F	(4) AA	OP-00
[349- 350]	Batterifeil/Nullstill	Batteriet til PC1565 har for lav spenning/Batterifeil er nullstilt	SA/N	(3) A2	YT-00/YR-00
[349- 350]	Nettfeil/Nullstill	Nettspenning til hovedkortet er frakoblet eller brutt/Nettspenning er gjenopprettet	SA/N	(3) A1	AT-00/AR-00
[349- 350]	Sirenekretsfeil/Nullstill	Åpen krets oppdaget mellom sireneterminalene/Sirenekrets lukket	SA/N	(3) 21	UT-00/UJ-00

* A/N = Alarm/Nullstill; S/N = Sabotasje/Nullstill; T/F = Tilkoblet/Frakoblet; SA/N = Spesielle Alarmkoder/Nullstill; T = Testoverføring

** UU = Brukerkode (bruker 01-42); ZZ = seksjonsnummer (01-08)

Sekv.	Rapportkoder	Koden sendes når...	Ringeprosedyre *	Contact ID koder	SIA-format koder **
[349-350]	Feil på brannalarm-seksjon/Nullstill	Det er feil på en brannalarmseksjon/Feil på en brannalarmseksjon er nullstilt	SA/N	(3) 73	FT-00/FJ-00
[349-350]	Feil på AUX-utgang/Nullstill	Det er feil på AUX-utgangen/ Feil på AUX-utgangen er nullstilt	SA/N	(3) AA	YP-00/YQ-00
[350]	Nullstilling av teledinje	Feil på teledinjen er utbedret	SA/N	(3) 51	LR-00
[349-350]	Generell systemfeil/Nullstill	"Service nødvendig"-feil oppstår (se hvilken feil det er med [*][2])/Feilen er nullstilt	SA/N	(3) 33	ET-00/ER-00
[349-350]	DATAKOM-feil/Nullstill	Hovedkortet mister/gjenoppretter kontakt med modul(er) koblet til DATAKOM	SA/N	(3) 33	ET-00/ER-00
[351]	Tlf. #1 eller #2 kommunikasjonsfeil nullstilt	Hovedkortet har gjenopprettet samband over tlf. #1 eller #2 etter en teledinje	SA/N	(3) 54	YK-00
[351]	Hendelsesminnet 75% fullt	Hendelsesminnet er nesten fylt opp siden siste opplasting	SA/N	(6) 23	JL-00
[351]	Fjernservice påbegynt	Fjernservice påbegynnes	SA/N	(4) 11	RB-00
[351]	Fjernservice avsluttet	Fjernservice avsluttes	SA/N	(4) 12	RS-00
[351]	Generell seksjonsfeil-alarm/Nullstill	En eller flere seksjoner har en feil/Feilen(e) er nullstilt	SA/N	(3) 72	UT-00/UJ-00
[352]	Periodisk testoverføring	Periodisk testoverføring gjennomføres	T	(6) A2	RP-00
[352]	Systemtest	[*][6] Sirene-/kommunikasjonstest	T	(6) A1	RX-00
[353]	Alarm for lavt batteri (trådløse enheter)/Nullstill	Trådløse seksjoner (WLS904, WLS905, WLS907); overfallsalarm (WLS908); Håndholdt betjeningspanel (WLS910); trådløs nøkkel (WLS909) har lavt batteri/Lavt batteri-feil nullstilt	SA/N	(3) 84	XT-00/XR-00
* A/N = Alarm/Nullstill; S/N = Sabotasje/Nullstill; T/F = Tilkoblet/Frakoblet; SA/N = Spesielle Alarmkoder/Nullstill; T = Testoverføring ** UU = Brukerkode (bruker 01-42); ZZ = seksjonsnummer (01-08)					

Tabell 2 – Contact ID Contact ID seksjonsalarm/-nullstillingskoder (i flg ADEMCO)			
Medisinske alarmer		(1) 34	Inn-/Utgang
(1) AA	Medisinsk	(1) 35	Dag/Natt
(1) A1	Smykkesender	(1) 36	Utendørs
(1) A2	Manglende rapport	(1) 37	Sabotasje
Brannalarmer		(1) 38	Forvarsel
(1) 1A	Brannalarm	Generelle alarmer	
(1) 11	Røyk	(1) 4A	Generell alarm
(1) 12	Eksplasjon	(1) 41	Modulfeil
(1) 13	Sprinkler	(1) 42	Sensorsabotasje
(1) 14	Varme	(1) 43	Modulsabotasje
(1) 15	Manuell brannmelder	(1) 44	Dobbeldetektering
(1) 16	Kanal	24-timers, ikke-innbrudd	
(1) 17	Flamme	(1) 5A	24-timers, ikke-innbrudd
(1) 18	Forvarsel	(1) 51	Gass
Overfallsalarmer		(1) 52	Fryser
(1) 2A	Overfall	(1) 53	Varmetap
(1) 21	Trussel	(1) 54	Vannlekkasje
(1) 22	Lydlos	(1) 55	Folie
(1) 23	Hørbar	(1) 56	Dag-feil
Innbruddsalarmer		(1) 57	Lavt gass-nivå (gassflaske(r))
(1) 3A	Innbrudd	(1) 58	Høy temperatur
(1) 31	Skall	(1) 59	Lav temperatur
(1) 32	Tidsforsinket / direkte-alarmerende	(1) 61	Tap av luft-gjennomstrømming
(1) 33	24-timer		

Tabell 3 – SIA SIA-format automatiske seksjonsalarm/-nullstillingskoder	
Seksjonsdefinisjon	SIA-format koder Alarm/Nullstilling
Forsinket, Direktealarmerende, Tidsforsinket / Direktealarmerende, Forsinket skall- / romsikring, Tidsforsinket / direktealarmerende skall- / romsikring, 24-timers innbrudd	BA-ZZ/BH-ZZ
Standard 24-timers brann, Forsinket 24-timers brann	FA-ZZ/FH-ZZ
24-timers overvåkning	US-ZZ/UR-ZZ
24-timers overvåkning med summer	UA-ZZ/UH-ZZ
24-timers sprinkler	SA-ZZ/SH-ZZ
24-timers gass	GA-ZZ/GH-ZZ
24-timers varme	KA-ZZ/KH-ZZ
24-timers medisinsk	MA-ZZ/MH-ZZ
24-timers nød (ikke-medisinsk)	QA-ZZ/QH-ZZ
24-timers vann	WA-ZZ/WH-ZZ
24-timers frost	ZA-ZZ/ZH-ZZ
24-timers ran	HA-ZZ/HH-ZZ
24-timers panikk	PA-ZZ/PH-ZZ
Vedvarende 24-timers, 24-timers sirene / summer	BA-ZZ/BH-ZZ
* ZZ = seksjonsnummer (01-08)	

Testing og feilsøking

Testing:

- Sett strøm på anlegget
- Programmer sekvensene som ønsket
- Utløs alarmer på seksjonene og tilbakestill etter alarm
- Sjekk at rett rapporteringskoder er sendt til alarmstasjon

Feilsøking:

LCD tastatur

- Trykk **[*][2]** for å se type av feil i systemet.
- Feillampen vil lyse og tastaturet vil vise den første feilen i systemet
- Benytt piltastene for å bla igjennom alle feil som eventuelt er i systemet

NB! Hvis det er mer informasjon vedrørende feilene vil det komme en **[*]** i forbindelse med feilmeldingen. Trykk **[*]** tasten for å få mer informasjon.

Diode og icon tastatur

- Trykk **[*][2]** for å se type av feil i systemet.
- Feillampen vil lyse og tastaturet vil vise den første feilen i systemet
- Se liste over feil under for mer informasjon.

Feilindikasjoner:

Lys [1] Service nødvendig, trykk **[*]** for mer informasjon

- [1] Lavt batteri
- [2] Sirenekretsfeil
- [3] Generell systemfeil
- [4] Generell sabotasje feil
- [5] Overvåkningsproblem
- [6] RF Jam detektert
- [7] PC5204 Lavt batteri
- [8] PC5204 Spenningsfeil

Lys [2] Nettfeil (sentralenhet)

Lys [3] Telefonlinjefeil

Lys [4] Kommunikasjonsfeil

Lys [5] Seksjonsfeil – trykk [5] for mer informasjon

Lys [6] Sabotasje feil – trykk [6] for mer informasjon

Lys [7] Lavt batteri på trådløst utstyr – trykk [7] for mer informasjon

Lys [8] Klokken går feil

Feil [1] Service nødvendig trykk [1] for mer informasjon

[1] Lavt batteri	Spenningen på batteriet i sentralen er lavere en 11,1 VDC. NB: Denne feilen vil ikke bli resatt før batterispenningen overstiger 11,8 VDC.	NB: Hvis batteriet er nytt må det stå 1 time på lading. Verifiser at spenningen på AC-tilkoblingene ligger mellom 16 – 18 VAC. Skift strømforsyning hvis nødvendig. Ladespenningen på batteripolene skal være 13,7 – 13,8 VDC. Koble fra AC spenningen og mål at spenningen på batteripolene er min. 12,5 VDC.
[2] Sirenekretsfeil	Sirene +/- åpen krets	Koble fra kablene på Bell +/- og mål motstandsverdien ut til sirenen. Åpen sirenekrets indikerer brudd på kabel ut til sirenen. Sjekk at en 1 kohm's motstand er satt inn.
[3] Generell systemfeil	PC5204 Utgang 1 åpen krets	Hvis utgang 1 ikke er i bruk skal det være en endemotstand mellom O1 og AUX på 1 kohm. Hvis utgang 1 er i bruk: koble fra kablene fra O1 og AUX og mål motstandsverdien ut til sirenen. Hvis åpen krets er det brudd på kabelen ut til sirenen
	PC5204 AUX	Sjekk at spenningen over AC tilkoblingene på sentralen er 16 – 18 VAC. Koble fra alle kabler som er tilkoblet på AUX +/- utgangen og mål på utgangen at denne spenningen er 13,7 – 13,8 VDC.
	Printer tilkoblet PC5400 er offline	Sjekk printer for papir eller at papir ikke sitter fast.
	T-Link nettverksfeil T-Link mottakerfeil T-Link interfacefeil	Se manual for T-Link TL150/250/350 for detaljer.
[4] Generell sabotasje-feil	Sabotasjeinngang på en modul	Legg inn en strapp mellom COM og sabotasjeinngangen på modul(e). (PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5208, PC5320, PC5400 og PC5700).
[5] Overvåkningsproblem	Sentralen kommunisere ikke med moduler som er tilkoblet. Feil adresse på betjeningspanel	Moduler vil bli innrulert og oppdaget med en gang disse tilkobles sentralen. Hvis en modul er blitt fjernet eller adressen på et betjeningspanel er blitt endret må man kjøre en oppdatering av kommunikasjonsbussen. ([*][8] installatørkode [902]. Vent i 1 minutt og verifiser innskrevne moduler med sekvens [903].
[6] RF Jam detektert	Trådløs mottaker har detektert støy	Sjekk etter eksterne 433MHz kilder som kan skape støy. For å koble ut RF Jam funksjonen: [804]sekvens [90] tenn opsjon[7].
[7] PC5204 Lavt batteri	PC5204 batterispenning er under 11,5 VDC NB: Denne feilen vil ikke bli resatt før batterispenningen overstiger 12,5 VDC	Se [1] Lavt batteri
[8] PC5204 Spenningsfeil	Mangler spenning inn på AC inngangen på PC5204	Sjekk at spenningen over AC tilkoblingene på sentralen er 16 – 18 VAC. Skiftes hvis nødvendig

Feil [2] Nettfeil (sentralapparat)

	Mangler spenning inn på AC inngangen på sentralkortet.	Sjekk at spenningen over AC tilkoblingene på sentralen er 16 – 18 VAC. Skiftes hvis nødvendig
--	--	---

Feil [3] Telefonlinjefeil

	Telefonlinjespenningen på RNG og TIP klemmene er under 3 VDC.	Mål spenningen over RNG og TIP klemmene på sentralkortet. Normal = 50 VDC Oppringning = 5 VDC Koble innkommende linje direkte til sentralapparatet. Hvis feil er vedvarende sjekk tilkoblingene eller RJ-31 pluggen på telefonsiden.
--	---	---

Feil [4] Kommunikasjonsfeil

	Sentralapparatet har feilet med kommunikasjon en eller flere ganger til alarmstasjon eller privattelefon.	Koble til et telefonapparat (analogt) på klemmene RNG og TIP og sjekk følgende: Kontinuerlig ringetone: snu kabelen på RNG og TIP. Svar fra alarmsentralen: sjekk at riktig telefonnummer er lagt inn. Ring telefonnummeret som er programmert med en vanlig telefon for å sjekke at man ikke må slå [0] først eller at nummeret er sperret (800). Sentralen mottar ikke handshake: Sjekk at det er riktig format som sendes til alarmstasjonen. Sentralen sender flere ganger uten å få handshake tilbake: sjekk at det er riktig abonnentkode og karakterer er riktig programmert. NB: Contact-ID og pulsformat: programmer HEX [A] for overføring av sifferet [0]. SIA format: programmer sifferet [0] for overføring av [0].
--	---	--

Feil [5] Seksjonsfeil**trykk [5] for mer informasjon**

	Åpen brannseksjon(er) på alarmsentralen eller på utvidelseskort	Sjekk at en 5,6 kohm motstand er tilkoblet til seksjonen. Koble fra ledningene fra Z og COM klemmene og mål motstandsverdien ut på ledningene. En åpen sløyfe indikerer brudd på ledning eller motstand mangler. Koble en 5,6 kohm motstand direkte mellom Z og COM på sentralen og se om feilen blir resatt.
	Åpen seksjon via PGM2 koblet som 2-tråds røykmeldere.	Sjekk at en 2,2 kohm motstand er tilkoblet til seksjonen. Koble fra ledningene fra PGM2 og AUX+ klemmene og mål motstandsverdien ut på ledningene. En åpen sløyfe indikerer brudd på ledning eller motstand mangler. Koble en 2,2 kohm motstand direkte mellom PGM2 og AUX+ på sentralen og se om feilen blir resatt.

Feil [5] Seksjonsfeil (forts.)**trykk [5] for mer informasjon**

	En eller flere trådløse detektorer har ikke svart innen den innstilte tiden.	Hvis feilen oppstår umiddelbart er det en konflikt mellom en trådløs seksjon og en trådbunden seksjon. Seksjonen som benyttes er allerede tilegnet et utvidelseskort PC5108 eller et betjeningspanel. Utfør en kontroll av trådløst utstyr plasseringstest i sekvens [904] og verifiser at plasseringen er god. Hvis det er dårlig signal ved test finn en annen plassering for detektoren. Hvis resultat nå er god var det gamle plasseringen dårlig, hvis feilen fortsatt er tilstede erstatt detektorene med en ny.
	En kortslutning på en eller flere seksjonen som er programert som dobbeltbalanserte.	Fjern ledningene koblet til Z og COM klemmene å mål motstanden på ledningene. En kortslutning mellom ledningene indikerer feil på kabel. Koble en 5,6 kohm motstand mellom Z og COM og verifiser at feilmeldingen blir resatt.

Feil [6] Sabotasjefeil**trykk [6] for mer informasjon**

	En eller flere trådløse detektorer har en sabotasjemelding	Utfør en kontroll av trådløst utstyr plasseringstest i sekvens [904] og verifiser at plasseringen er god. Utløs sabotasje og deretter tilbakestill. Hvis dette ikke løser problemet erstatt detektoren.
	En eller flere åpen seksjoer som er programmert som dobbeltbalanserte.	Fjern ledningene koblet til Z og COM klemmene å mål motstanden på ledningene. En åpen sløyfe mellom ledningene indikerer brudd på kabel. Koble en 5,6 kohm motstand mellom Z og COM og verifiser at feilmeldingen blir resatt.

Feil [7] Lavt batteri på trådløst utstyr**trykk [7] for mer informasjon**

1 trykk - trådløs detektor 2 trykk - trådløst betjening 3 trykk - håndsender 4 trykk - RF forstyrrelse	En eller flere trådløse seksjonen har lavt batteri eller har RF forstyrrelse. NB: Denne hendelsen vil ikke bli logget før tiden for lavt batteri er utløpt. Sekvens [377] opsjon [9].	Erstatt batteri for seksjonen som idikerer lavt batter. Utfør en gangtest for å sjekke at dettektoren fungerer som den skal og ikke være utsatt for RF forstyrrelse. NB: erstatning av batterier vil gi en sabotasje melding. Når deksel til detektor blir satt på plass vil sabotasjemeldingen tilbakestilles.
---	---	---

Feil [8] Klokken går feil

	Den interne klokken i sentralapparatet går feil.	For å stille klokke og dato: Trykk [*][6][masterkode] etterfulgt av [1]. Tast inn klokke og dato: TT:MM MM/DD/ÅÅ Eksempel: 18:00 juni 29, 2007 [18][00][06][29][07]
--	--	---

Programmering av LCD-betjeningspanel v1.xx

Default = Fabrikkprogrammering

Hvis du har et LCD5500Z betjeningspanel, er det nødvendig med ekstra programmering for at det skal fungere ordentlig. Nedenfor følger en beskrivelse av samtlige programmerings-alternativer og korresponderende programmeringssekvenser.

Gå til LCD-programmering

Følg prosedyren som beskrevet i kapittel 4 av installasjonsmanualen ved å taste [*][8][Installatørkode]. Tast [*], deretter de tre sifrene i det aktuelle sekvensnummeret.

Programmerbare navn – sekvensene [001]-[064], [065], [066], [067], [101]-[108], [120]-[151]

Seksjonsnavn og andre LCD-panel beskjeder kan forandres for å skreddersy systemet til bygningen det skal beskytte.

Følgende prosedyre brukes for å programmere navn:

- Gå til programmodus. Tast inn nummeret på navnet du skal forandre.
- Bruk piltastene (<>) for å flytte skrivemerket til tegnet som skal endres.
- Tast taltastene [1]-[9] for å skrive. Første gang du trykker et tall vil den første bokstaven i rekken vises. Trykker du igjen vil den neste vises osv. Bruk følgende tabell:
[1] – A, B, C, 1 [2] – D, E, F, 2 [3] – G, H, I, 3 [4] – J, K, L, 4 [5] – M, N, O, 5
[6] – P, Q, R, 6 [7] – S, T, U, 7 [8] – V, W, X, 8 [9] – Y, Z, 9, 0 [0] – Mellomrom
- Når det ønskede tegnet er på plass brukes piltastene for å flytte til det neste tegnet som skal endres.
- Tast [*] når den nye teksten er ferdig, velg "Lagre" og tast deretter [*] igjen.
- Gjenta prosedyren fra trinn 2 til alle navn er ferdig programmert.

[001] - [064] Seksjonsnavn (maks 14x2 tegn)

Default

"Seksjon 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 5"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 6"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 7"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 8"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 9"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 10"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 11"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 12"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 13"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 14"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 15"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2
"Seksjon 16"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 1
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Linje 2

"Seksjon 17"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 18"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 19"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 20"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 21"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 22"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 23"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 24"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 25"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 26"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 27"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 28"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 29"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 30"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 31"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 32"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 33"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 34"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 35"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 36"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 37"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 38"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 39"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 40"		Linje 1
		Linje 2
"Seksjon 41"		Linje 1
		Linje 2

"Seksjon 42"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 43"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 44"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 45"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 46"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 47"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 48"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 49"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 50"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 51"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 52"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 53"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 54"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 55"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 56"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 57"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 58"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 59"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 60"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 61"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 62"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 63"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2
"Seksjon 64"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2

[065] Brannalarmnavn (maks 14x2 tegn)

Default

"Brannseksjon"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linje 2

[066] Mislykket tilkobling (maks 14 tegn)**Default**

"Systemet ble" | | | | | | | | | | | | | | | | Linje 1

"IKKE tilkoblet" | | | | | | | | | | | | | | | | Linje 2

[067] Alarm utløst mens tilkoblet (maks 14 tegn)**Default**

"Alarmen er" | | | | | | | | | | | | | | | | Linje 1

"utløst. Velg<>" | | | | | | | | | | | | | | | | Linje 2

[071] Visning av menyer under *, del 1

Default	Opsjon	Innkoblet	Utkoblet
På	1	[P] Tasten vises med tekst	[P] Tasten vises ikke med tekst
På	2	Autotilkobling vises i display	Autotilkobling vises ikke i display
På	3	Hurtigtilkobling [*9] vises	Hurtigtilkobling [*9] vises ikke
På	4	Tilkobling av rom/skall vises	Tilkobling av rom/skall vises ikke
På	5	Hurtigutgang [*0] vises	Hurtigutgang [*0] vises ikke
På	6	Termostatkontroll vises	Termostatkontroll vises ikke
På	7	Feil vises i display	Feil vises ikke i display
På	8	Musikk inngang vises (audiomodul)	Musikk inngang vises ikke(audiomodul)

[072] Visning av menyer under *, del 2

Default	Opsjon	Innkoblet	Utkoblet
Av	1	Fjernservicemeny vises i display	Fjernservice vises ikke i display
På	2	For fremtidig bruk	For fremtidig bruk
På	3	Gåtest er tilgjengelig	Gåtest er ikke tilgjengelig
På	4	Manuell utgang 1 vises	Manuell utgang 1 vises ikke
Av	5	Manuell utgang 2 vises	Manuell utgang 2 vises ikke
På	6	Manuell utgang 3 vises	Manuell utgang 3 vises ikke
Av	7	Manuell utgang 4 vises	Manuell utgang 4 vises ikke
Av	8	For fremtidig bruk	For fremtidig bruk

[073] Varighet av beskjed fra fjernservice**Default**

003 | | | | (Gyldig inntasting: 000-255, 000=alltid, f.eks firmanavn. Ved utløpt tid mellom 000-255 forsvinner meldingen ved et tastetrykk)

[074] Knappevalg

Default	Opsjon	Innkoblet	Utkoblet
På	1	Brannknapper innkoblet	Brannknapper utkoblet
På	2	Nødknapper innkoblet	Nødknapper utkoblet
På	3	Overfallsknapper innkoblet	Overfallsknapper utkoblet
Av	4-8	For fremtidig bruk	

[076] Første Betjeningspanelinnstillinger

Default	Opsjon	Innkoblet	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	1	Viser kode ved programmering	Vis "X" under programmering
På <input type="checkbox"/>	2	Tid og dato vises i display	Lokal tid vises IKKE
Av <input type="checkbox"/>	3	Klokken viser i 24 timers format	Lokal tid vises i AM/PM (12-timers) format
På <input type="checkbox"/>	4	Rullerende alarmer vises ikke i display	Rullerende alarmer vises i display
Av <input type="checkbox"/>	5	Viser lokal temperatur	Viser ikke lokal temperatur
Av <input type="checkbox"/>	6	Forbikoblings funksjon innkoblet	Forbikoblings funksjon utkoblet
Av <input type="checkbox"/>	7	For fremtidig bruk	For fremtidig bruk
Av <input type="checkbox"/>	8	Åpne seksjoner vises ikke i display	Åpne seksjoner vises i display

[077] Andre Betjeningspanelinnstillinger

Default	Opsjon	Innkoblet	Utkoblet
På <input type="checkbox"/>	1	Dørklokke gir lyd når seksjonen åpner	Dørklokke gir ikke lyd når seksjonen åpner
På <input type="checkbox"/>	2	Dørklokke gir lyd når seksjonen lukker	Dørklokke gir ikke lyd når seksjonen lukker
På <input type="checkbox"/>	3	Z/P Brukes som en PGM utgang	Z/P bruker som er seksjonsinngang
På <input type="checkbox"/>	4	Tillate valg av språk i alle menyer	Det er kun i installatørmodus en får valgt språk
På <input type="checkbox"/>	5	Spenningsdiode innkoblet	Spenningsdiode utkoblet
På <input type="checkbox"/>	6	Spenningsdiode viser spenning på (AC)	Spenningsdiode viser bortfall av AC
På <input type="checkbox"/>	7	Utløste alarmer vises alltid ved tilkobling	Utløste alarmer vises ikke ved tilkobling
På <input type="checkbox"/>	8	Lav temperaturvarsling innkoblet	Lav temperaturvarsling utkoblet

[080] PGM utgangen på betjeningspanel følger

Default
 01 Gyldige valg er 00-14, 00=Ingen PGM er valg

[101] - [108] Områdetekster (maks 14x2 tegn)

"Område 1"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 2"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 3"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 4"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 5"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 6"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 7"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2
"Område 8"	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Linje 2

[120] til [123] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default	
[120]: "Område 1 Utgang 1"	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 Linjer
[121]: "Område 1 Utgang 2"	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 Linjer
[122]: "Område 1 Utgang 3"	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 Linjer
[123]: "Område 1 Utgang 4"	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 Linjer

[124] til [127] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[124]: "Område 2 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[125]: "Område 2 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[126]: "Område 2 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[127]: "Område 2 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[128] til [131] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[128]: "Område 3 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[129]: "Område 3 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[130]: "Område 3 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[131]: "Område 3 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[132] til [135] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[132]: "Område 4 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[133]: "Område 4 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[134]: "Område 4 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[135]: "Område 4 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[136] til [139] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[136]: "Område 5 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[137]: "Område 5 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[138]: "Område 5 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[139]: "Område 5 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[140] til [143] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[140]: "Område 6 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[141]: "Område 6 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[142]: "Område 6 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[143]: "Område 6 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[144] til [147] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[144]: "Område 7 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[145]: "Område 7 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[146]: "Område 7 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[147]: "Område 7 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[148] til [151] [*][7][1-4] Navn på manuelle utganger (maks 14 x 2 tegn)

Default

[148]: "Område 8 Utgang 1"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[149]: "Område 8 Utgang 2"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[150]: "Område 8 Utgang 3"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer
[151]: "Område 8 Utgang 4"	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	2 Linjer

[998] Kringkasting av LCD-navn til andre LCD-panel

Steg 1 – Programmer et av LCD-panelene

Steg 2 – Sørg for at alle LCD-panelene er tilkoblet datakommunikasjonsledningen

Steg 3 – Gå til programmodus. Tast så sekvens [998] på panelet som ble programmert. All informasjon blir da sendt til de andre betjeningspanelene med LCD-skjerm i systemet.

Steg 4 – Tast [#] for å avslutte.



På LCD5500Z betjeningspanel med programvare versjon 2.0, vil ikke navnet på Brukerkommando 4 kringkastes. Dette må programmeres manuelt på hvert panel.



Om LCD5500Z versjon 1.x betjeningspanel installeres må panelene skrus av og på, og deretter må språk velges for panelet, for at de kringkastede navnene skal fungere.

ASCII tegn begynner fra [001] og oppover..

032	035	038	041	044	047	060	063	094	124	127	228	231	238	241	246	253
!	\$	'	*	-	:	=	@	^		~	ä	ç	î	ñ	ö	ú
033	036	039	042	045	058	061	064	095	125	176	229	234	239	244	248	254
"	%	(+	.	;	>]	_	}	°	å	ê	ï	ô	ø	ÿ
034	037	040	043	046	059	062	093	123	126	225	230	236	240	245	249	255

Dette produkt er i samsvar med EMC-direktivet 89/336/EEC ut fra resultater hvor harmoniserte standarder er benyttet i henhold til artikkel 10(5), R&TTE-direktivet 1999/5/EEC ut fra følgende Annex III i direktivet samt LVD-direktivet 73/23/EEC, med tillegget 93/68/EEC ut fra resultater hvor harmoniserte standarder er benyttet.

Dette produkt er i overensstemmelse krav til utstyr i Klasse II, Grad 2 i henhold til EN 50131-1:2004-standard. Dette produkt passer til bruk i systemer med følgende varslingsmuligheter:

- A (bruk av to varslingsenheter og intern oppringning påkrevd),
- B (selvdrevet varslingsenhet og intern oppringning påkrevd),
- D (bruk av DSC-modell T-Link TL250 kryptert Ethernet kommunikasjon påkrevd).

DSC erklærer herved at denne komponenten overholder alle viktige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

Por este meio, a DSC, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

"DSC bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC".

Con la presente la Digital Security Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1999/05/CE.

Por la presente, DSC declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Hierdurch erklärt DSC, daß dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Voraussetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

'Δία του παρόντος, η DSC, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και με όλες τις άλλες σχετικές αναφορές της Οδηγίας 1999/5/EC'.

Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Par la présente, DSC déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et autres pertinentes stipulations de la directive 1999/5/EC.

DSC vakuuttaa laitteen täyttävän direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset.

Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The complete R & TTE Declaration of Conformity can be found at www.dsc.com/intl/rttedirect.htm.





Teletec CONNECT AS
Enebakkveien 117 B
0680 Oslo

Telefon: +47 2208 0220
Fax: +47 2208 0221
teknisk@teletecconnect.no

Foretaksnr.:884 867 762
Bank: 6001.05.01701
www.teletecconnect.no



29007428R001

Trykt i Canada