



Bulletin d'avis général

Inscription du PGX312 sur le PowerSeries Neo/Pro en utilisant des contacts externes

Date: 22 juillet 2020

Product: Contact magnétique sans fil pour l'extérieur PGX312 PowerG

Région: Amérique du Nord

Marque: DSC



Aperçus

Ce bulletin a pour objectif de vous informer de la procédure requise pour utiliser les contacts externes du contact magnétique sans fil pour l'extérieur PGX312 PowerG avec les panneaux de commande PowerSeries Neo et PowerSeries Pro.

Si le PGX312 utilise le contact externe (COMMUTTEUR À LAME = N), alors l'aimant doit être placé près de l'appareil pour que le commutateur à lame puisse se placer en position fermée/sécurisée. Une fois l'aimant en place, l'option du commutateur à lame peut être placée sur « N » et l'option du contact externe sur « Y » avec le réglage EOL souhaité.

Des changements sur les PowerSeries Neo et PowerSeries Pro sont évalués pour les prochaines sorties, ce qui permettra d'éliminer le besoin de sécuriser le commutateur à lame avant de désactiver le programme d'installation.

Veillez communiquer avec le soutien technique si vous avez des questions au sujet de la procédure d'inscription indiquée dans ce bulletin.

Coordonnées des personnes-ressources

Entrée des commandes	1 888 888-7838
Représentant commercial	Communiquez avec votre représentant commercial local ou par courriel au info@dsc.com
Soutien technique	Amérique du Nord : +1 800 387-3630 ou par courriel intrusion-support@jci.com
Chef de produit	Dwayne Salsman dwayne.salsman@jci.com



Johnson Controls

5757 N. Green Bay Avenue | P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 | 441-524-1200

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)