

Toutes les 60 secondes, le voyant jaune clignote 3 fois et 1 bip sonore est émis.	Fin de vie/ défaut du détecteur.	Remplacez la batterie (voir CARACTÉRISTIQUES). Si le problème persiste, remplacez le détecteur.
Le détecteur CO revient en alarme 6 minutes après avoir appuyé sur le bouton TEST/ MUET.	Le niveau de gaz CO indique une situation potentiellement dangereuse.	Si vous ressentez les symptômes d'époisonnement par gaz CO, évacuez votre habitation et appelez les services d'urgence.
Le détecteur CO se déclenche souvent même si aucun niveau élevé de gaz CO n'est révélé par un examen.	Le détecteur CO est mal installé probablement.	Déplacez le détecteur. Si les alarmes fréquentes continuent, faites vérifier votre habitation pour des problèmes potentiels de gaz CO. Vous rencontrerez un problème de gaz CO par intermittence.
Avertissement ! Des changements ou des modifications de cet équipement, qui n'ont pas été expressément approuvés par DSC, peuvent annuler le droit de l'utilisateur de mettre en service l'équipement.		
Caractéristiques techniques Attention ! Éliminer les piles usagées selon les recommandations du fabricant, les lois et réglementations locales. Respecter les polarités lors du remplacement des batteries.		
DÉTECTEUR CO Principe de détection : Cellule electrochimique Fin de test : 5 ans Réglage de la sensibilité : Commutateur DIP en mode EN Aucune alarme à 30 ppm pendant 120 minutes, 50 ppm pendant 60 minutes, 100 ppm pendant 10 minutes. Alarme à 50 ppm pendant 60 à 90 minutes, 100 ppm pendant 10 à 40 minutes, 150 ppm en 3 minutes. Commutateur DIP en mode UL Aucune alarme à 30 ppm pendant 30 jours, 70 ppm pendant 60 minutes, 150 ppm pendant 10 minutes, 400 ppm pendant 4 minutes. Alarme à 70 ppm pendant 60 à 240 minutes, 150 ppm pendant 10 à 50 minutes, 400 ppm pendant 4 à 15 minutes. Volume d'alarme sonore : >85 dB à une distance de 3 m (10 pieds) TRANSMISSION SANS FIL Bande de fréquence (MHz) Europe et reste du monde : PG913 homologué CE, 433 MHz ; PG913 ; 868 MHz ; PG9913 homologué FCC/ICUL ; 912-919 MHz Protocole de communication : PowerG Supervision : Signalisation automatique par intervalle de 60 minutes (version à 912-919 MHz), par intervalle de 15 minutes (versions 433-434, 868-869) ou selon les normes locales. Messages transmis : Alarme de présence de gaz CO, niveau faible de batterie, sabotage, message de problème en raison d'une fin de vie ou d'un défaut du détecteur, supervision. Alarms de sabotage : Le message de sabotage est transmis par le contrôleur d'alarme quand le détecteur est retiré de son support. CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES Alimentation électrique : Batterie de 9 Volt alcaline (Energizer #522). Courant absorbé : Consommation électrique moyenne 55 µA. Pour UL 42 µA veille, 22.2 mA en alarme. Supervision de la pile : Transmission automatique de l'état de la pile comme partie intégrante de tout message transmis. Durée de vie estimée de la pile : Au moins 1 an (usage typique) Seuil de niveau faible de pile : 7.8 V Signallisations sonores et visuelles		<p>Remarques : Seuls les dispositifs fonctionnant dans la bande 912-919 MHz sont homologués UL.</p> <p>REÇEpteURS COMPATIBLES</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandes de 433 MHz : HSM2HOST4; HS2LCDR(P)4; HS2CDR(P)4; PG4920 Bandes de 868 MHz : HSM2HOST8; HS2LCDR(P)8; HS2CDR(P)8; PG8920 Bandes de 912-919 MHz : HSM2HOST9; HS2LCDR(P)9; HS2CDR(P)9; PG9920 <p>Remarque : Seuls les dispositifs fonctionnant dans la bande 912-919 MHz sont homologués UL.</p> <p>Remarques UL Seul le modèle PG9913 fonctionnant dans la bande de fréquences 912-919 MHz est homologué UL. Pour les installations UL, utilisez uniquement ces dispositifs en association avec des récepteurs sans fil DSC compatibles : HSM2HOST9, HS2LCDR(P)9, HS2CDR(P)9 et PG9920. Après installation, vérifiez les fonctionnalités du produit en association avec le récepteur compatible utilisé.</p> <p>Europe : Le PG913 et le PG9913 sont compatibles avec la réglementation RTTE : directive 1995/5/EC du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 1999. Pour F sont dues deux fonctions de communication bidirectionnelles, offrant des avantages supplémentaires comme décrit dans la brochure technique. Cette fonction F n'a pas déclaré conforme aux besoins techniques spécifiques et doit, par conséquent, être exclue de la certification de produit.</p> <p>PG9913/PG913/PG4913</p> <p>Instrucciones de instalación del detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO)</p> <p>Descripción general El detector de monóxido de carbono (CO) bidireccional inalámbrico de PowerG está diseñado para monitorizar el nivel de gas CO en viviendas residenciales y proporcionar una alerta temprana antes de que existan niveles potencialmente peligrosos. El gas CO se considera un gas venenoso muy peligroso porque es incoloro, inodoro, insípido y muy tóxico. La presencia de gas CO inhibe la capacidad de la sangre de transportar el oxígeno a través del cuerpo, lo que puede conducir eventualmente a daño cerebral. El gas CO es producido por la combustión incompleta de combustibles (tales como gas natural, propano, aceite de calefacción, keroseno, carbón, carbón, gasolina o madera) que pueden ocurrir en cualquier dispositivo que dependa de la combustión para la energía y el calor (tal como hornos, calderas, calentadores, calentadores de agua, estufas, parrillas y en cualquier vehículo o motor que funcione con gasolina).</p> <p>Antes de que se alcance un nivel dañino de CO, el zumbador interno del detector emite pitidos periódicamente y el LED rojo del detector destella. En esta condición, el sonido del zumbador se puede detener por 6 minutos al pulsar el interruptor PRUEBA/SILENCIADOR. No corregirá el problema del gas CO, pero silenciará temporalmente el zumbador mientras usted corrige el problema. Después de 6 minutos, el detector reinicia la alarma si el nivel de CO continúa elevado. El detector proporciona indicaciones de batería baja y fin de vida útil. Precaución : La fecha de vencimiento del detector está estampada en el detector. Después de la fecha de vencimiento, el detector no debe ser utilizado – no esperar la indicación de fin de vida útil!</p> <p>El detector se auto-prueba continuamente y tiene un botón PRUEBA que permite al usuario probar el detector en cualquier momento.</p> <p>NOTA: El interruptor PRUEBA/SILENCIADOR funciona como un interruptor de PRUEBA (en operación normal) o como un interruptor de SILENCIAR (en condición de alarma).</p> <p>Montaje del dispositivo La selección de la ubicación de la instalación</p>
Fin de vie	3 clignotements toutes les 60 s.	1 bip sonore toutes les 60 s.
Défaut	1 clignotement	1 bip sonore toutes les 60 s.
Batterie OK	-	Un clignotement toutes les minutes
Niveau de pile faible	1 clignotement toutes les 60 s.	1 bip sonore toutes les 60 s.
Le bouton MUET est appuyé (pour réduire au silence l'alarme pendant 6 minutes)	4 clignotements (*)	-

