

Arkusze Programowania

GS2060/GS2065

Komunikatory alarmowe GSM/GPRS

TL260GS/TL265GS

Dwutorowe komunikatory alarmowe Ethernet/Internet oraz GSM/GPRS

DSC
A Tyco International Company



v1.1

Uwaga :Instrukcja zawiera informacje dotyczące funkcjonalności urządzenia jak i warunki odpowiedzialności (gwarancji) producenta.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	1
GPRS/ETHERNET SEKCJE PROGRAMOWALNE	2
Opcje systemowe	2
Opcje programowalne	4
Kody raportujące	5
Opcje #1 komunikatora IP	6
Opcje #2 komunikatora IP	6
Opcje TCP/IP	7
Opcje #1 komunikatora GPRS	7
Opcje #2 komunikatora GPRS	8
Opcje GPRS	8
Opcje powiadomień/zdalnego sterowania SMS	9
Programowanie nazw systemowych	10
Programowanie nazw użytkowników	10
Programowanie nazw linii	10
Programowanie komunikatów zdarzeń	10
Programowanie nazw wewnętrznych zdarzeń systemowych	11
Funkcja zdalnego sterowania systemem poprzez SMS	12
Wiadomości zwrotne SMS generowane przez system alarmowy	13
Informacje o systemie (tylko do odczytu)	14
Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia	14
ARKUSZE PROGRAMOWANIA KOMUNIKATORÓW GPRS/IP	15
Opcje systemowe	15
Opcje programowalne	15
Opcje #1 komunikatora IP	15
Opcje #2 komunikatora IP	15
Opcje TCP/IP	16
Opcje #2 komunikatora GPRS	16
Opcje GPRS	16
Opcje powiadomień/zdalnego sterowania SMS	16
Programowanie nazw systemowych	17
Programowanie nazw użytkowników	17
Programowanie nazw linii	18
Programowanie komunikatów zdarzeń	20
Programowanie nazw wewnętrznych zdarzeń systemowych	22
Funkcja zdalnego sterowania systemem poprzez SMS	22
Wiadomości zwrotne SMS generowane przez system alarmowy	23
Informacje o systemie (tylko do odczytu)	23
Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia	23

WPROWADZENIE

Powyższe arkusze programowania służą do programowania modułów GS2060/GS2065 oraz TL260GS/TL265GS

Po wejściu w tryb programowania, instalator ma do wyboru szereg sekcji zawierających opcje przełączalne. Opcja jest włączona gdy na wyświetlaczu klawiatury świeci się odpowiadająca jej cyfra. Gdy cyfra odpowiadająca danej opcji jest nieaktywna oznacza to że opcja jest wyłączona. (np opcje [-3--6-] Opcje 3 i 6 są włączone, natomiast wszystkie pozostałe są wyłączone).

Numery używające dwóch fabrycznych wartości mogą zawierać numery Hex: (np. fabrycznie [0BF5/3061]). Numery w formacie hex wyświetlone są ze wszystkimi zerami na początku numeru.

Uwaga: Wejście w tryb programowania centrali przy użyciu programu DLS wymaga zmian w sekcjach programowania GPRS/Ethernet. Określone sekcje muszą zostać skonfigurowane w celu poprawnej pracy /komunikatora alarmowego. Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji i programowania komunikatorów alarmowych.

GPRES/ETHERNET SEKCJE PROGRAMOWALNE

Wejście w tryb programowania instalatorskiego odbywa się z klawiatury systemowej podłączonej do centrali alarmowej. Należy wprowadzić: [*] [8] [kod instalatora] [851] [####], Gdzie #### odnosi się do 3 cyfrowego numeru sekcji. Zalecane jest by wszystkie dokonane zmiany w sekcjach programowalnych zapisywać w arkuszach programowania.

Wejście w tryb programowania sekcji GPRS/Ethernet może odbyć się przy użyciu oprogramowania DLS IV lub za pomocą klawiatury systemowej. Zalecane jest by wszystkie dokonane zmiany w sekcjach programowalnych zapisywać w arkuszach programowania.

Uwaga: Po dokonaniu zmian w sekcjach programowalnych należy wykonać restart komunikatora poprzez wybór sekcji [999] (55).

Opcje systemowe

[001] Adres IP modułu

Fabrycznie (000.000.000.000)

Należy wprowadzić numer adresu IP modułu dwutorowego komunikatora alarmowego. Przy wpisywaniu numeru należy uwzględnić kropki pomiędzy każdą częścią adresu, oraz upewnić się, że adres przydzielony jest adresem unikalnym. Dane z zakresu: 000 -255. Jeżeli w powyższej sekcji zaprogramowano adres IP urządzenie będzie używało statycznego adresu IP. (DHCP nieaktywne). W przypadku korzystania ze statycznych adresów IP należy także zaprogramować sekcje [002] oraz [003].

Uwaga: Jeżeli adres IP zaprogramowano jako "0.0.0.0", protokół DHCP ustawi wszystkie wartości dla Adresu IP, maski podsieci oraz bramy domyślnej.

[002] Maska podsieci

Fabrycznie (255.255.255.000)

Należy wprowadzić numer maski podsieci dla dwutorowego komunikatora alarmowego. Dane z zakresu 0-255. Przy wpisywaniu numeru należy uwzględnić kropki pomiędzy każdą częścią adresu (przykład 255.255.255.000). Informacji o numerze maski podsieci powinien udzielić administrator sieci komputerowej.

Uwaga: Jeżeli protokół DHCP jest aktywny, numer maski podsieci zostanie zaprogramowany automatycznie.

[003] Adres bramy domyślnej

Fabrycznie (000.000.000.000)

Jest to adres IP lokalnej bramy, którego może użyć dwutorowy komunikator w celu połączenia się z odbiornikiem poprzez sieć WAN. Dane z zakresu 0 -255. Przy wpisywaniu numeru należy uwzględnić kropki pomiędzy każdą częścią adresu (przykład 192.168.1.100).

Uwaga: Jeżeli protokół DHCP jest aktywny, adres bramy domyślnej zostanie zaprogramowany automatycznie.

[004] Interwał sygnału kontrolnego

Fabrycznie (0087/135)

Jeżeli opcja nadzoru odbiornika została włączona (sekcja [005], opcja [3]), komunikator wysyła sygnały kontrolne do #1 odbiornika TCP/IP oraz do #1 odbiornika GPRS. Sekcja służy do zaprogramowania interwału (w sekundach) pomiędzy kolejnymi testami kontrolnymi. Dane z zakresu 000A - FFFF sekund. Jeżeli zaprogramowana wartość jest mniejsza niż (000A/10) sekund, nadzór jest nieaktywny.

Uwaga: Zalecane jest by interwał sygnału kontrolnego został zaprogramowany na wartość nie mniejszą niż [0041/65] sekund od wartości okna nadzoru zaprogramowanej w odbiorniku. (np. jeżeli okno nadzoru odbiornika zaprogramowane jest na wartość [00C8/200] sekund, interwał sygnału kontrolnego programowany w komunikatorze powinien mieć wartość [0087/135] sekund, lub mniejszą [00C816 - 004116 = 008716].

[005] Pierwszy zestaw opcji GPRS/IP

By włączyć/wyłączyć daną opcję należy nacisnąć odpowiadającą jej cyfrę na klawiaturze. Jeżeli numer opcji jest wyświetlony oznacza to że opcja jest włączona. Jeżeli numer opcji nie jest podświetlony oznacza że opcja jest wyłączona.

[1] Nadzór #1 komunikatora IP

Fabrycznie (OFF) (jedynie moduły TL260GS/TL265GS).

ON: #1 komunikator IP będzie nadzorowany, sygnały kontrolne będą wysyłane zgodnie z wartościami zaprogramowanymi w sekcji [004].

OFF: #1 komunikator IP nie będzie nadzorowany. Gdy opcja jest wyłączona sygnał kontrolny 1 wysyłany jest do odbiornika co godzinę, w zależności od ustawionego typu nadzoru (sygnał kontrolny 1 lub 2). Jeżeli urządzenie nie odebrało potwierdzenia odebrania zdarzenia lub sygnału kontrolnego po zaprogramowanym czasie w sekcji "Interwał sygnału kontrolnego" + 75 sekund, zostanie wygenerowana usterka nadzoru.

Uwaga: # 2 komunikator IP nie może być nadzorowany.

[2] Nadzór # 1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (OFF)

ON: #1 komunikator GPRS będzie nadzorowany, sygnały kontrolne będą wysyłane zgodnie z wartościami zaprogramowanymi w sekcji [004]. Jeżeli urządzenie nie otrzymało potwierdzenia odebrania sygnału kontrolnego, taki sygnał będzie wysyłany co 5 sekund. Brak otrzymania potwierdzenia (ACK 2) kolejnych sygnałów kontrolnych spowoduje reset modemu GPRS.

OFF: #1 komunikator GPRS nie będzie używany. W przypadku opcji wyłączonej sygnał kontrolny nie jest wysyłany do odbiornika. Jeżeli żadne zdarzenie lub potwierdzenie sygnału kontrolnego nie zostało odebrane przez urządzenie w czasie zaprogramowanym w (sekcji [004] + 75 sekund), zostanie wygenerowana usterka nadzoru.

Uwaga: #2 komunikator GPRS nie może być nadzorowany.

[3] Rodzaj nadzoru

Fabrycznie (OFF)

ON: Sygnał kontrolny 1 (Nadzór komercyjny). Ten typ nadzoru jest odpowiedni dla aplikacji gdzie wymagana jest wielotorowa ścieżka komunikacji ze stacją monitorowania.

OFF: Sygnał kontrolny 2 (Nadzór mieszkaniowy). Ten typ nadzoru jest odpowiedni dla aplikacji gdzie wymagana jest jednotorowa komunikacja ze stacją monitorowania.

Uwaga: Nadzór komercyjny wymaga wysyłania na stacje monitorowania większej ilości danych niż przy nadzorze mieszkaniowym i powinien być używany w przypadkach gdy taki typ nadzoru określony jest w standardzie systemu alarmowego.

[4] Priorytet toru komunikacji

Fabrycznie (OFF - TL260GS/TL265GS) (ON - GS2060/GS2065)

ON: Tor GPRS będzie podstawowym torem komunikacji. Tor Ethernet będzie pomocniczym torem komunikacji.

OFF: Tor Ethernet będzie podstawowym torem komunikacji dwutorowego komunikatora. Tor GPRS będzie pomocniczym torem komunikacji.

Uwaga: Gdy komunikator odbierze żądanie SMS w celu połączenia się z oprogramowaniem DLS, urządzenie zawsze będzie używało podstawowego toru komunikacji. Jeżeli komunikacja za pośrednictwem podstawowego toru nie powiedzie się komunikator użyje toru pomocniczego.

[5] Komunikacja dwutorowa (redundantna)

Fabrycznie (OFF) (jedynie moduły TL260GS/TL265GS)

ON: Zdarzenia alarmowe będą jednocześnie wysyłane do odbiorników GPRS jak i IP. Jeżeli zdarzenie zostanie wysłane pomyślnie przynajmniej z jednego toru, komunikator przejdzie do wysyłania kolejnych zdarzeń.

Uwaga: Nie konfigurować odbiorników GPRS i IP na takie same ustawienia (np. identyczne adresy IP odbiorników oraz te same zdalne porty).

OFF: Zdarzenia alarmowe do każdego z odbiorników będą wysyłane osobno

Uwaga: Opcja ta powinna być wyłączona dla aplikacji gdzie wymagane jest gwarantowane wysłanie zdarzeń na dwa odbiorniki.

[6] Zdalny upgrade Firmware

Fabrycznie (ON)

ON: Firmware modułów komunikatora może być zdalnie aktualizowany poprzez GPRS lub IP.

OFF: Firmware modułów komunikatora nie może być aktualizowany zdalnie. Istnieje możliwość lokalnej aktualizacji Firmware urządzeń.

[7] Alternatywny test transmisji

Fabrycznie (OFF)

ON: W każdym interwale okresowego testu transmisji, zostanie wysłany na wszystkie odbiorniki także alternatywny test transmisji.

OFF: W każdym interwale okresowego testu transmisji zostanie wysłany na zaprogramowane odbiorniki jedynie test okresowy.

[8] Usterka niskiego poziomu sygnału GSM

Fabrycznie (OFF)

Opcja ta pozwala na wyłączenie wysyłania informacji do odbiornika o usterekach niskiego poziomu sygnału GSM (5 mignięć żółtej diody LED).

ON: W przypadku gdy siła sygnału GSM spadnie do poziomu krytycznego (poziom CSQ - 5 lub niższy), zdarzenie o usterekach niskiego poziomu sygnału GSM (5 mignięć) zostanie wysłane do odbiornika.

OFF: W przypadku gdy siła sygnału GSM spadnie do poziomu krytycznego (poziom CSQ - 5 lub niższy), zdarzenie o usterekach niskiego poziomu sygnału GSM (5 mignięć) nie zostanie wysłane do odbiornika.

[006] Drugi zestaw opcji GPRS/IP

[1] #1 komunikator IP aktywny Fabrycznie (ON) (OFF GS2060/GS2065)

ON: #1 komunikator IP aktywny.

OFF: #1 komunikator IP nieaktywny.

[2] #2 komunikator IP aktywny Fabrycznie (ON) (OFF dla modułów GS2060/GS2065)

ON: #2 komunikator IP aktywny.

OFF: #2 komunikator IP nieaktywny.

[3] Nie używane (OFF)

[4] #1 komunikator GPRS aktywny Fabrycznie (ON)

ON: #1 komunikator GPRS aktywny.

OFF: #1 komunikator GPRS nieaktywny.

[5] #2 komunikator GPRS aktywny Fabrycznie (ON)

ON: #2 komunikator GPRS aktywny.

OFF: #2 komunikator GPRS nieaktywny.

[6] Nie używane (OFF)

[7] Komunikacja z DLS przez GPRS Fabrycznie (ON).

Uwaga: Opcję należy wyłączyć w przypadku gdy komunikacja z DLS poprzez GPRS ma być nie- możliwa.

ON: Komunikacja z DLS możliwa jest przez GPRS.

OFF: Komunikacja z DLS nie jest możliwa przez GPRS.

Uwaga: W przypadku gdy opcja [7] jest wyłączona, połączenie z DLS będzie możliwe jedynie za pośrednictwem sieci TCP/IP, jeżeli tak zaprogramowano w sekcji [005], opcja [4]. Jeżeli opcja jest włączona komunikator będzie próbował ustanowić połączenie z DLS za pośrednictwem podstawowego toru komunikacji, jeżeli połączenie się nie powiedzie komunikator przełączy się na pomocniczy tor.

[8] Nie używane Fabrycznie (ON)

[007] DNS #1 serwera IP

Fabrycznie (000.000.000.000)

Wprowadzić adres IP #1 serwera DNS. Dane z zakresu 000-255. Przy wpisywaniu numeru należy uwzględnić kropki pomiędzy każdym segmentem adresu.

Uwaga: Jeżeli nie zaprogramowano żadnej wartości a używany jest protokół DHCP, adres zostanie skonfigurowany automatycznie. Jeżeli zaprogramowano adres a używany jest protokół DHCP, zaprogramowany adres będzie używany zamiast adresu protokołu DHCP.

[008] DNS #2 serwera IP

Fabrycznie (000.000.000.000)

Wprowadzić adres IP #2 serwera DNS. Dane z zakresu 000-255. Przy wpisywaniu numeru należy uwzględnić kropki pomiędzy każdym segmentem adresu.

Uwaga: Jeżeli nie zaprogramowano żadnej wartości a używany jest protokół DHCP, adres zostanie skonfigurowany automatycznie. Jeżeli zaprogramowano adres a używany jest protokół DHCP, zaprogramowany adres będzie używany zamiast adresu protokołu DHCP.

[009] Wybór języka

Fabrycznie (01)

By nazwy w zaprogramowanym języku były dostępne, niezwłocznie po zaprogramowaniu tej sekcji należy załadować ustawienie nazw fabrycznych. Sekcja[999] [11]. Wybór w powyższej sekcji nieobsługiwanego języka spowoduje wybór języka Angielskiego [01].

Tabela 1: Wybór języka

Opcja	Język	Opcja	Język	Opcja	Język	Opcja	Język
00	Nie używane	08	Czeski	16	Turecki	24	Litewski
01	Angielski	09	Fiński	17	Nie używane	25	Ukraiński
02	Hiszpański	10	Niemiecki	18	Chorwacki	26	Słowacki
03	Portugalski	11	Szwedzki	19	Węgierski	27	Serbski
04	Francuzki	12	Norweski	20	Rumuński	28	Estoński
05	Włoski	13	Duński	21	Rosyjski	29	Słoweński
06	Holenderski	14	Hebrajski	22	Bułgarski	30 - 99	Nie używane
07	Polski	15	Grecki	23	Łotewski		

Opcje programowalne

[011] GPRS/IP kod instalatora

Fabrycznie (CAFE)

Sekcja służy do zaprogramowania kodu instalatora dla modułu komunikatora alarmowego. Kod będzie wymagany w przypadku programowania lokalnego lub zdalnego przy użyciu oprogramowania DLS. Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

[012] DLS Port przychodzący

Fabrycznie (0BF6/3062)

Sekcja służy do zaprogramowania portu służącego do komunikacji komunikatora alarmowego z programem DLS. Router lub brama domyślna musi zostać zaprogramowana z portem TCP dla modułu komunikatora alarmowego. Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

[013] DLS Port wychodzący

Fabrycznie (0BFA/3066)

Sekcja służy do zaprogramowania lokalnego portu wychodzącego służącego do komunikacji komunikatora alarmowego z programem DLS w przypadku wysłania żądania SMS do komunikatora. Port ten programuje się w przypadku gdy komunikator umieszczony jest za zaporą i musi zostać przypisany do konkretnego numeru portu, określonego przez administratora sieci. W większości przypadków zdefiniowanie numeru tego portu jest niekonieczne. Dane z zakresu 0000 - FFFF.

Uwaga: Jeżeli w sekcji [006] opcja [7] jest wyłączona, program DLS użyje do komunikacji toru podstawowego. Jeżeli w sekcji [006] opcja [7] wyłączona, program DLS do komunikacji użyje toru TCP/IP, jeżeli ten jest dostępny.

[021] Numer identyfikacyjny

Fabrycznie (FFFFFF)

Numer identyfikacyjny jest wysyłany wraz z wygenerowanymi zdarzeniami przez komunikator. (np. Brak centrali alarmowej). Zalecane jest by numer identyfikacyjny programowany w tej sekcji był identyczny jak numer identyfikacyjny centrali alarmowej. Dane z zakresu 000001 - FFFFFFFF. Jeżeli wymagane są 4 cyfrowe numery identyfikacyjne dwie ostatnie cyfry numeru należy zaprogramować jako FF;(np. 1234 = 1234FF). Zaprogramowanie w sekcji wszystkich cyfr jako "0" lub "F" spowoduje wygenerowanie usterki konfiguracji modułu (żółta dioda LED = 12 mignięć).

Uwaga: W przypadku centrali ALEXOR v1.1, numer identyfikacyjny programowany w tej sekcji automatycznie przyjmie taką samą wartość jaką ma numer identyfikacyjny centrali.

[022] Format komunikacji

Fabrycznie (04)

Wprowadzić wartość [03] dla formatu Contact ID. Wprowadzić wartość [04] dla formatu SIA. Jeżeli komunikator podłączony jest do centrali ALEXOR v1.1, sekcja ta automatycznie przyjmie taki sam format komunikacji jaki zaprogramowano w centrali.

Urządzenie może być skonfigurowane w taki sposób by wysłać wewnętrzne zdarzenia w formacie SIA lub Contact ID. Format komunikacji SIA spełnia II poziom specyfikacji dla cyfrowego standardu komunikacji SIA - Pazdziernik 1997. W tym formacie wysyłany jest numer identyfikacyjny systemu wraz z zdarzeniami alarmowymi. Transmisja wygląda jak opisano: (dla SIA: Nri0 użyje numeru identyfikacyjnego systemu; Nri1 - Nri8

użyje numerów identyfikacyjnych podsystemów 1 - 8). Dla formatu Contact ID: 00 użyje numeru identyfikacyjnego systemu; 01 - 08 użyje numerów identyfikacyjnych podsystemów).

Nri0 ET001 Gdzie: **N** = Nowe zdarzenie; **ri0** = numer identyfikacyjny systemu/podsystemu;

ET = Usterka braku centrali; **001** = LINIA DOZOROWA 001.

Kody raportujące

Tabela 2: Komunikations Reporterings koder

Zdarzenie	SIA Identyfikator	SIA Kod raportujący	Contact ID kwalifikator	Contact ID Kod zdarzenia	Contact ID Kod raportujący	Contact ID UŻYTKOWNIK/Linia
Usterka braku centrali/ usterka komunikacji urządzenia [023]	ET	001	1	3	55	001
Powrót po usterce braku centrali /powrót po usterce komunikacji [024]	ER	001	3	3	55	001
Odbiornik IP 1 Test Transmisji [026]	RP	001	1	6	A3	951
Odbiornik IP 2 Test transmisji [027]	RP	002	1	6	A3	952
Odbiornik GPRS 1 Test transmisji [028]	RP	003	1	6	A3	955
Odbiornik GPRS 2 Test Transmisji [029]	RP	004	1	6	A3	956
Powrót komunikacji [030]	YK	001	3	3	54	001

Uwaga: Test transmisji 2 odbiornika GPRS 2 będzie jedynie wysyłany gdy w sekcjach [205] i [206] zaprogramowano inne punkty dostępu APN.

[023] Kod raportujący Usterkę braku centrali/usterkę komunikacji urządzenia

Fabrycznie (FF)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Zdarzenie to zostanie wygenerowane w przypadku gdy komunikacja pomiędzy centralą alarmową a komunikatorem zostanie zerwana na dłużej niż 60 sekund.

[024] Kod raportujący Powrót po usterce braku centrali/ powrót po usterce komunikacji

Fabrycznie (FF)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Zdarzenie tego typu zostanie wygenerowane w przypadku gdy nastąpi powrót komunikacji pomiędzy centralą alarmową a komunikatorem.

Opcje kodów raportujących testy transmisji

Test transmisji na podstawowy odbiornik, z rezerwą na pomocniczy odbiornik

Zaprogramować sekcję [026] na [FF] oraz sekcję [027] na [00]. Zaprogramować sekcję [28] na [FF] oraz sekcję [029] na [00].

- Jeżeli test transmisji nie zostanie odebrany przez odbiornik podstawowy, to komunikator wyśle test transmisji na odbiornik rezerwowany.
- Jeżeli test transmisji nie zostanie odebrany przez odbiornik rezerwowany zostanie wygenerowana usterka komunikacji.

Testy transmisji na podstawowy i pomocniczy odbiornik

Zaprogramować sekcję [026] na [FF] oraz sekcję [027] na [FF]. Zaprogramować sekcję [28] na [FF] oraz sekcję [029] na [FF].

- Urządzenie wyśle okresowe testy transmisji na każdy odbiornik z osobna.
- Jeżeli któryś z odbiorników nie odbierze testu transmisji zostanie wygenerowana usterka komunikacji.

Alternatywny test transmisji

Alternatywny test transmisji może zostać włączony lub wyłączony w sekcji [007], opcja [7].

[026] Kod raportujący Test transmisji #1 komunikatora IP

Fabrycznie (FF)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Patrz "Opcje kodów raportujących testy transmisji".

[027] Kod raportujący test Transmisji #2 komunikatora IP

Fabrycznie (00)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Patrz "Opcje kodów raportujących testy transmisji".

[028] Kod raportujący test Transmisji #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (FF)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Patrz "Opcje kodów raportujących testy transmisji".

[029] Kod raportujący Test transmisji #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie (00)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Patrz "Opcje kodów raportujących testy transmisji".

Uwaga: Interwał (w minutach) pomiędzy okresowymi testami transmisji programowany jest w sekcji [125] (dla odbiorników IP) oraz w sekcji [225] (dla odbiorników GPRS).

[030] Kod raportujący Powrót po usterce komunikacji

Fabrycznie (FF)

Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie tego zdarzenia lub FF by raportowanie włączyć. Zdarzenie zostanie wygenerowane w przypadku gdy nastąpi powrót komunikacji.

Opcje #1 komunikatora IP

[101] Numer identyfikacyjny #1 komunikatora IP

Fabrycznie (0000000000)

Numer ten używany jest przez stację monitorującą w celu odróżnienia komunikatorów. Numer używany jest w przypadku transmisji do odbiornika stacji monitorowania sygnałów kontrolnych. Sygnały wysyłane bezpośrednio z centrali alarmowej będą posiadały numer identyfikacyjny który został nadany systemowi alarmowemu. Dane z zakresu: 0000000001 - FFFFFFFFE. Zaprogramowanie w sekcji wszystkich cyfr jako "0" lub "F" spowoduje wygenerowanie usterki konfiguracji modułu (żółta dioda LED = 12 mignięć).

Uwaga: Jeżeli #1 komunikator IP oraz #1 komunikator GPRS są zaprogramowane jako ten sam nadajnik (adres IP oraz numer portu są identyczne), to zostanie wykorzystany Numer identyfikacyjny #1 komunikatora IP.

[102] Numer DNIS #1 komunikatora IP

Fabrycznie (000000)

Numer DNIS używany jest dodatkowo wraz z numerem identyfikacyjnym w celu identyfikacji modułu komunikatora alarmowego przez stację monitorowania. Dane z zakresu: 000000 - 099999. Wartość numeru wprowadzana jest jako 5 cyfr numeru DNIS poprzedzonych 0.

Uwaga: Każdy komunikator GPRS/IP musi mieć zaprogramowany unikalny numer DNIS

[103] Adres IP #1 komunikatora IP

Fabrycznie (127.000.000.001)

Ustawienia fabryczne adresu pozwalają pracować komunikatorowi w trybie "bez nadzoru".

Tryb "bez nadzoru" używany jest w przypadku gdy nie istnieją żadne odbiorniki, a moduł komunikatora alarmowego wykorzystywany jest jedynie do połączeń z programem DLS. Typowe zastosowanie takiego trybu jest w przypadku gdy UZYTNIK chce programować swój system alarmowy zdalnie nie potrzebując przy tym połączenia z żadną stacją monitorowania.

Zaprogramowanie w sekcji adresu (127.000.000.002) uaktywnia "tryb powiadamiania SMS". Tryb powiadamiania używany jest w przypadku gdy wymagane jest powiadomienie SMS. Wprowadzić adres IP odbiornika. Adres musi składać się z 4 segmentów oddzielonych kropkami. Dane z zakresu: 000 -255 . Adres ten podaje stacja monitorująca.

Uwaga: Gdy zaprogramowano poprawny adres IP, #1 komunikator IP jest aktywny i będzie wysyłał zdarzenia alarmowe poprzez sieć TCP/IP.

Istnieje możliwość zaprogramowania tak #1 komunikatora IP i GPRS by komunikowały się z tym samym odbiornikiem stacji monitorowania. By skonfigurować urządzenia do działania w takim właśnie trybie należy zaprogramować im identyczne adresy IP oraz porty.

Uwaga: Podczas pracy z tym samym odbiornikiem numer identyfikacyjny #1 komunikatora IP będzie używany dla odbiorników IP i GPRS.

[104] Port zdalny #1 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF5/3061)

Sekcja określa numer portu zdalnego #1 komunikatora IP. Dane z zakres: 0000 - FFFF.

[105] Port lokalny #1 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF4/3060)

Sekcja służy do zaprogramowania lokalnego portu urządzenia. Port ten programuje się w przypadku gdy komunikator umieszczony jest za zaporą i musi zostać przypisany do konkretnego numeru portu, określonego przez administratora. Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

[106] Nazwa domeny #1 komunikatora IP

Fabrycznie ()

Wprowadzić nazwę domeny (32 znaki ASCII).

Opcje #2 komunikatora IP

[111] Numer identyfikacyjny #2 komunikatora IP

Fabrycznie (0000000000)

Numer ten używany jest przez stację monitorującą w celu odróżnienia nadajników. Numer używany jest w przypadku transmisji do odbiornika stacji monitorowania sygnałów kontrolnych. Sygnały wysyłane bezpośrednio z centrali alarmowej będą posiadały numer identyfikacyjny który został nadany systemowi alarmowemu. Dane z zakresu: 0000000001 - FFFFFFFFE. Zaprogramowanie w sekcji wszystkich cyfr jako "0" lub "F" spowoduje wygenerowanie usterki konfiguracji modułu (żółta dioda LED = 12 mignięć).

Uwaga: Jeżeli #2 komunikator IP oraz #2 komunikator GPRS są zaprogramowane jako ten sam nadajnik (adres IP oraz numer portu są identyczne), to zostanie wykorzystany Numer identyfikacyjny #2 komunikatora IP.

[112] Numer DNIS #2 komunikatora IP

Fabrycznie (000000)

Numer DNIS używany jest dodatkowo wraz z numerem identyfikacyjnym w celu identyfikacji modułu komunikatora alarmowego przez stację monitorowania. Dane z zakresu: 000000 - 099999. Wartość numeru wprowadzana jest jako 5 cyfr numeru DNIS poprzedzonych 0.

Uwaga: Każdy komunikator GPRS/IP musi mieć zaprogramowany unikalny numer DNIS.

[113] Adres IP #2 komunikatora IP

Fabrycznie (000.000.000.000)

Zaprogramowanie w sekcji adresu IP jako 000.000.000.000 wyłączy funkcję komunikacji TCP/IP.

Wprowadzić adres IP #2 komunikatora IP. Adres musi składać się z 4 segmentów oddzielonych kropkami. Dane z zakresu: 0 -255. Adres ten podaje stacja monitorująca.

Uwaga: Gdy zaprogramowano poprawny adres IP, #2 komunikator IP jest aktywny i będzie wysyłał zdarzenia alarmowe poprzez sieć TCP/IP.

Istnieje możliwość zaprogramowania tak #2 komunikatora IP i GPRS by komunikowały się z tym samym odbiornikiem stacji monitorowania. By skonfigurować urządzenia do działania w takim właśnie trybie należy zaprogramować im identyczne adresy IP oraz porty.

Uwaga: Nie należy tak programować #1 i #2 komunikatora IP by wysyłały zdarzenia na ten sam odbiornik stacji monitorowania.

[114] Port zdalny #2 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF5/3061)

Sekcja określa numer portu zdalnego #2 komunikatora IP. Dane z zakres: 0000 - FFFF.

Uwaga: Nie programować takiego samego numeru portu dla #1 i #2 komunikatora IP.

[115] Port lokalny #2 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF9/3065)

Sekcja służy do zaprogramowania lokalnego portu urządzenia. Port ten programuje się w przypadku gdy komunikator umieszczony jest za zaporą i musi zostać przypisany do konkretnego numeru portu, określonego przez administratora. Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

Uwaga: Nie programować takiego samego numeru portu dla #1 i #2 komunikatora IP.

[116] Nazwa domeny #2 komunikatora IP

Fabrycznie ()

Wprowadzić nazwę domeny (32 znaki ASCII).

Opcje TCP/IP

[124] Czas testu transmisji IP

Fabrycznie (9999)

By zaprogramować czas testu transmisji należy wprowadzić 4 cyfry (0000-2359) używając formatu czasu 24h (GGMM). Dane z zakresu: 00 - 23 godzin (GG) i 00 - 59 minut (MM). Wprowadzenie wartości (9999) wyłączy funkcję.

Uwaga: Wewnętrzny zegar urządzenia zostanie ustawiony automatycznie podczas pierwszej komunikacji z podstawowym odbiornikiem stacji.

[125] Cykl testu transmisji IP

Fabrycznie (000000)

Sekcja służy do zaprogramowania okresu między testami transmisji. Dane z zakresu: 000000 - 999999 minut. Po zaprogramowaniu cyklu testu transmisji wszystkie następne testy będą wysyłane według tego cyklu. Patrz sekcje [026 - 029].

Tabela 3: Cykl testu transmisji komunikatorów IP

Cykl testu transmisji	Dziennie	Tygodniowo	Miesięcznie
Zaprogramowany czas (minuty)	001440	010080	043200

Uwaga: Minimalna wartość to 000005 minut. Zaprogramowanie interwału który jest krótszy niż 5 minut wyłączy funkcję testu transmisji.

Opcje #1 komunikatora GPRS

[201] Numer identyfikacyjny #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (0000000000)

Numer ten używany jest przez stację monitorującą w celu odróżnienia nadajników. Numer używany jest w przypadku transmisji do odbiornika stacji monitorowania sygnałów kontrolnych. Sygnały wysyłane bezpośrednio z centrali alarmowej będą posiadały numer identyfikacyjny który został nadany systemowi alarmowemu. Dane z zakresu: 00000000001 - FFFFFFFFEE. Zaprogramowanie w sekcji wszystkich cyfr jako "0" lub "F" spowoduje wygenerowanie usterki konfiguracji modułu (żółta dioda LED = 12 mignięć).

[202] Numer DNIS #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (000000)

Numer DNIS używany jest dodatkowo wraz z numerem identyfikacyjnym w celu identyfikacji modułu komunikatora alarmowego przez stację monitorowania. Dane z zakresu: 000000 - 099999. Wartość numeru wprowadzana jest jako 5 cyfr numeru DNIS poprzedzonych 0.

Uwaga: Każdy komunikator GPRS/IP musi mieć zaprogramowany unikalny numer DNIS.

[203] Adres IP #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (000.000.000.000)

Wprowadzić adres IP #1 komunikatora GPRS. W celu otrzymania adresu należy skontaktować się ze stacją monitorowania. W każdym trzy cyfrowym segmencie adresu należy zaprogramować dane z zakresu: 000 do 255.

Zaprogramowanie w sekcji adresu (127.000.000.002) uaktywnia "tryb powiadamiania SMS". Tryb powiadamiania używany jest w przypadku odbiorniki stacji monitorowania nie są używane, a wymagane jest powiadomienie SMS.

Uwaga: Wprowadzenie poprawnego adresu IP włącza funkcję wysyłania zdarzeń za pośrednictwem sieci GPRS.

[204] Port zdalny #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (0BF5/3061)

Sekcja służy do zaprogramowania portu #1 komunikatora GPRS. Port te programuje się w przypadku gdy komunikator umieszczony jest za zaporą i musi zostać przypisany do konkretnego numeru portu, określonego przez administratora sieci. Dane z zakresu: 0001 - FFFF.

Uwaga: Wprowadzenie wartości 0000 wyłączy komunikator.

[205] Adres APN #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie ()

W powyższej sekcji należy zaprogramować nazwę pierwszego punktu dostępu (przykład:era.pl). W celu szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci GSM. W przypadku użycia karty SIM z

prywatnym APN, urządzenie nie zaloguje się do sieci TCP/IP. Zdalne programowanie DLS oraz aktualizacja urządzenia mogą być realizowane jeżeli w sekcji [221] zaprogramowano publiczny APN.

Uwaga: Jeżeli nie zaprogramowano adresów APN dla #1 i #2 odbiornika GPRS urządzenie wygeneruje usterkę "Odbiornik nieobecny" (żółta dioda LED = 7 mignięć). Do tej sekcji nie można wejść z manualnego trybu programowania central PC1616/PC1832/PC1864.

[206] Nazwa domeny #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie ()

Wprowadzić nazwę domeny (32 znaki ASCII).

Opcje #2 komunikatora GPRS

[211] Numer identyfikacyjny #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie (0000000000)

Numer ten używany jest przez stację monitorującą w celu odróżnienia nadajników. Numer używany jest w przypadku transmisji do odbiornika stacji monitorowania sygnałów kontrolnych. Sygnały wysyłane bezpośrednio z centrali alarmowej będą posiadały numer identyfikacyjny który został nadany systemowi alarmowemu. Dane z zakresu: 0000000001 - FFFFFFFF. Zaprogramowanie w sekcji wszystkich cyfr jako "0" lub "F" spowoduje wygenerowanie usterki konfiguracji modułu (żółta dioda LED = 12 mignięć).

[212] Numer DNIS #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie (000000)

Numer DNIS używany jest dodatkowo wraz z numerem identyfikacyjnym w celu identyfikacji modułu komunikatora alarmowego przez stację monitorowania. Dane z zakresu: 000000 - 099999. Wartość numeru wprowadzana jest jako 5 cyfr numeru DNIS poprzedzonych 0.

Uwaga: Każdy komunikator GPRS/IP musi mieć zaprogramowany unikalny numer DNIS.

[213] Adres IP #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie (000.000.000.000)

Wprowadzić adres IP #2 komunikatora GPRS. W celu otrzymania adresu należy skontaktować się ze stacją monitorowania. W każdym trybie cyfrowym segmente adresu należy zaprogramować dane z zakresu: 000 do 255.

Uwaga: Wprowadzenie poprawnego adresu IP włącza funkcję wysyłania zdarzeń za pośrednictwem sieci GPRS.

[214] Port zdalny #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie (0BF5/3061)

Sekcja służy do zaprogramowania portu #1 komunikatora GPRS. Port te programuje się w przypadku gdy komunikator umieszczony jest za zaporą i musi zostać przypisany do konkretnego numeru portu, określonego przez administratora sieci. Dane z zakresu: 0001 - FFFF.

Uwaga: Nie należy tak programować #1 i #2 komunikatora GPRS by wysyłał zdarzenia na ten sam odbiornik stacji monitorowania.

[215] Adres APN #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie ()

W powyższej sekcji należy zaprogramować nazwę pierwszego punktu dostępu (przykład:era.pl). W celu szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci GSM. W przypadku użycia karty SIM z prywatnym APN, urządzenie nie zaloguje się do sieci TCP/IP. Zdalne programowanie DLS oraz aktualizacja urządzenia mogą być realizowane jeżeli w sekcji [221] zaprogramowano publiczny APN.

Uwaga: Jeżeli nie zaprogramowano adresów APN dla #1 i #2 odbiornika GPRS urządzenie wygeneruje usterkę "Odbiornik nieobecny" (żółta dioda LED = 7 mignięć). Sekcja ta nie jest dostępna z poziomu manualnego programowania central PC1616/PC1832/PC1864.

[216] Nazwa domeny #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie ()

Wprowadzić nazwę domeny #2 komunikatora GPRS (32 znaki ASCII).

Opcje GPRS

[221] Publiczny APN komunikatorów GPRS

Fabrycznie ()

Jeżeli komunikator działa na prywatnym APN, można użyć powyższej sekcji by w przypadku sesji DLS lub aktualizacji oprogramowania komunikator przełączał się na publiczny APN. W celu uzyskania adresu należy skontaktować się z operatorem sieci GSM.

Uwaga: Sekcja ta nie jest dostępna z poziomu manualnego programowania central PC1616/PC1832/PC1864.

[222] GPRS Nazwa loginu użytkownika

Fabrycznie ()

Sekcja służy do zaprogramowania nazwy loginu użytkownika. Niektórzy z operatorów sieci telefonii komórkowej wymagają nazwy użytkownika przy połączeniu do APN (32 znaki ASCII).

Uwaga: Sekcja ta nie jest dostępna z poziomu manualnego programowania central PC1616/PC1832/PC1864.

[223] GPRS Hasło logowania

Fabrycznie ()

Niektórzy z operatorów sieci telefonii komórkowej wymagają hasła przy połączeniu do APN (32 znaki ASCII).

Uwaga: Sekcja ta nie jest dostępna z poziomu manualnego programowania central PC1616/PC1832/PC1864.

[224] Czas testu transmisji GPRS

Fabrycznie (9999)

By zaprogramować czas testu transmisji należy wprowadzić 4 cyfry (0000-2359) używając formatu czasu 24h (GGMM). Dane z zakresu: 00 - 23 godzin (GG) i 00 - 59 minut (MM). Wprowadzenie wartości 9999 lub FFFF wyłączy funkcję testu transmisji.

Uwaga: Wewnętrzny zegar urządzenia zostanie ustawiony automatycznie podczas pierwszej komunikacji z podstawowym odbiornikiem stacji.

[225] Cykl testu transmisji GPRS

Fabrycznie (000000)

Sekcja służy do zaprogramowania okresu między testami transmisji. Dane z zakresu: 000000 - 999999 minut. Po zaprogramowaniu cyklu testu transmisji wszystkie następnne testy będą wysyłane według tego cyklu. Patrz sekcje [026 - 029].

Tabela 4: Cykl testu transmisji GPRS

Cykl testu transmisji	Dziennie	Tygodniowo	Miesięcznie
Zaprogramowany czas (w minutach)	001440	010080	043200

Uwaga: Minimalna wartość to 000005 minut. Zaprogramowanie interwału który jest krótszy niż 5 minut wyłączy funkcję testu transmisji.

Opcje powiadomień/zdalnego sterowania SMS

Jeżeli jest włączona opcja powiadomień SMS (sekcja [301], opcja 1) to w przypadku wystąpienia w systemie zdarzenia alarmowego na jeden z numerów telefonów programowanych w sekcjach [311] - [318] zostanie wysłana wiadomość tekstowa SMS. Rodzaje zdarzeń w przypadku wystąpienia których mają zostać wysłane wiadomości SMS określane są w sekcjach [321 - 328] jeżeli opcja [7] jest aktywna.

System wykona 1 próbę wysłania wiadomości SMS na każdy z zaprogramowanych numerów telefonów. Jeżeli próba się nie powiedzie urządzenie zacznie wysyłać ponownie wiadomość na każdy numer do momentu pomyślnego wysłania wiadomości.

Wiadomość SMS składa się z 5 części jak opisano poniżej:

Nazwa systemu [351], Data i czas [DD/MM/YY HH:MM], Nazwa podsystemu [353] - [360], Nazwa zdarzenia [501] - [594], Nazwa użytkownika [361] - [400] (lub nazwa linii [401] - [464]).

Uwaga: Jeżeli podczas wysyłania komunikatu SMS w systemie wystąpi zdarzenie alarmowe, wysłanie wiadomości zostanie wstrzymane na czas wysłania zdarzenia do stacji monitorowania.

[301] Opcje SMS

[1] **Powiadomienie SMS** Fabrycznie (ON).

[2] **Nie używane** Fabrycznie (OFF).

[3] **Zdalne sterowanie SMS** Fabrycznie (ON).

[4] **Nie używane** Fabrycznie (ON).

[5] **SMS format znaków** Fabrycznie (OFF).

ON: Znaki wiadomości SMS kodowane w formacie unicode, maksymalna ilość znaków w wiadomości - 70 znaków.

OFF: Znaki wiadomości SMS kodowane w formacie ASCII (7 bit), maksymalna ilość znaków w wiadomości - 160 znaków.

[6] **Dzielenie wiadomości** Fabrycznie (OFF).

ON: Jeżeli ilość znaków w wiadomości jest większa niż przewidziana dla danego formatu, wiadomość zostanie podzielona i wysłana w kilku częściach.

OFF: Jeżeli ilość znaków w wiadomości jest większa niż przewidziana dla danego formatu, znaki które przekroczyły limit zostaną skasowane.

[7] **Nie używane** Fabrycznie (OFF).

[8] **Nie używane** Fabrycznie (OFF).

[307] Ogranicznik

Fabrycznie (20)

Dane z zakresu: 00 do FF. Wartość '00' hex określa spację.

[311] - [318] SMS Numery telefonów 1 - 8

Fabrycznie ()

Sekcje te można programować z programu DLS IV lub za pośrednictwem klawiatury systemowej. W sekcjach [311]-[318] można zaprogramować do 8 numerów telefonów na które będą wysyłane wiadomości SMS (dane z zakresu: 4 - 32). Nie zaprogramowanie danej sekcji powoduje wyłączenie przypisanego do niej numeru telefonu. Po wystąpieniu w systemie zdarzenia alarmowego zostaje wysłana wiadomość SMS. Sekcje [321]-[328] służą do określenia jakie rodzaje zdarzeń mają wygenerować wysłanie wiadomości. Na każdy numer telefonu wykonywana jest jedna próba wysłania wiadomości. Jeżeli wymagana jest wielokrotna transmisja wiadomości SMS, to w takim wypadku pomiędzy wysłaniem każdego komunikatu następuje 10 sekundowa przerwa.

Zaprogramowane numery telefonów mogą odbierać powiadomienia SMS a także zdalnie sterować systemem alarmowym. Użytkownicy mogą programować numery telefonów w menu [*] [6] <> "Prog. SMS". Funkcje powiadomień SMS oraz zdalnego sterowania wykorzystują usługę SMS świadczoną przez operatora sieci komórkowej. Usługa SMS posiada pewne ograniczenia które mogą być związane z opóźnieniem wysłania wiadomości.

Uwaga: Funkcja zdalnego sterowania systemem poprzez SMS (sekcje [601] - [618]) dotyczy jedynie numerów telefonów zaprogramowanych w sekcjach [311]-[318]. By funkcja była aktywna należy w sekcji [301] włączyć opcję [3]. Wiadomości zwrotne generowane przez system opisane są w sekcjach [621] - [630].

[321] - [328] Opcje Numerów telefonów SMS 1 - 8

W tej sekcji należy zdefiniować po zaistnieniu jakiego typu zdarzenia zostanie wysłana wiadomość SMS.

[1]	Powiadomienie SMS	Alarmy/Powroty	Fabrycznie (ON)
[2]	Powiadomienie SMS	Sabotaże/Powroty	Fabrycznie (ON)
[3]	Powiadomienie SMS	Włączenia/Wyłączenia	Fabrycznie (ON)
[4]	Powiadomienie SMS	Usterki	Fabrycznie (ON)
[5]	Powiadomienie SMS	Testy systemu	Fabrycznie (ON)
[6]	Powiadomienie SMS	Wewnętrzne zdarzenia	Fabrycznie (ON)
[7]	Wysyłanie powiadomień SMS	Aktywne	Fabrycznie (ON)
[8]	Zdalne sterowanie SMS	Aktywne	Fabrycznie (ON)

Uwaga: Każdy z 8 numerów telefonu może zostać zaprogramowany na odbieranie wiadomości informujących o różnych zdarzeniach zaistniałych w systemie. Jeżeli kilka numerów telefonów zostało zaprogramowane na odbiór tych samych wiadomości, zdarzenia w pierwszej kolejności będą przesyłane na 1 numer telefonu. Na każdy z numerów wykonywana jest tylko jedna próba wysłania wiadomości. Wysyłanie powiadomień SMS może zostać wyłączone w opcji [7].

Programowanie nazw systemowych

Każda nazwa systemowa może składać się maksymalnie z 32 znaków ASCII. (w tym przerwy). Wybór języka w jakim będą wyświetlane nazwy odbywa się w sekcji [009].

[351] Nazwa centrali alarmowej

Fabrycznie (SYSTEM ALARMOWEJ)

Nazwa centrali alarmowej może zawierać do 32 znaków i jest dodawana na początku każdej wiadomości SMS. Nazwa ta jest dodawana w celu łatwej identyfikacji obiektu przez odbiorcę wiadomości.

[352] Nazwa systemu

Fabrycznie (POZIOM SYSTEMU)

Nazwa systemu może składać się z 32 znaków, dołączana jest do komunikatów informujących o stanie systemu.

Uwaga: W systemie składającym się z jednego podsystemu, zaprogramowana "Nazwa systemu" będzie dodawana do każdej wiadomości SMS.

[353] - [360] Nazwy podsystemów 1 - 8

Fabrycznie (PODSYSTEM x)

Gdzie x to numer podsystemu 1 - 8. Nazwa podsystemu może składać się z 32 znaków.

Uwaga: Gdy moduł komunikatora podłączony jest do centrali ALEXOR v1.1 nazwy podsystemów przyjmą takie same nazwy jak zaprogramowano w centrali alarmowej.

Programowanie nazw użytkowników

[361] - [400] Nazwy użytkowników 1 - 40

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK x)

Gdzie x to numer użytkownika 1 - 40. Nazwy użytkowników służą do identyfikacji użytkownika w usłudze powiadomień SMS.

Istnieje możliwość zaprogramowania nazw dla 40 użytkowników. Każda z nazw może zawierać do 16 znaków. Język alfabetu wybierany jest w sekcji [009].

Programowanie nazw linii

[401] - [464] Nazwy linii 1 - 64

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA n)

Gdzie n to numer linii 1 - 64. Każda z nazw może zawierać do 32 znaków. Zaprogramowane nazwy używane są do identyfikacji naruszonych linii w usłudze powiadomienia SMS. Język alfabetu wybierany jest w sekcji [009].

Uwaga: Gdy moduł komunikatora podłączony jest do centrali ALEXOR v1.1 nazwy linii przyjmą takie same nazwy jak zaprogramowano w centrali alarmowej

Programowanie komunikatów zdarzeń

[501] - [580] Programowanie nazw wewnętrznych zdarzeń systemowych

Fabrycznie (patrz numer nazwy Tabela 5)

W tabeli poniżej znajduje się 80 programowalnych nazw zdarzeń które mogą zaistnieć w systemie. Każda nazwa zdarzenia może składać się z 32 znaków ASCII (włączając znaki spacji). Wybór języka komunikatów dokonuje się w sekcji [009].

Tabela 5: Nazwy zdarzeń systemowych

Numer sekcji opisującej zdarzenie	Nazwa fabryczna zdarzenia	Numer sekcji opisującej zdarzenie	Nazwa fabryczna zdarzenia
[501] ALARM WŁAMANIOWY	(ALARM WŁAMANIOWY)	[502] POWRÓT PO ALARMIE WŁAMANIOWYM	(POWR. PO ALARMIE WŁAMANIOWYM)
[503] ALARM POŻAROWY	(ALARM POŻAROWY)	[504] POWRÓT PO ALARMIE POŻAROWYM	(POWR. PO ALARMIE POŻAROWYM)
[505] ALARM Z LINII 24H	(ALARM Z LINII 24H)	[506] POWRÓT PO ALARMIE Z LINII 24H	(POWR. PO ALARMIE Z LINII 24H)
[507] ALARM NAPADOWY	(ALARM NAPADOWY)	[508] POWRÓT PO ALARMIE NAPADOWYM	(POWR. PO ALARMIE NAPAD)
[509] ALARM GAZ	(ALARM UPŁYW GAZU)	[510] POWRÓT PO ALARMIE GAZ	(POWR. PO ALARMIE UPŁYWU GAZ)
[511] ALARM WYSOKA TEMPERATURA	(ALARM WYSOKA TEMPERATURA)	[512] POWRÓT PO ALARMIE WYSOKIEJ TEMPERATURY	(POWR. PO ALARMIE WYSOKIEJ TEMPERATURY)
[513] ALARM MEDYCZNY	(ALARM MEDYCZNY)	[514] POWRÓT PO ALARMIE MEDYCZNYM	(POWR. PO ALARMIE MEDYCZNYM)
[515] ALARM PANIKA	(ALARM PANIKA)	[516] POWRÓT PO ALARMIE PANIKA	(POWR. PO ALARMIE PANIKA)
[517] ALARM WEZWANIE POMOCY	(ALARM WEZWANIE POMOCY)	[518] POWRÓT PO ALARMIE NIEBEZPIECZENSTWO	(POWR. PO ALARMIE WEZWANIE POMOCY)

Tabela 5: Nazwy zdarzeń systemowych

Numer sekcji opisującej zdarzenie	Nazwa fabryczna zdarzenia	Numer sekcji opisującej zdarzenie	Nazwa fabryczna zdarzenia
[519] ALARM ZRASZACZE	(ALARM ZRASZACZE)	[520] POWRÓT PO ALARMIE SPRYSKIWACZE	(POWR. PO ALARMIE ZRASZACZE)
[521] ALARM WYSOKI POZIOM WODY	(ALARM WYSOKI POZIOM WODY)	[522] POWRÓT PO ALARMIE WYSOKIEGO POZIOMU WODY	(POWR. PO ALARMIE ZALANIA WODA)
[523] ALARM NISKA TEMPERATURA	(ALARM NISKA TEMPERATURA)	[524] POWRÓT PO ALARMIE NISKIEJ TEMPERATURY	(POWR. PO ALARMIE NISKIEJ TEMP.)
[525] USTERKA NADZORU LINII POZAROWEJ	(ALARM NADZÓR LINIA POZAROWA)	[526] POWRÓT PO USTERCE NADZORU LINII POZAROWEJ	(POWR. PO ALARMIE NAD. LINII POZ.)
[527] SABOTAŻ LINII	(SABOTAŻ LINII)	[528] POWRÓT PO SABOTAŻU LINII	(POWRÓT PO SABOTAŻU LINII)
[529] USTERKA LINII	(USTERKA LINII)	[530] POWRÓT PO USTERCE LINII	(POWRÓT PO USTERCE LINII)
[531] USTERKA LINII POZAROWEJ	(USTERKA LINII POZAROWEJ)	[532] POWRÓT PO USTERCE LINII POZAROWEJ	(POWR. PO USTERCE LINII POZAROWEJ)
[533] USTERKA NADZORU MODUŁU	(USTERKA NADZORU MODUŁU)	[534] POWRÓT PO USTERCE NADZORU MODUŁU	(POWR. PO USTERCE NADZORU MODUŁU)
[535] OGÓLNY SABOTAŻ SYSTEMU	(OGÓLNY SABOTAŻ SYSTEMU)	[536] POWRÓT PO OGÓLNYM SABOTAŻU SYSTEMU	(POWR. PO OGÓLNYM SABOT. SYSTEMU)
[537] NISKI STAN NAPIĘCIA BATERII URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO	(NISKI POZ. NAP. BAT. URZ. BEZPRZ.)	[538] POWRÓT PO USTERCE NISKIEGO STANU NAPIĘCIA BATERII URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO	(POW.PO UST.NISKI STAN NAP. BAT.)
[539] WERYFIKACJA ALARMU/ KOD POLICYJNY	(ALARM WŁAMANIOWY ZWERYFIKOWANY)	[540] ALARM WŁAMANIOWY NIE ZWERYFIKOWANY	(ALARM WŁAMANIOWY NIE ZWERYF.)
[541] ALARM POD PRZYMUSEM	(ALARM POD PRZYMUSEM)	[542] OTWARCIE PO ALARMIE	(WYŁĄCZENIE PO ALARMIE)
[543] ALARM PO WŁĄCZENIU	(PODZAS DOZORU WYSTĄPIŁ ALARM)	[544] ALARM SKASOWANY	(ALARM SKASOWANY)
[545] BLOKADA KLAWIATURY	(BLOKADA KLAWIATURY)	[546] BŁĄD WYJŚCIA	(BŁĄD WYJŚCIA)
[547] CZĘŚCIOWE WŁĄCZENIE	(SYSTEM WŁĄCZONY Z BLOKADĄ LINII)	[548] BLOKADA LINII	(LINIA ZABLOKOWANA)
[549] ODBLOKOWANIE LINII	(LINIA ODBLOKOWANA)	[550] ANULOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA	(ANULOWANE AUTOWŁĄCZENIE)
[551] ZAMKNIĘCIE	(WŁĄCZONY PRZEZ)	[552] OTWARCIE	(WYŁĄCZONY PRZEZ)
[553] ZAMKNIĘCIE SPECJALNE	(WŁĄCZONY)	[554] OTWARCIE SPECJALNE	(WYŁĄCZONY)
[555] BRAK WYŁĄCZENIA SYSTEMU	(BRAK WYŁĄCZENIA SYSTEMU Z)	[556] BRAK AKTYWNOŚCI	(BRAK AKTYWNOŚCI)
[557] OGÓLNA USTERKA SYSTEMU	(OGÓLNA USTERKA SYSTEMU)	[558] POWRÓT PO OGÓLNEJ USTERCE SYSTEMU	(POWR. PO OGÓLNEJ USTERCE SYSTEMU)
[559] USTERKA ZASILANIA AC	(STERKA ZASILANIA AC)	[560] POWRÓT ZASILANIA AC	(POWR. PO USTERCE ZASILANIA AC)
[561] USTERKA AKUMULATORA	(USTERKA AKUMULATORA)	[562] POWRÓT PO USTERCE AKUMULATORA	(POWR. PO USTERCE AKUMULATORA)
[563] USTERKA OBWODU SYGNALIZATORÓW	(USTERKA OBWODU SYGNALIZATORÓW)	[564] POWRÓT PO USTERCE OBWODU SYGNALIZATORÓW	(POWR. PO USTERCE OBWODU SYGN.)
[565] USTERKA POMOCNICZEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA AUX	(USTERKA WYJŚCIA AUX)	[566] POWRÓT PO USTERCE POMOCNICZEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA AUX.	(POWR. PO USTERCE WYJŚCIA AUX)
[567] USTERKA UZIEMIENIE	(USTERKA UZIEMIENIE)	[568] POWRÓT PO USTERCE UZIEMIENIE	(POWR. PO USTERCE UZIEMIENIE)
[569] USTERKA MONITORINGU LINII TELEFONICZNEJ MLT	(USTERKA LINII TELEFONICZNEJ)	[570] POWRÓT PO USTERCE MONITORINGU LINII TELEFONICZNEJ MLT	(POWR. PO USTERCE LINII TELEF.)
[571] USTERKA KOMUNIKACJI	(USTERKA KOMUNIKACJI)	[572] POWRÓT PO USTERCE KOMUNIKACJI	(POWR. PO USTERCE KOMUNIKACJI)
[573] REJEST ZDARZEŃ PEŁNY W 75%	(REJESTR ZDARZEŃ PEŁNY W 75%)	[574] ROZPOCZĘCIE ZDALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS	(START ZDALNEGO PROGRAMOWANIA)
[575] ZAKOŃCZENIE ZDALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS	(KONIEC ZDALNEGO PROGRAMOWANIA)	[576] ROZPOCZĘCIE LOKALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS	(START PROGR. INSTALATORSKIEGO)
[577] ZAKOŃCZENIE LOKALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS	(KONIEC PROGR. INSTALATORSKIEGO)	[578] ROZPOCZĘCIE TESTU INSTALACJI	(START TESTU INSTALACJI)
[579] ZAKOŃCZENIE TESTU INSTALACJI	(KONIEC TESTU INSTALACJI)	[580] TEST SYSTEMU	(WIADOMOŚĆ TEST SYSTEMU)

Programowanie nazw wewnętrznych zdarzeń systemowych

Tabela 6: Nazwy wewnętrznych zdarzeń systemowych

Numer sekcji opisującej zdarzenie	Nazwa fabryczna zdarzenia	Numer sekcji opisującej zdarzenie	Nazwa fabryczna zdarzenia
[591] USTERKA CENTRALA NIE-OBECNA	(USTERKA KOMUNIKACJI URZĄDZENIA)	[592] POWRÓT PO USTERCE CENTRALA NIEOBENCA	(POWR. PO USTERCE KOMUNIKACJI)
[593] PROGRAMOWANIE MODUŁU	(UPGRADE OPROGR. KOMUNIKATORA)	[594] AKTUALIZACJA FIRMWARE	(UPGRADE WERSJI KOMUNIKATORA)

Funkcja zdalnego sterowania systemem poprzez SMS

Funkcja sterowania systemem za pośrednictwem wiadomości SMS dostępna jest dla wersji central ALEXOR v1.1 i wyższych. Użytkownicy mogą wysłać wiadomości SMS ze swoich numerów telefonów na numer karty SIM umieszczonej w komunikatorze alarmowym. Jedynie wiadomości SMS wysłane z zaprogramowanych "numerów telefonów nadzoru zdalnego" będą miały możliwość sterowania systemem alarmowym. Numery te programuje się w sekcjach [311] - [318].

Uwaga: Dla każdego numeru telefonu można włączyć/wyłączyć funkcję sterowania przez SMS. Patrz sekcje [321] – [328] opcja [7].

System odrzuci wiadomości wysłane z niezaprogramowanych numerów lub z numerów które mają wyłączoną funkcję sterowania systemem przez SMS. System odrzuci także wiadomości wysyłane z urządzeń konwertujących e-mail na protokoł SMS.

Jeżeli tekst wysłanej wiadomości jest identyczny jak jedna z komend zaprogramowanych w sekcjach [601] – [617], wtedy system wykona tą funkcję. Dla niektórych wiadomości SMS może być wymagany kod użytkownika. Użytkownik może wysłać sam numer podsystemu i daną komendę która ma zostać wykonana lub nazwę podsystemu, jego numer, oraz komendę. (np. "Włączenie w tryb zwykły Podsystem 2 1234" lub "włączenie w tryb zwykły 2").

Wysyłana wiadomość SMS powinna składać się z 3 części: Komenda, nazwa podsystemu (lub tylko jego numer), oraz kod dostępu.

- Jeżeli w wiadomości zawarty jest kod dostępu, wiadomość zostaje przesłana do centrali alarmowej w celu weryfikacji. Jeżeli kod zostanie uznany za poprawny dana funkcja zostanie wykonana.
- Jeżeli centrala ma włączoną opcję "kod dostępu wymagany" a w wysłanej wiadomości nie wpisano kodu lub wpisany kod jest niepoprawny centrala alarmowa nie wykona funkcji określonej w wiadomości SMS.
- W przypadku gdy centrala alarmowa nie wykona żądanej funkcji do użytkownika zostaje wysłana zwrotna wiadomość SMS. Wysyłana przez system wiadomość składa się z następujących części: nazwa polecenia które centrala miała wykonać, komenda "funkcja niedostępna". (np. "włączenie w tryb nocny podsystem 2 1234 funkcja niedostępna").
- Dla systemów składających się z jednego podsystemu nie ma konieczności wpisywania do wiadomości SMS nazwy lub numeru podsystemu (np: wyłączenie 9123).

Uwaga: Numer telefonu karty SIM zainstalowanej w komunikatorze może być podejrzany w sekcji [996], lub poprzez wejście z klawiatury do funkcji *6 <> GSM NR. TELEFONU.

[601] WŁĄCZENIE W TRYB DOMOWY

Fabrycznie (WŁĄCZENIE W TRYB DOMOWY)

Wysłać komendę w przypadku gdy system ma zostać włączony w tryb domowy. Komenda może składać się także z nazwy podsystemu, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu.

[602] WŁĄCZENIE W TRYB ZWYKŁY

Fabrycznie (WŁĄCZENIE W TRYB ZWYKŁY)

Wysłać komendę w przypadku gdy system ma zostać włączony w tryb zwykły. Komenda może składać się także z nazwy podsystemu, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu.

Uwaga: Jeżeli zaprogramowano opcję "wymagany kod dostępu", a kod taki nie zostanie umieszczony w wiadomości (lub będzie niepoprawny), centrala nie wykona polecenia.

[603] WŁĄCZENIE W TRYB NOCNY

Fabrycznie (WŁĄCZENIE W TRYB NOCNY)

Wysłać komendę w przypadku gdy system ma zostać włączony w tryb nocny. Komenda może składać się także z nazwy podsystemu, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu.

[604] WYŁĄCZENIE

Fabrycznie (WYŁĄCZENIE)

Wysłać komendę w przypadku gdy system ma zostać wyłączony z dozoru. Komenda może składać się także z nazwy podsystemu, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu.

[605] - [608] AKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGM 1 - 4

[Fabrycznie (AKTYWACJA WYJ. UŻYTKOWEGO PGMn)

Gdzie n określa numer wyjścia 1 - 4. Komendę wysłać w celu aktywacji jednego z wyjść PGM. Komenda może składać się także z nazwy podsystemu, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu.

[609] - [612] DEZAKTYWACJA WYJ. UŻYTK. PGM1 - 4

Fabrycznie (DEZAKTYWACJA WYJ. UŻYTK. PGMn)

Gdzie n określa numer wyjścia 1 - 4. Komendę wysłać w celu dezaktywacji jednego z wyjść PGM. Komenda może składać się także z nazwy, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu.

[613] BLOKADA

Fabrycznie (BLOKADA)

Komendę wysłać w celu zablokowania określonej linii dozоровej. Komenda powinna składać się z nazwy lub numeru linii która ma zostać zablokowana, opcjonalnie można dodać kod dostępu.

Nazwy linii mają numery 1 - 64 a ich numery są w zakresie 1 - 128.

[614] ODBLOKOWANIE

Fabrycznie (ODBLOKOWANIE)

Komendę wysłać w celu odblokowania określonej linii dozоровej. Komenda powinna składać się z nazwy lub numeru linii która ma zostać zablokowana, opcjonalnie można dodać kod dostępu. Nazwy linii mają numery 1 - 64 a ich numery są w zakresie 1 - 128. Dla linii 65 – 128 nazwy nie są stosowane.

[615] ŻĄDANIE STATUSU

Fabrycznie (ŻĄDANIE STATUSU)

Komendę wysłać w celu uzyskania informacji o statusie systemu. Komenda może składać się także z nazwy, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu. Jeżeli nie wpisano nazwy podsystemu system wyśle informacje o statusach wszystkich aktywnych podsystemów. Jeżeli w systemie występują usterki, zostanie wysłana nazwa systemu, rodzaj usterki i status podsystemu.

Uwaga: Odpowiedz na żądanie statusu może składać się z kilku wiadomości SMS, w zależności od statusu systemu. Pomiędzy wysłaniem każdej wiadomości następuje 10 sekundowa przerwa.

[616] ŻĄDANIE STATUSU PAMIĘCI ALARMÓW

Fabrycznie (ŻĄDANIE STATUSU PAMIĘCI ALARMÓW)

Komendę wysłać w celu uzyskania informacji o alarmach jakie wystąpiły w systemie od ostatniego włączenia. Komenda może składać się także z nazwy, lub numeru podsystemu a także kodu dostępu. Jeżeli nie wpisano nazwy podsystemu system wyśle informacje o statusach alarmów we wszystkich aktywnych podsystemach. Odpowiedz zwrotna będzie zawierała nazwę podsystemu i nazwy linii które zostały naruszone. Jedna wiadomość SMS może zawierać statusy pamięci alarmów wszystkich 8 podsystemów.

Uwaga: Odpowiedz na żądanie statusu pamięci alarmów może składać się z kilku wiadomości SMS, w zależności od statusu systemu. Pomiędzy wysłaniem każdej wiadomości następuje 10 sekundowa przerwa.

[617] POMOC

Fabrycznie (POMOC)

Po wysłaniu komendy Pomoc centrala wyśle zwrotną wiadomość SMS zawierającą wszystkie funkcje możliwe do wykonania przez użytkownika.

Wiadomości zwrotne SMS generowane przez system alarmowy

Uwaga: Fabrycznie zaprogramowane wiadomości zwrotne SMS mają do 32 znaków (maksymalnie w wiadomości SMS można wpisać do 160 znaków). Wyboru języka wiadomości dokonuje się w sekcji [009]. Wiadomości zwrotne SMS wysyłane są na numery telefonów które są zaprogramowane w systemie i mają włączoną opcję [7] w sekcjach [321-328].

[621] FUNKCJA DOSTĘPNA

Fabrycznie (FUNKCJA DOSTĘPNA)

Gdy centrala alarmowa wykona polecenie zawarte w wiadomości SMS do użytkownika zostanie wysłana wiadomość o pomyślnym wykonaniu polecenia. (np. "system włączony w tryb domowy funkcja dostępna").

[622] FUNKCJA NIEDOSTĘPNA

Fabrycznie (FUNKCJA NIEDOSTĘPNA)

Gdy centrala alarmowa nie wykona polecenia zawartego w wiadomości SMS do użytkownika zostanie wysłana wiadomość o niewykonaniu polecenia. (np. "system włączony w tryb domowy funkcja niedostępna").

[623] NIEPRAWIDŁOWE POLECENIE

Fabrycznie (NIEPRAWIDŁOWE POLECENIE)

Ta wiadomość zostanie zawarta w wiadomości zwrotnej jeśli polecenie jest nieprawidłowe.

[624] SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB DOMOWY

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB DOMOWY)

Ten komunikat będzie zawarty w wiadomości zwrotnej dotyczącej statusu w przypadku gdy system lub podsystem włączony jest w tryb domowy.

[625] SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB ZWYKŁY

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB ZWYKŁY)

Ten komunikat będzie zawarty w wiadomości zwrotnej dotyczącej statusu w przypadku gdy system lub podsystem włączony jest w tryb zwykły.

[626] SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB NOCNY

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB NOCNY)

Ten komunikat będzie zawarty w wiadomości zwrotnej dotyczącej statusu w przypadku gdy system lub podsystem włączony jest w tryb nocny.

[627] SYSTEM WYŁĄCZONY GOTOWY

Fabrycznie (SYSTEM WYŁĄCZONY GOTOWY)

Ten komunikat będzie zawarty w wiadomości zwrotnej dotyczącej statusu w przypadku gdy system lub podsystem jest rozbrojony w stanie gotowości do włączenia.

[628] SYSTEM WYŁĄCZONY NIE GOTOWY

Fabrycznie (SYSTEM WYŁĄCZONY NIE GOTOWY)

Ten komunikat będzie zawarty w wiadomości zwrotnej dotyczącej statusu w przypadku gdy system lub podsystem jest rozbrojony ale nie jest w stanie gotowości do włączenia.

[629] W ALARMIE

Fabrycznie (W ALARMIE)

Ta wiadomość zostanie zawarta w odpowiedzi, czy system jest w stanie alarmu.

[630] WYMAGANY SERWIS

Fabrycznie (WYMAGANY SERWIS)

Ten komunikat zostanie wygenerowany w przypadku gdy w systemie występują usterki.

[631] BRAK ALARMÓW W PAMIĘCI ALARMÓW

Fabrycznie (BRAK ALARMÓW W PAMIĘCI ALARMÓW)

Ten komunikat zostanie wygenerowany w przypadku gdy nie będzie żadnych alarmów w pamięci alarmów.

[901] Diagnostyczne testy transmisji

- | | | |
|-----------------|---------------------|-------|
| [1] | #1 komunikator IP | (OFF) |
| [2] | #2 komunikator IP | (OFF) |
| [3] | #1 komunikator GPRS | (OFF) |
| [4] | #2 komunikator GPRS | (OFF) |
| [5],[6],[7],[8] | Nie używane | (OFF) |

Sekcja ta może zostać użyta przez instalatora w celu wymuszenia na module komunikatora natychmiastowego wysłania testu transmisji na odbiornik stacji monitorowania. Nieudana próba wysłania testu transmisji spowoduje wygenerowanie usterki komunikacji.

Informacje o systemie (tylko do odczytu)

Uwaga: Sekcje [988] - [998] służą jedynie do odczytu. Wartości wyświetlone w sekcjach nie mogą zostać zmienione.

[988] Adres IP #1 serwera DNS

W sekcji zostanie wyświetlony adres IP #1 serwera DNS. Jest to bardzo przydatne w przypadku gdy urządzenie skonfigurowane jest na obsługę protokołu DHCP, a występuje potrzeba podejrzenia adresu IP nadanemu urządzeniu przez serwer DHCP. Wartość ta programowana jest w sekcji [007] lub nadawana przez usługę DHCP.

[989] Adres IP #2 serwera DNS

W sekcji zostanie wyświetlony adres IP #2 serwera DNS. Jest to bardzo przydatne w przypadku gdy urządzenie skonfigurowane jest na obsługę protokołu DHCP, a występuje potrzeba podejrzenia adresu IP nadanemu urządzeniu przez serwer DHCP. Wartość ta programowana jest w sekcji [008] lub nadawana usługę DHCP.

[991] Wersja Firmware

Sekcja służy do podglądu wersji firmware urządzenia.

[992] Adres IP

Sekcja służy do sprawdzenia adresu IP połączenia ethernetowego. Adres ten programowany jest w sekcji [001] lub nadawany przez usługę DHCP.

[993] Adres IP Bramy

Sekcja służy do sprawdzenia adresu IP bramy. Adres ten programowany jest w sekcji [003] lub nadawany przez usługę DHCP.

[994] GPRS adres IP

Sekcja służy do sprawdzenia dynamicznego adresu IP nadanego przez DHCP połączeniu GPRS.

Uwaga: Połączenia GPRS używają jedynie dynamicznych adresów IP. Adres IP usługi GPRS nadawany jest przez operatora sieci telefonii komórkowej (adres nie jest programowalny).

[995] Numer karty SIM

Sekcja służy do podglądu numeru SIM karty zainstalowanej w komunikatorze. Format numeru składa się z : Identyfikatora karty (2 cyfry), kodu kraju (2 lub 3 cyfry); kodu sieci telefonii komórkowej (2 - 3 cyfry); unikalnego numeru (10 - 12 cyfr); oraz sumy kontrolnej (1 cyfra). Ważne numery kart SIM zawierają w: 18 – 21 znakach.

[996] Numer telefonu GSM.

Sekcja służy do podglądu numeru karty SIM znajdującej się w komunikatorze. Numer ten jest wymagany przy zdalnym programowaniu przez DLS lub podczas zdalnej aktualizacji oprogramowania. Na ten numer użytkownik musi wysłać wiadomości SMS w celu aktywacji żądanych funkcji centrali.

Uwaga: Użytkownik może także wejść w tryb wyświetlania numeru GSM poprzez wejście do funkcji [*] [6] <> "GSM NR. TELEFONU".

[997] Numer IMEI modemu

Sekcja służy do podglądu 15 cyfrowego numeru IMEI modemu. Numer wyświetlany jest w formacie: Kod bodu identyfikacyjnego (2 cyfry), numer przydziału (4 cyfry); kod urządzenia (2 cyfry); numer seryjny (6 cyfr); oraz z cyfry kontrolnej.

[998] AdresMAC

Sekcja służy do podglądu 12 cyfrowego MAC przypisanego urządzeniu.

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia

[999] Reset urządzenia

Fabrycznie (99)

Reset pozwala instalatorowi na odświeżenie oprogramowania urządzenia po dokonanych zmianach w sekcjach programowalnych oraz na przywrócenie ustawień fabrycznych.

00: Reset do ustawień fabrycznych. Wszystkie sekcje programowalne urządzenia wracają do ustawień fabrycznych.

11: Reset wszystkich nazw do ustawień fabrycznych. Wszystkie nazwy komunikatów dla funkcji powiadomienia SMS oraz funkcji sterowania SMS powracają do ustawień fabrycznych języka wybranego w sekcji [009].

Uwaga: Po zmianie języka wiadomości SMS należy wykonać reset wszystkich nazw do ustawień fabrycznych by nowo wybrany język obowiązywał.

55: Restart urządzenia. Urządzenie zostaje zresetowane. Ta opcja jest równoznaczna ze zdjęciem zasilania z urządzenia.

Uwaga: Reset wykonywany w sekcji [55] jest wymagany po każdorazowej zmianie danych w sekcjach programowalnych urządzenia.

ARKUSZE PROGRAMOWANIA KOMUNIKATORÓW GPRS/IP

Opcje systemowe

[001] Adres IP modułu

Fabrycznie (000.000.000.000) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[002] Maska podsieci

Fabrycznie (255.255.255.000) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[003] Adres bramy domyślnej

Fabrycznie (000.000.000.000) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[004] Interwał sygnału kontrolnego

Fabrycznie (0087/1135) Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[005] Pierwszy zestaw opcji GPRS/IP

[1] Nadzór #1 komunikatora IP Fabrycznie (OFF).

[2] Nadzór #1 komunikatora GPRS Fabrycznie (OFF).

[3] Rodzaj nadzoru Fabrycznie (OFF).

[4] Priorytet toru komunikacji

Fabrycznie [OFF] TL260GS/TL265GS; [ON]GS2060/GS2065.

[5] Komunikacja dwutorowa Fabrycznie (OFF).

[6] Zdalny upgrade Firmware Fabrycznie (ON).

[7] Alternatywny test transmisji Fabrycznie (OFF).

[8] Usterka niskiego poziomu sygnału GSM (OFF).

[006] Drugi zestaw opcji GPRS/IP

[1] #1 komunikator IP aktywny Fabrycznie (ON).

[2] #2 komunikator IP aktywny Fabrycznie (ON).

[4] #1 komunikator GPRS aktywny Fabrycznie (ON).

[5] #2 komunikator GPRS aktywny Fabrycznie (ON).

[7] Komunikacja z DLS poprzez GPRS Fabrycznie (ON).

[007] DNS #1 serwera IP

Fabrycznie (000.000.000.000) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[008] DNS #2 serwera IP

Fabrycznie (000.000.000.000) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[009] Wybór języka

Fabrycznie (01) Tabela 5.

_____|_____|

Opcje programowalne

[011] GPRS/IP kod instalatora

Fabrycznie (CAFE) Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[012] DLS Port przychodzący

Fabrycznie (0BF6/3062) Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[013] DLS Port wychodzący

Fabrycznie (0BFA/3066) Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[021] Numer identyfikacyjny

Fabrycznie (FFFFFF) Dane z zakresu: 000001 - FFFFFFFE.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[022] Format komunikacji

Fabrycznie (04);
Zaprogramować wartość 03 dla Contact ID, lub 04 dla SIA.

_____|_____|

[023] Kod raportujący Usterkę braku centrali/usterkę komunikacji urządzenia

Fabrycznie (FF);
Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

[024] Kod raportujący Powrót po usterce braku centrali/powrót po usterce komunikacji

Fabrycznie (FF).Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

Kody raportujące

[026] Kod raportujący Test transmisji #1 komunikatora IP

Fabrycznie (FF).Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

[027] Kod raportujący test Transmisji #2 komunikatora IP

Fabrycznie (00).Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

[028] Kod raportujący test Transmisji #1 komunikatora GPRS

Fabrycznie (FF).Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

[029] Kod raportujący Test transmisji #2 komunikatora GPRS

Fabrycznie (00).Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

[030] Kod raportujący Powrót po usterce komunikacji

Fabrycznie (FF).Zaprogramować 00 by wyłączyć raportowanie, lub FF by włączyć.

_____|_____|

Opcje #1 komunikatora IP

[101] Numer identyfikacyjny #1 komunikatora IP

Fabrycznie (000000000)
Dane z zakresu: 0000000001 - FFFFFFFFEE.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[102] Numer DNIS #1 komunikatora IP

Fabrycznie (000000)
Dane z zakresu: 000000 - FFFFFFFF.

_____|_____|_____|_____|

[103] Adres IP #1 komunikatora IP

Fabrycznie (127.000.000.001) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[104] Port zdalny #1 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF5/3061) Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[105] Port lokalny #1 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF4/3060) Dane z zakresu: 0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[106] Nazwa domeny #1 komunikatora IP

Fabrycznie () 32 znaki ASCII.

Opcje #2 komunikatora IP

[111] Numer identyfikacyjny #2 komunikatora IP

Fabrycznie (000000000)
Dane z zakresu:0000000001 - FFFFFFFFEE.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[112] Numer DNIS #2 komunikatora IP

Fabrycznie (000000) Dane z zakresu:000000 - 0FFFFFFF.

_____|_____|_____|_____|

[113] Adres IP #2 komunikatora IP

Fabrycznie (000.000.000.000) Dane z zakresu: 000-255.

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[114] Port zdalny #2 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF5/3061) Dane z zakresu:0000 - FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[115] Port lokalny #2 komunikatora IP

Fabrycznie (0BF9/3065) : Dane z zakresu:0000 -FFFF.

_____|_____|_____|_____|

[323] Opcje powiadomień SMS 3 Numeru telefonu

- [1] Powiadomienie SMS Alarmy/Powroty Fabrycznie (ON).
 [2] Powiadomienie SMS Sabotaże/Powroty Fabrycznie (ON).
 [3] Powiadomienie SMS Włączenia/Wyłączenia Fabrycznie (ON).
 [4] Powiadomienie SMS Usterki Fabrycznie (ON).
 [5] Powiadomienie SMS Testy systemu Fabrycznie (ON).
 [6] Powiadomienie SMS Wewnętrzne zdarzenia Fabrycznie (ON).
 [7] Wysyłanie powiadomień SMS aktywna Fabrycznie (ON).
 [8] Zdalne sterowanie SMS aktywna Fabrycznie (ON).

[324] Opcje powiadomień SMS 4 Numeru telefonu

- [1] Powiadomienie SMS Alarmy/Powroty Fabrycznie (ON).
 [2] Powiadomienie SMS Sabotaże/Powroty Fabrycznie (ON).
 [3] Powiadomienie SMS Włączenia/Wyłączenia Fabrycznie (ON).
 [4] Powiadomienie SMS Usterki Fabrycznie (ON).
 [5] Powiadomienie SMS Testy systemu Fabrycznie (ON).
 [6] Powiadomienie SMS Wewnętrzne zdarzenia Fabrycznie (ON).
 [7] Wysyłanie powiadomień SMS aktywna Fabrycznie (ON).
 [8] Zdalne sterowanie SMS aktywna Fabrycznie (ON).

[325] Opcje powiadomień SMS 5 Numeru telefonu

- [1] Powiadomienie SMS Alarmy/Powroty Fabrycznie (ON).
 [2] Powiadomienie SMS Sabotaże/Powroty Fabrycznie (ON).
 [3] Powiadomienie SMS Włączenia/Wyłączenia Fabrycznie (ON).
 [4] Powiadomienie SMS Usterki Fabrycznie (ON).
 [5] Powiadomienie SMS Testy systemu Fabrycznie (ON).
 [6] Powiadomienie SMS Wewnętrzne zdarzenia Fabrycznie (ON).
 [7] Wysyłanie powiadomień SMS aktywna Fabrycznie (ON).
 [8] Zdalne sterowanie SMS aktywna Fabrycznie (ON).

[326] Opcje powiadomień SMS 6 Numeru telefonu

- [1] Powiadomienie SMS Alarmy/Powroty Fabrycznie (ON).
 [2] Powiadomienie SMS Sabotaże/Powroty Fabrycznie (ON).
 [3] Powiadomienie SMS Włączenia/Wyłączenia Fabrycznie (ON).
 [4] Powiadomienie SMS Usterki Fabrycznie (ON).
 [5] Powiadomienie SMS Testy systemu Fabrycznie (ON).
 [6] Powiadomienie SMS Wewnętrzne zdarzenia Fabrycznie (ON).
 [7] Wysyłanie powiadomień SMS aktywna Fabrycznie (ON).
 [8] Zdalne sterowanie SMS aktywna Fabrycznie (ON).

[327] Opcje powiadomień SMS 7 Numeru telefonu

- [1] Powiadomienie SMS Alarmy/Powroty Fabrycznie (ON).
 [2] Powiadomienie SMS Sabotaże/Powroty Fabrycznie (ON).
 [3] Powiadomienie SMS Włączenia/Wyłączenia Fabrycznie (ON).
 [4] Powiadomienie SMS Usterki Fabrycznie (ON).
 [5] Powiadomienie SMS Testy systemu Fabrycznie (ON).
 [6] Powiadomienie SMS Wewnętrzne zdarzenia Fabrycznie (ON).
 [7] Wysyłanie powiadomień SMS aktywna Fabrycznie (ON).
 [8] Zdalne sterowanie SMS aktywna Fabrycznie (ON).

[328] Opcje powiadomień SMS 8 Numeru telefonu

- [1] Powiadomienie SMS Alarmy/Powroty Fabrycznie (ON).
 [2] Powiadomienie SMS Sabotaże/Powroty Fabrycznie (ON).
 [3] Powiadomienie SMS Włączenia/Wyłączenia Fabrycznie (ON).
 [4] Powiadomienie SMS Usterki Fabrycznie (ON).
 [5] Powiadomienie SMS Testy systemu Fabrycznie (ON).
 [6] Powiadomienie SMS Wewnętrzne zdarzenia Fabrycznie (ON).
 [7] Wysyłanie powiadomień SMS aktywna Fabrycznie (ON).
 [8] Zdalne sterowanie SMS aktywna Fabrycznie (ON).

Programowanie nazw systemowych**[351] Nazwa centrali alarmowej**

Fabrycznie (SYSTEM ALARMOWY).

[352] Nazwa systemu

Fabrycznie (POZIOM SYSTEMU).

[353] Nazwa podsystemu 1

Fabrycznie (PODSYSTEM 1).

[354] Nazwa podsystemu 2

Fabrycznie (PODSYSTEM 2).

[355] Nazwa podsystemu 3

Fabrycznie (PODSYSTEM 3).

[356] Nazwa podsystemu 4

Fabrycznie (PODSYSTEM 4).

[357] Nazwa podsystemu 5

Fabrycznie (PODSYSTEM 5).

[358] Nazwa podsystemu 6

Fabrycznie (PODSYSTEM 6).

[359] Nazwa podsystemu 7

Fabrycznie (PODSYSTEM 7).

[360] Nazwa podsystemu 8

Fabrycznie (PODSYSTEM 8).

Programowanie nazw użytkowników**16 ZNAKI ASCII****[361] UŻYTKOWNIK 1**

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 1).

[362] UŻYTKOWNIK 2

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 2).

[363] UŻYTKOWNIK 3

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 3).

[364] UŻYTKOWNIK 4

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 4).

[365] UŻYTKOWNIK 5

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 5).

[366] UŻYTKOWNIK 6

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 6).

[367] UŻYTKOWNIK 7

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 7).

[368] UŻYTKOWNIK 8

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 8).

[369] UŻYTKOWNIK 9

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 9).

[370] UŻYTKOWNIK 10

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 10).

[371] UŻYTKOWNIK 11

Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 11).

[372] **UŻYTKOWNIK 12**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 12).

[373] **UŻYTKOWNIK 13**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 13).

[374] **UŻYTKOWNIK 14**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 14).

[375] **UŻYTKOWNIK 15**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 15).

[376] **UŻYTKOWNIK 16**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 16).

[377] **UŻYTKOWNIK 17**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 17).

[378] **UŻYTKOWNIK 18**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 18).

[379] **UŻYTKOWNIK 19**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 19).

[380] **UŻYTKOWNIK 20**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 20).

[381] **UŻYTKOWNIK 21**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 21).

[382] **UŻYTKOWNIK 22**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 22).

[383] **UŻYTKOWNIK 23**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 23).

[384] **UŻYTKOWNIK 24**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 24).

[385] **UŻYTKOWNIK 25**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 25).

[386] **UŻYTKOWNIK 26**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 26).

[387] **UŻYTKOWNIK 27**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 27).

[388] **UŻYTKOWNIK 28**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 28).

[389] **UŻYTKOWNIK 29**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 29).

[390] **UŻYTKOWNIK 30**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 30).

[391] **UŻYTKOWNIK 31**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 31).

[392] **UŻYTKOWNIK 32**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 32).

[393] **UŻYTKOWNIK 33**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 33).

[394] **UŻYTKOWNIK 34**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 34).

[395] **UŻYTKOWNIK 35**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 35).

[396] **UŻYTKOWNIK 36**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 36).

[397] **UŻYTKOWNIK 37**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 37).

[398] **UŻYTKOWNIK 38**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 38).

[399] **UŻYTKOWNIK 39**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 39).

[400] **UŻYTKOWNIK 40**
Fabrycznie (UŻYTKOWNIK 40).

Programowanie nazw linii

[401] **LINIA DOZOROWA 1**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 1).

[402] **LINIA DOZOROWA 2**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 2).

[403] **LINIA DOZOROWA 3**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 3).

[404] **LINIA DOZOROWA 4**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 4).

[405] **LINIA DOZOROWA 5**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 5).

[406] **LINIA DOZOROWA 6**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 6).

[407] **LINIA DOZOROWA 7**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 7).

[408] **LINIA DOZOROWA 8**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 8).

[409] **LINIA DOZOROWA 9**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 9).

[410] **LINIA DOZOROWA 10**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 10).

[411] **LINIA DOZOROWA 11**
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 11).

[412] LINIA DOZOROWA 12
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 12).

[413] LINIA DOZOROWA 13
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 13).

[414] LINIA DOZOROWA 14
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 14).

[415] LINIA DOZOROWA 15
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 15).

[416] LINIA DOZOROWA 16
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 16).

[417] LINIA DOZOROWA 17
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 17).

[418] LINIA DOZOROWA 18
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 18).

[419] LINIA DOZOROWA 19
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 19).

[420] LINIA DOZOROWA 20
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 20).

[421] LINIA DOZOROWA 21
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 21).

[422] LINIA DOZOROWA 22
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 22).

[423] LINIA DOZOROWA 23
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 23).

[424] LINIA DOZOROWA 24
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 24).

[425] LINIA DOZOROWA 25
Fabrycznych (LINIA DOZOROWA 25).

[426] LINIA DOZOROWA 26
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 26).

[427] LINIA DOZOROWA 27
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 27).

[428] LINIA DOZOROWA 28
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 28).

[429] LINIA DOZOROWA 29
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 29).

[430] LINIA DOZOROWA 30
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 30).

[431] LINIA DOZOROWA 31
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 31).

[432] LINIA DOZOROWA 32
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 32).

[433] LINIA DOZOROWA 33
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 33).

[434] LINIA DOZOROWA 34
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 34).

[435] LINIA DOZOROWA 35
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 35).

[436] LINIA DOZOROWA 36
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 36).

[437] LINIA DOZOROWA 37
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 37).

[438] LINIA DOZOROWA 38
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 38).

[439] LINIA DOZOROWA 39
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 39).

[440] LINIA DOZOROWA 40
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 40).

[441] LINIA DOZOROWA 41
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 41).

[442] LINIA DOZOROWA 42
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 42).

[443] LINIA DOZOROWA 43
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 43).

[444] LINIA DOZOROWA 44
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 44).

[445] LINIA DOZOROWA 45
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 45).

[446] LINIA DOZOROWA 46
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 46).

[447] LINIA DOZOROWA 47
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 47).

[448] LINIA DOZOROWA 48
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 48).

[449] LINIA DOZOROWA 49
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 49).

[450] LINIA DOZOROWA 50
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 50).

[451] LINIA DOZOROWA 51
Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 51).

[452] LINIA DOZOROWA 52

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 52).

[453] LINIA DOZOROWA 53

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 53).

[454] LINIA DOZOROWA 54

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 54).

[455] LINIA DOZOROWA 55

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 55).

[456] LINIA DOZOROWA 56

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 56).

[457] LINIA DOZOROWA 57

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 57).

[458] LINIA DOZOROWA 58

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 58).

[459] LINIA DOZOROWA 59

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 59).

[460] LINIA DOZOROWA 60

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 60).

[461] LINIA DOZOROWA 61

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 61).

[462] LINIA DOZOROWA 62

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 62).

[463] LINIA DOZOROWA 63

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 63).

[464] LINIA DOZOROWA 64

Fabrycznie (LINIA DOZOROWA 64).

Programowanie komunikatów zdarzeń**[501] ALARM WŁAMANIOWY**

Fabrycznie (ALARM WŁAMANIOWY).

[502] POWRÓT PO ALARMIE WŁAMANIOWYM

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE WŁAMANIOWYM).

[503] ALARM POŻAROWY

Fabrycznie (ALARM POŻAROWY).

[504] POWRÓT PO ALARMIE POŻAROWYM

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE WŁAMANIOWYM).

[505] ALARM Z LINII 24H

Fabrycznie (ALARM Z LINII 24H).

[506] POWRÓT PO ALARMIE Z LINII 24H

Fabrycznie [506] POWRÓT PO ALARMIE Z LINII 24H.

[507] ALARM NAPADOWY

Fabrycznie (ALARM NAPADOWY).

[508] POWRÓT PO ALARMIE NAPADOWYM

Fabrycznie [POWR. PO ALARMIE NAPAD].

[509] ALARM GAZ

Fabrycznie (ALARM UPUŁYW GAZU).

[510] POWRÓT PO ALARMIE GAZ

Fabrycznie [POWR. PO ALARMIE UPUŁYU GAZ].

[511] ALARM WYSOKA TEMPERATURA

Fabrycznie (ALARM WYSOKA TEMPERATURA).

[512] POWRÓT PO ALARMIE WYSOKIEJ TEMPERATURY

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE WYSOKIEJ TEMPERATURY).

[513] ALARM MEDYCZNY

Fabrycznie (ALARM MEDYCZNY).

[514] POWRÓT PO ALARMIE MEDYCZNYM

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE MEDYCZNYM).

[515] ALARM PANIKA

Fabrycznie (ALARM PANIKA).

[516] POWRÓT PO ALARMIE PANIKA

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE PANIKA).

[517] ALARM WEZWANIE POMOCY

Fabrycznie (ALARM WEZWANIE POMOCY).

[518] POWRÓT PO ALARMIE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE WEZWANIE POMOCY).

[519] ALARM ZRASZACZE

Fabrycznie (ALARM ZRASZACZE).

[520] POWRÓT PO ALARMIE SPRYSKIWACZE

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE ZRASZACZE).

[521] ALARM WYSOKI POZIOM WODY

Fabrycznie (ALARM WYSOKI POZIOM WODY).

[522] POWRÓT PO ALARMIE WYSOKIEGO POZIOMU WODY

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE ZALANIA WODA).

[523] ALARM NISKA TEMPERATURA

Fabrycznie (ALARM NISKA TEMPERATURA).

[524] POWRÓT PO ALARMIE NISKIEJ TEMPERATURY

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE NISKIEJ TEMP.).

[525] USTERKA NADZORU LINII POŻAROWEJ

Fabrycznie (ALARM NADZÓR LINIA POŻAROWA).

[526] POWRÓT PO USTERCE NADZORU LINII POŻAROWEJ

Fabrycznie (POWR. PO ALARMIE NAD. LINII POŻ.).

[527] SABOTAŻ LINII

Fabrycznie (SABOTAŻ LINII).

[528] POWRÓT PO SABOTAŻU LINII

Fabrycznie (POWRÓT PO SABOTAŻU LINII).

[529] USTERKA LINII

Fabrycznie (USTERKA LINII).

[530] POWRÓT PO USTERCE LINII

Fabrycznie (POWRÓT PO USTERCE LINII).

[531] USTERKA LINII POŻAROWEJ

Fabrycznie (USTERKA LINII POŻAROWEJ).

[532] POWRÓT PO USTERCE LINII POŻAROWEJ

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE LINII POŻAROWEJ).

[533] USTERKA NADZORU MODUŁU

Fabrycznie (USTERKA NADZORU MODUŁU).

[534] POWRÓT PO USTERCE NADZORU MODUŁU

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE NADZORU MODUŁU).

[535] OGÓLNY SABOTAŻ SYSTEMU

Fabrycznie (OGÓLNY SABOTAŻ SYSTEMU).

[536] POWRÓT PO OGÓLNYM SABOTAŻU SYSTEMU

Fabrycznie (POWR. PO OGÓLNYM SABOT. SYSTEMU).

[537] NISKI STAN NAPIĘCIA BATERII URZĄDZENIA BEZ-PRZEWODOWEGO

Fabrycznie (NISKI POZ. NAP. BAT. URZ. BEZPRZ.).

[538] POWRÓT PO USTERCE NISKIEGO STANU NAPIĘCIA BATERII URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO

Fabrycznie (POWR. PO UST. NISKI STAN NAP. BAT.).

[539] WERYFIKACJA ALARMU/KOD POLICYJNY

Fabrycznie (ALARM WŁAMANIOWY ZWERYFIKOWANY).

[540] ALARM WŁAMANIOWY NIE ZWERYFIKOWANY

Fabrycznie (ALARM WŁAMANIOWY NIE ZWERYF.).

[541] ALARM POD PRZYMUSEM

Fabrycznie (ALARM POD PRZYMUSEM).

[542] OTWARCIE PO ALARMIE

Fabrycznie (WYŁĄCZENIE PO ALARMIE).

[543] ALARM PO WŁĄCZENIU

Fabrycznie (PODCZAS DOZORU WYSTĄPIŁ ALARM).

[544] ALARM SKASOWANY

Fabrycznie (ALARM SKASOWANY).

[545] BLOKADA KŁAWIATURY

Fabrycznie (BLOKADA KŁAWIATURY).

[546] BŁĄD WYJŚCIA

Fabrycznie (BŁĄD WYJŚCIA).

[547] CZĘŚCIOWE WŁĄCZENIE

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY Z BLOKADĄ LINII).

[548] BLOKADA LINII

Fabrycznie (LINIA ZABLOKOWANA).

[549] ODBLOKOWANIE LINII

Fabrycznie (LINIA ODBLOKOWANA).

[550] ANULOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA

Fabrycznie (ANULOWANE AUTOWŁĄCZENIE).

[551] ZAMKNIĘCIE

Fabrycznie (WŁĄCZONY PRZEZ).

[552] OTWARCIE

Fabrycznie (WYŁĄCZONY PRZEZ).

[553] ZAMKNIĘCIE SPECJALNE

Fabrycznie (WŁĄCZONY).

[554] OTWARCIE SPECJALNE

Fabrycznie (WYŁĄCZONY).

[555] BRAK WYŁĄCZENIA SYSTEMU

Fabrycznie (BRAK WYŁĄCZENIA SYSTEMU Z).

[556] BRAK AKTYWNOŚCI

Fabrycznie (BRAK AKTYWNOŚCI).

[557] OGÓLNA USTERKA SYSTEMU

Fabrycznie (OGÓLNA USTERKA SYSTEMU).

[558] POWRÓT PO OGÓLNEJ USTERCE SYSTEMU

Fabrycznie (POWR. PO OGÓLNEJ USTERCE SYSTEMU).

[559] USTERKA ZASILANIA AC

Fabrycznie (USTERKA ZASILANIA AC).

[560] POWRÓT ZASILANIA AC

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE ZASILANIA AC).

[561] USTERKA AKUMULATORA

Fabrycznie (USTERKA AKUMULATORA).

[562] POWRÓT PO USTERCE AKUMULATORA

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE AKUMULATORA).

[563] USTERKA OBWODU SYGNALIZATORÓW

Fabrycznie (USTERKA OBWODU SYGNALIZATORÓW).

[564] POWRÓT PO USTERCE OBWODU SYGNALIZATORÓW

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE OBWODU SYGN.).

[565] USTERKA POMOCNICZEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA AUX

Fabrycznie (USTERKA WYJŚCIA AUX).

[566] POWRÓT PO USTERCE POMOCNICZEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA AUX.

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE WYJŚCIA AUX).

[567] USTERKA UZIEMIENIE

Fabrycznie (USTERKA UZIEMIENIE).

[568] POWRÓT PO USTERCE UZIEMIENIE

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE UZIEMIENIE).

[569] USTERKA MONITORINGU LINII TELEFONICZNEJ MLT

Fabrycznie (USTERKA LINII TELEFONICZNEJ).

[570] POWRÓT PO USTERCE MONITORINGU LINII TELEFONICZNEJ MLT

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE LINII TELEF.).

[571] USTERKA KOMUNIKACJI

Fabrycznie (USTERKA KOMUNIKACJI).

[572] POWRÓT PO USTERCE KOMUNIKACJI

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE KOMUNIKACJI).

[573] REJEST ZDARZEŃ PEŁNY W 75%

Fabrycznie (REJESTR ZDARZEŃ PEŁNY W 75%).

[574] ROZPOCZĘCIE ZDALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS

Fabrycznie (START ZDALNEGO PROGRAMOWANIA).

[575] ZAKOŃCZENIE ZDALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS

Fabrycznie (KONIEC ZDALNEGO PROGRAMOWANIA).

[576] ROZPOCZĘCIE LOKALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS

Fabrycznie (START PROGR. INSTALATORSKIEGO).

[577] ZAKOŃCZENIE LOKALNEGO PROGRAMOWANIA PRZEZ DLS

Fabrycznie (KONIEC PROGR. INSTALATORSKIEGO).

[578] ROZPOCZĘCIE TESTU INSTALACJI

Fabrycznie (START TESTU INSTALACJI).

[579] ZAKOŃCZENIE TESTU INSTALACJI

Fabrycznie (KONIEC TESTU INSTALACJI).

[580] TEST SYSTEMU

Fabrycznie (WIADOMOŚĆ TEST SYSTEMU).

Programowanie nazw wewnętrznych zdarzeń systemowych**[591] USTERKA CENTRALA NIEOBECNA**

Fabrycznie (USTERKA KOMUNIKACJI URZĄDZENIA).

[592] POWRÓT PO USTERCE CENTRALA NIEOBENCA

Fabrycznie (POWR. PO USTERCE KOMUNIKACJI).

[593] PROGRAMOWANIE MODUŁU

Fabrycznie (UPGRADE OPROGR. KOMUNIKATORA).

[594] AKTUALIZACJA FIRMWARE

Fabrycznie (UPGRADE WERSJI KOMUNIKATORA).

Funkcja zdalnego sterowania systemem poprzez SMS**[601] WŁĄCZENIE W TRYB DOMOWY**

Fabrycznie (WŁĄCZENIE W TRYB DOMOWY).

[602] WŁĄCZENIE W TRYB ZWYKŁY

Fabrycznie (WŁĄCZENIE W TRYB ZWYKŁY).

[603] WŁĄCZENIE W TRYB NOCNY

Fabrycznie (WŁĄCZENIE W TRYB NOCNY).

[604] WYŁĄCZENIE

Fabrycznie (WYŁĄCZENIE).

[605] Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 1

Fabrycznie (Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 1).

[606] Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 2

Fabrycznie (Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 2).

[607] Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 3

Fabrycznie (Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 3).

[608] Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 4

Fabrycznie (Aktywacja wyjścia użytkowego PGM 4).

[609] Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 1

Fabrycznie (Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 1).

[610] Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 2

Fabrycznie (Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 2).

[611] Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 3

Fabrycznie (Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 3).

[612] Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 4

Fabrycznie (Dezaktywacja wyjścia użytkowego PGM 4).

[613] BLOKADA

Fabrycznie (BLOKADA).

[614] ODBLOKOWANIE

Fabrycznie (ODBLOKOWANIE).

[615] ŻĄDANIE STATUSU

Fabrycznie (ŻĄDANIE STATUSU).

[616] ŻĄDANIE STATUSU PAMIĘCI ALARMÓW

Fabrycznie (ŻĄDANIE STATUSU PAMIĘCI ALARMÓW)

[617] POMOC

Fabrycznie (POMOC).

Wiadomości zwrotne SMS generowane przez system alarmowy

[621] FUNKCJA DOSTĘPNA

Fabrycznie (FUNKCJA DOSTĘPNA)

[622] FUNKCJA NIEDOSTĘPNA

Fabrycznie (FUNKCJA NIEDOSTĘPNA).

[623] NIEPRAWIDŁOWE POLECENIE

Fabrycznie (NIEPRAWIDŁOWE POLECENIE).

[624] SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB DOMOWY

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB DOMOWY).

[625] SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB ZWYKŁY

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB ZWYKŁY).

[626] SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB NOCNY

Fabrycznie (SYSTEM WŁĄCZONY W TRYB NOCNY).

[627] SYSTEM WYŁĄCZONY GOTOWY

Fabrycznie (SYSTEM WYŁĄCZONY GOTOWY).

[628] SYSTEM WYŁĄCZONY NIE GOTOWY

Fabrycznie (SYSTEM WYŁĄCZONY NIE GOTOWY).

[629] W ALARMIE

Fabrycznie (W ALARMIE).

[630] WYMAGANY SERWIS

Fabrycznie (WYMAGANY SERWIS).

[631] BRAK ALARMÓW W PAMIĘCI ALARMÓW

Fabrycznie (BRAK ALARMÓW W PAMIĘCI ALARMÓW).

[901] Diagnostyczne testy transmisji

[1] #1 komunikator IP Fabrycznie (OFF).

[2] #2 komunikator IP Fabrycznie (OFF).

[3] #1 komunikator GPRS Fabrycznie (OFF).

[4] #2 komunikator GPRS Fabrycznie (OFF).

Informacje o systemie (tylko do odczytu)

[988] Adres IP #1 serwera DNS

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[989] Adres IP #2 serwera DNS

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[991] Wersja Firmware

_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[992] Adres IP

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[993] Adres IP Bramy

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[994] GPRS adres IP

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[995] Numer karty SIM

[996] Numer telefonu GSM.

[997] Numer IMEI modemu

[998] Adres MAC

_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia

[999] Resetuj urządzenie

Fabrycznie (99) 00; 11; 55.

_____|

WAŻNE — PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Oprogramowanie DSC zakupione z odpowiednimi produktami i komponentami lub bez nich jest objęte prawną ochroną własności intelektualnej i może zostać zakupione zgodnie z warunkami następującej umowy licencyjnej:

- Nowa licencja dla użytkownika końcowego („EULA”, End-User License Agreement) jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem (firmą, osobą fizyczną lub jednostką, która nabyła to oprogramowanie i powiązany z nim Sprzet) a firmą Digital Security Controls, oddziałem firmy Tyco Safety Products Canada Ltd. („DSC”), producentem zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i twórcą tego oprogramowania i wszelkich powiązanych produktów i komponentów („SPRZĘTU”), które Użytkownik nabył.
- Jeśli produkt oprogramowanie firmy DSC („PRODUKT-OPROGRAMOWANIE” lub „OPROGRAMOWANIE”) jest przeznaczone do współpracy z towarzyszącym SPRZĘTEM, a nowy SPRZĘT nie został dostarczony, Użytkownik nie ma prawa używać, kopiować ani instalować OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE obejmuje programy komputerowe i może obejmować pokrewne nośniki, materiały drukowane oraz dokumentację „online” lub w formacie elektronicznym.
- Wszelkie oprogramowanie dostarczone z OPROGRAMOWANIEM, które jest powiązane z osobną umową licencyjną dla użytkownika końcowego, jest udostępniane Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami danej licencji.

Przez zainstalowanie, skopiowanie, pobranie, przechowywanie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie w inny sposób z OPROGRAMOWANIA, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, nawet jeśli ta Umowa Licencyjna stanowi modyfikację wcześniejszej umowy lub kontraktu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki tej Umowy Licencyjnej, firma DSC nie udziela Użytkownikowi licencji na OPROGRAMOWANIE, a Użytkownik nie ma prawa z niego korzystać. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi umowami i ochronie praw autorskich, a także innymi prawami

umowami o ochronie własności intelektualnej

OPROGRAMOWANIE jest udostępniane na podstawie licencji, a nie sprzedawane

1. UDZIELENIE LICENCJI — Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej przyznaje się Użytkownikowi następujące prawa:

(a) Instalacja i użytkowanie oprogramowania — Każda nabyta licencja udziela Użytkownikowi prawa do jednej zainstalowanej kopii OPROGRAMOWANIA.

(b) Przechowywanie/Użytkowanie w sieci — OPROGRAMOWANIA nie można instalować, udostępniać, wysyłać, uruchamiać, współużytkować ani użytkować jednocześnie na różnych komputerach, w tym na stacjach roboczych, terminalach ani innych urządzeniach elektronicznych („Urządzeniach”). Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada więcej niż jedną stację roboczą, Użytkownik musi nabyć licencje dla każdej stacji roboczej, na której OPROGRAMOWANIE będzie używane.

(c) Kopia zapasowa — Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe OPROGRAMOWANIA, jednak nie więcej niż jedną kopię zapasową w danej chwili na jedną zainstalowaną licencję. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe wyłącznie do celów archiwizacji. Użytkownik nie ma prawa tworzyć kopii OPROGRAMOWANIA, w tym drukowanych materiałów dostarczonych z OPROGRAMOWANIEM, inaczej niż w sposób jawny dozwolony w tej Umowie Licencyjnej.

2. INNE PRAWA I OGRANICZENIA

(a) Ograniczenie odwzajemnia, dekompilacji i dezasemblacji — Odwzajemnia, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. Użytkownik nie może dokonywać zmian ani wprowadzać modyfikacji OPROGRAMOWANIA bez pisemnego zezwolenia firmy DSC. Użytkownik nie może usuwać informacji, oznaczyć ani etykiet z OPROGRAMOWANIA. Użytkownik ma obowiązek powziąć zasadne kroki, aby zapewnić przestrzeganie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.

(b) Rozdzielanie komponentów — Na OPROGRAMOWANIE jest udzielana licencja jako na pojedynczy produkt. Komponentów składowych oprogramowania nie można rozdzielać i używać z więcej niż jedną jednostką sprzętowa.

(c) Jeden ZINTEGROWANY PRODUKT — Jeśli Użytkownik nabył OPROGRAMOWANIE razem ze SPRZĘTEM, wówczas udzielona licencja obejmuje OPROGRAMOWANIE i SPRZĘT jako jeden zintegrowany produkt. W takim przypadku OPROGRAMOWANIA można używać wyłącznie razem ze SPRZĘTEM zgodnie z warunkami tej Umowy Licencyjnej.

(d) Wynajem — Użytkownik nie ma prawa wynajmować, wypożyczać lub odstępować OPROGRAMOWANIA. Użytkownik nie ma prawa udostępniać oprogramowania stronom trzecim ani publikować go na serwerze lub w witrynie internetowej.

(e) Przeniesienie oprogramowania — Użytkownik może przenieść wszystkie prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej wyłącznie na zasadzie trwałej sprzedaży lub przekazania SPRZĘTU, pod warunkiem, że Użytkownik nie zachowa żadnych kopii, przekaze całość produktu-OPROGRAMOWANIA (w tym wszystkie komponenty składowe, nośniki i materiały drukowane, wszelkie aktualizacje oraz tę Umowę Licencyjną), oraz pod warunkiem, że otrzymujący wyrazi zgodę na warunki tej Umowy Licencyjnej. Jeśli PRODUKT-OPROGRAMOWANIE jest aktualizacja, muszą także zostać przekazane wszelkie poprzednie wersje PRODUKTU-OPROGRAMOWANIA.

(f) Rozwiązanie Umowy Licencyjnej — Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma DSC ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę

Licencyjna, jeśli Użytkownik nie przestrzega jej warunków i postanowień. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie tego OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego komponenty składowe.

(g) Znaki towarowe — Niniejsza Umowa Licencyjna nie udziela Użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych lub znaków usługowych firmy DSC ani jej dostawców.

3. PRAWO AUTORSKIE — Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (łącznie z wszelkimi obrazami, fotografiami

i tekstem wchodzącymi w skład OPROGRAMOWANIA), jak również do złączonych materiałów drukowanych oraz do wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA, stanowią własność firmy DSC lub jej dostawców. Użytkownik nie ma prawa kopiować materiałów drukowanych dostarczonych z OPROGRAMOWANIEM. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których OPROGRAMOWANIE zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Niniejsza Umowa Licencyjna nie daje

Licencjobjorcy żadnych praw do użytkowania takich treści. Wszystkie prawa nie udzielone w sposób jawny w tej Umowie Licencyjnej są zastrzeżone przez firmę DSC i jej dostawców.

4. OGRANICZENIA EKSPORTOWE — Użytkownik wyraża zgodę na nieeksportowanie i nieeksportowanie OPROGRAMOWANIA do żadnego kraju, osoby fizycznej lub prawnej, podlegających ograniczeniom eksportowym nałożonym przez prawo kanadyjskie.

5. JURYSDYKCJA W ZAKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW — W odniesieniu do tej Umowy Licencyjnej prawem właściwym jest prawo prowincji Ontario w Kanadzie.

6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW — Wszelkie spory powstałe w związku z tą Umową Licencyjną będą rozstrzygane w sposób ostateczny i wiążący zgodnie

z ustawą Arbitration Act, a strony zobowiązują się wykonać decyzję i arbitrażowego. Miejscem arbitrażu będzie Toronto w Kanadzie, a jeżdżem arbitrażu będzie język angielski.

7. OGRANICZENIA GWARANCJI — FIRMA DSC UDOSTĘPNIŁA OPROGRAMOWANIE „TAK JAK JEST” („AS IS”), BEZ GWARANCJI. FIRMA DSC NIE GWARANTUJE, ZE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA WYMAGANIA NABYWCY ANI ZE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOBÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW.

(b) ZMIANY ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA — Firma DSC nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane zmianami w środowisku użytkownika SPRZĘTU, ani za problemy wynikające z interakcji OPROGRAMOWANIA

z oprogramowaniem lub sprzętem firm innych niż DSC. (c) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: GWARANCJA ODWIERCIEDLA OBJAŚNIENIE RYZYKEM — W ZADNEJ SYTUACJI, JEŚLI JAKOŚKOLWIEK PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O ISTNIENIU GWARANCJI LUB WARUNKÓW NIE ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DSC NA MOCY JAKIEGOKOLWIEK ZAPISU NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ BĘDZIE OGRANICZONA DO WIEKSZEJ.

Z DWOCH KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE LUB KWOTY 5,00 DOLARÓW KANADYJSKICH (5,00 CAD\$), ZE WZGLĘDU NA TO, ZE USTAWIŁADAWSTWA NIEKOTÓRYCH KRAJÓW NIE PRZEWIĘDUJĄ W OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIĘDZIĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKOTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

(d) WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI — NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA CAŁOŚĆ UZDIELANEJ GWARANCJI I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE LUB DOROZUMIANE (W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) ORAZ WSZELKIE INNE OBLIGACJE LUB ZOBOWIĄZANIA FIRMY DSC. FIRMA DSC NIE UDZIELA ZADNEJ INNEJ GWARANCJI. FIRMA DSC NIE ZEZWAŁA I NIE UDZIELA AUTORYZACJI ŻADNYM OSOBOM TRZECIM ŚWIADCZĄCYM, ZE DZIAŁAJĄ W JEJ IMIENIU, DO MODYFIKOWANIA LUB WPROWADZANIA ZMIAN W TEJ GWARANCJI ANI DO UDZIELANIA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI LUB PRZYJMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TYM OPROGRAMOWANIEM.

(e) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE ŚRODKI ODSZKODOWAWCZE — FIRMA DSC W ZADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOŚIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZADNE SZKODY, SPJALNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POSREDNIE, W OPARCIU O NUSZENIE GWARANCJI, NARYSZEŃ UMOWY, NIEBDAŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPISKOWA LUB JAKAKOLWIEK INNA TEORIE PRAWNA, DO TAKICH SZKÓD NALEŻA MIĘDZY INNYMI UTRATA ZYSKU, UTRATA PRODUKTU-OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO SPRZĘTU, KOSZT KAPITAŁOWY, KOSZ ZAMIENIANIA LUB SPRZĘTU ZOSTAJĄCEGO, URZĄDZEŃ LUB USŁUG, POSWIECONY CZAS NABYWCY, ROSZCZENIA STRON TRZECICH, W TYM KLIENTÓW, ORAZ SZKODY DLA MIENIA. OSTRZEŻENIE:

Firma DSC zaleca okresowe testowanie całego systemu. Jednak nawet w przypadku częstego wykonywania testów, ze względu między innymi na możliwość naruszenia urządzenia w sposób przestępczy lub przerwania obwodów elektrycznych PRODUKT-

Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete R&TTE Declaration of Conformity can be found at http://www.dsc.com/listings_index.aspx

(CZE) DSC jako výrobce prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi relevantními požadavky směrnice 1999/5/EC.

(DAN) DSC erklærer herved at denne komponenten overholder alle vigtige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

(DUT) Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

(FIN) DSC vakuuttaa laitteen täyttävän direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset.

(FRE) Par la présente, DSC déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et autres stipulations pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

(GER) Hierdurch erklärt DSC, daß dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Voraussetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

(GRE) Δια του παρόντος, η DSC, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και με όλες τις άλλες σχετικές αναφορές της Οδηγίας 1999/5/EC.

(ITA) Con la presente la Digital Security Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1999/05/CE.

(NOR) DSC erklærer at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

(POL) DSC oświadcza, że urządzenie jest w zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

(POR) Por este meio, a DSC, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

(SPA) Por la presente, DSC, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

(SWE) DSC bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC.

© 2011 Tyco International Ltd. oraz

firmy wchodzące w skład grupy Tyco. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe, logo oraz etykiety serwisowe pojawiające się w tym dokumencie są zarejestrowane i chronione prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych Ameryki * oraz innych państwach+. Jakiegokolwiek wykorzystanie znaków towarowych umieszczonych w tym dokumencie bez zgody Tyco International Ltd. jest ściśle zabronione i stanowi przestępstwo, oraz grozi odpowiedzialnością karną i finansową. Wszystkie znaki towarowe, które zostały wykorzystane w tym dokumencie, a nie należą do Tyco International Ltd. są własnością ich posiadaczy i zostały użyte za ich zgodą.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej urządzenia bez wcześniejszego informowania. Produkt może różnić się od produktu umieszczonego na zdjęciach. W zależności od wersji, urządzenie może różnić się funkcjami. Dostępność wersji zależna jest od regionu na jaki urządzenie jest oferowane. W celu uzyskania więcej informacji

DSC
A Tyco International Company

Toronto, Canada • www.dsc.com
Wydrukowano w Kanada



29007892R002